



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 150/PJ/OVZ/2016

dne: 05. 08. 2016

Věc : Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 2

K nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem: „**Rekonstrukce objektu Na Hradě 5, UP Olomouc**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č.: **630364**, Vám v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme následující dodatečné informace:

Dotaz č. 1:

Měření a regulace: z výkazu výměr je zřejmé, že v objektu již nějaký BMS systém je (server, vizualizace), ale v technické zprávě o žádném konkrétním systému není řeč. Proto žádáme o zaslání typu stávajícího systému, abych mohl nacenit i tyto položky. Také prosím o uvedení typu okenních kontaktů (event. kontakt na dodavatele oken).

Odpověď:

Uchazečem nabídnutý systém BMS musí splňovat parametry požadované projektovou dokumentací pro provádění stavby a systémem MaR. Zadavatel není oprávněn sdělovat konkrétní typy výrobků pro ocenění nabídky uchazečem. Uchazečem nabídnutý druh systému bude předmětem posouzení zadavatelem v rámci vzorkování před zahájením dodávky. Na FF UP se pro potřeby monitoringu a vizualizace používá standard Honeywell Arena AX.

Uchazečem nabídnutý typ okenních kontaktů musí splňovat parametry požadované projektovou dokumentací pro provádění stavby a systémem MaR. Zadavatel není oprávněn sdělovat konkrétní typy výrobků pro ocenění nabídky uchazečem.

Dotaz č. 2:

V předané dokumentaci jsme nenalezli knihu svítidel, žádáme o její doplnění.

Odpověď:

Zadavatel doplnil projektovou dokumentaci pro provedení stavby SO01 v části D1.4.6 ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD o soubor UPH D146 ELE 02 Kniha svítidel, který je v příloze č. 1 této dodatečné informace a stává se nedílnou součástí projektové dokumentace (přílohy č. 3.1. zadávací dokumentace).



Dotaz č. 3:

V technické zprávě MaR je uvedeno, že systém bude napojen na stávající dispečink s vizualizačním programem. Žádáme o upřesnění systému a dodavatele stávajícího vizualizačního programu.

Odpověď:

Na FF UP v Olomouci se pro potřeby monitoringu a vizualizace používá standard Honeywell Arena AX.

Dotaz č. 4:

Tímto bych požádal o doplnění výpisu prvků do PD, jelikož chybí.

Odpověď:

Zadavatel provedl kontrolu projektové dokumentace pro provádění stavby. Výpisy prvků jsou uloženy v dokumentaci pro provádění stavby SO 01 OBJEKT NA HRADĚ, D1.1ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ jednotlivých složkách označených dle stavebních profesí a podrobností.

Dotaz č. 5:

Který projekt platí, kterým se máme řídit. Jsou zde uvedeny dvě nebo tři verze.

Odpověď:

Zadavatel provedl kontrolu projektové dokumentace. Poskytnuté podklady obsahují složky s projektem pro stavební povolení, projektem změny stavby a projektem pro provádění stavby. Součástí podkladů jsou příslušná vyjádření dotčených orgánů. Pro zpracování nabídky je nutné se samozřejmě řídit projektovou dokumentací pro provádění stavby zpracovanou společností Intar v pod. zak.č. 2 0194 011-4 v 06/2016 vč. všech jejích částí tak, jak je to i uvedeno v zadávací dokumentaci.

Dotaz č. 6:

SO01 – Objekt Na Hradě část D.1.4.6 Elektroinstalace, hromosvod – v technické zprávě je následující textace:

„4.8 Osvětlení

Návrh svítidel, přesné typy, umístění a počty byly navrženy firmou Frontier Technologies s.r.o. a odsouhlasen zástupci investora.“

Dotaz: **Může zadavatel zaslat uchazečům „KNIHU SVÍTIDEL“?**



Odpověď:

Zadavatel doplnil projektovou dokumentaci pro provádění stavby SO01 OBJEKT NA HRADĚ, D1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ v části D1.4.6 ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD o soubor UPH D146 ELE 02 Kniha svítidel, který je v příloze č.1 této dodatečné informace a stává se nedílnou součástí projektové dokumentace (přílohy č. 3.1. zadávací dokumentace).

Dotaz č. 7:

Prosíme o doplnění podkladů k ocenění orientačního systému v objektu, v podkladech není specifikace položek OS44-orientační kapsa do výtahové kabiny a OS45-kapsa evakuačního plánu. Jak tyto položky mají být provedeny.

Odpověď:

Zadavatel upřesňuje provedení položek SO01 SO 01 OBJEKT NA HRADĚ, D1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ UPH D11 ASŘ F1. položky OS44-orientační kapsa do výtahové kabiny a OS45-kapsa evakuačního plánu:

OS44 - orientační kapsa do výtahové kabiny

velikost: formát A4 na výšku, provedení: 2x čirá, hladká plexi deska kotvená při **horní i dolní** hraně hliníkovými lištami viz např. prvek 41 z JVS UPOL , umístění: stěna výtahové kabiny, nad ovládacími tlačítky, obsah: orientační přehled ústavů po patrech, grafika - dvoujazyčné provedení, čísla pater na spad k levému/pravému kraji - viz např. prvek 31 z JVS UPOL -potřebná koordinace s dodavatelem výtahu informace o přesné poloze tlačítek v kabině a jejich provedení.

OS45 - kapsa evakuačního plánu

velikost: formát A4 na výšku, provedení: 2x čirá, hladká plexi deska kotvená při horní hraně hliníkovou lištou viz např. prvek 41 z JVS UPOL , umístění: výška 170cm nad podlahou v pozicích a počtech dle výkresů OS a zprávy PBŘ , obsah: evakuační plán – schema.

S ohledem na charakter dodatečných informací, zadavatel touto dodatečnou informací prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek a otevírání obálek s nabídkami, vše uvedené v Oznámení o zakázce, uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č. **630364** a v čl. 11.1. a 11.2 zadávací dokumentace takto:

11.1. Lhůta pro podání nabídek končí dne 09. září 2016 v 10 hodin

Nabídky je možno podávat osobně či doporučeně poštou na adresu:

Univerzita Palackého v Olomouci
Oddělení veřejných zakázek



Křížkovského 8, 771 47 Olomouc, Česká republika

kontaktní osoba: Mgr. Petra Jungová, LL.M.,

a to v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 hod. po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek tak, aby byly doručeny do konce výše uvedené lhůty.

11.2 Místo a doba otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **09. září 2016**, jednací místnost č. 2 oddělení veřejných zakázek, Rektorát Univerzity Palackého v Olomouci, 1. patro (ochoz), Křížkovského 8, 771 47 Olomouc, Česká republika.

Ostatní podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Jungová, LL.M.
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky