NÁROKY OD OSTATNÍCH PROFESÍ

SILNOPROUD	Slaboproud
Legenda:	Legenda:
Dvojzásuvka 230VAC	Dvojzásuvka LAN
Zásuvka 230VAC	LAN vývod (1,5m)
Vývod 230VAC (1,5m)	STA zásuvka
Zásuvka 380VAC	STA vývod (1,5m)

NÁROKY POPSÁNY V TABULCE STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI

NÁROKY 230VAC
1. VŠECHNY NAPÁJECÍ OKRUHY PRO AV TECHNIKU ZAPOJENY NA STEJNOU FÁZI - OZNAČENA AV
2. NAPÁJECÍ OKRUHY PRO OSVĚTLENÍ A DALŠÍ SPOTŘEBIČE NESOUVISEJÍCÍ S AV TECHNIKOU ZAPOJENY NA JINÉ FÁZE NEŽ AV TECHNIKA - OZNAČENY M
3. VŠECHNY NÁROKY 230VAC JSOU NÁROKOVÁNY PAPRSKOVITĚ Z ROZVADĚČE (TEDY PŘÍMO - NE PŘES VYPÍNAČ),

KABELOVÁ TRASA PRO AV, VEDENA V PODLAZE/ZEMI
KABELOVÁ TRASA PRO AV, VEDENA NAD PODHLEDEM A ZDECH
KABELOVÝ ŽLAB NÁSTĚNNÝ
KABELOVÝ ŽLAB NAD PODHLEDEM

VEDENÍ CHRÁNIČEK JE IDEOVÉ, JEJICH PŘESNÉ VEDENÍ BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI PODLE SKUTEČNÉHO STAVU STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ.
CHRÁNIČKY BUDOU REALIZOVÁNY CO NEJKRATŠÍ A NEJPŘÍMĚJŠÍ CESTOU
NENÍ NUTNÉ DODRŽOVAT KOLMÉ SMĚRY, NEJMENŠÍ POLOMĚR OHYBU CHRÁNIČEK BUDE 200mm, V CHRÁNIČKÁCH BUDE ZALOŽEN PROTAHOVACÍ DRÁT VŽDY ZAKONČENÝ OKEM.

UPOL – Centrum kinantropologického výzkumu FTK v Olomouci – Neředíně

objednavatel :	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
místo stavby :	Olomouc –Neředín, parcela č. 1399, 584/1, 584/2, 276/3, 1398, 277/11, 643, 644, 648, 1397/1, 276/1, 278/12, 770, 942
stupeň p.d. :	dokumentace pro provádění stavby
gener. projektant	ateliér–r, spol. s r.o., Uhelná 27, 772 00 Olomouc
zpracovatel části	Luing – spol. s r. o., Nádražní 187, 702 00 Ostrava
datum :	červenec 2015
část :	S0.01 Rekonstrukce – budova A – centrum kinantropologického výzkumu d.1.4.7 AV technika
obsah :	půdorys 3.p (3.NP)

d.1.4.7

architektonické řešení : miroslav pospíšil, ateliér–r,s.r.o., uhelná 27, olomouc, e–mail : m.pospisil@atelier–r.cz, web : www.atelier–r.cz