



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 8, 771 47 OLMOUC

č.j.: 146/PJ/OVZ/2016

dne: 29. července 2016

Věc : Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 1

K nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem: „Rekonstrukce objektu Na Hradě 5, UP Olomouc“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid.č.: **630364**, Vám v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme následující dodatečné informace:

Dotaz č. 1:

Máme dotaz ohledně aktivních prvků. Zde je požadavek na kompatibilitu se stávajícími technologiemi. Nikde není ale uvedeno, jaká technologie je v současné době využívána.

Odpověď:

Infrastruktura Univerzity Palackého je vystavěna na technologii Juniper včetně technologie bezdrátové sítě (wi-fi). Tím je dán standard, který je nutný kvůli kompatibilitě – především vzdálené a hromadné správě, aktualizacím a bezpečnosti – dodržet.

Dotaz č. 2:

Ohledně datových zásuvek. V jaké designu mají být, bude stačit v levnější variantě, tzn. ABB Tango nebo je požadavek na nějaký jiný?

Odpověď:

Zadavatel upřesnil design koncových prvků elektro pro celý objekt - tj. profese silnoproud a slaboproud. Profese silnoproud a slaboproud budou koordinovat vzájemně dodávku prvků a jejich osazení. Soubor „Standardy koncových prvků elektro“ je v příloze této dodatečné informace a stává se nedílnou součástí projektové dokumentace, jenž tvoří přílohu č. 3.1. zadávací dokumentace.

S ohledem na charakter dodatečných informací, zadavatel touto dodatečnou informací prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek a otevírání obálek s nabídkami, vše uvedené v Oznámení o zakázce, uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č. **630364** a v čl. 11.1. a 11.2 zadávací dokumentace takto:

11.1. Lhůta pro podání nabídek končí dne 7. září 2016 v 10 hodin

Nabídky je možno podávat osobně či doporučeně poštou na adresu:



Univerzita Palackého v Olomouci

Oddělení veřejných zakázek

Křížkovského 8, 771 47 Olomouc, Česká republika

kontaktní osoba: Mgr. Petra Jungová,


a to v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 hod. po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek tak, aby byly doručeny do konce výše uvedené lhůty.

11.2 Místo a doba otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **7. září 2016 v 10 hodin**, jednací místnost č. 2 oddělení veřejných zakázek, Rektorát Univerzity Palackého v Olomouci, 1. patro (ochoz), Křížkovského 8, 771 47 Olomouc, Česká republika.

S pozdravem

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc


Mgr. Petra Jungová

kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky

KONČOVÉ PRVKY

OBJEKTOVÝ STANDARD

specifikace

Popis:

Designová řada s kompletním sortimentem vybavení (spínač, přepínač, stmívač, zásuvka jednonásobná, zásuvka dvojnásobná s natočenou vrchní dutinou, datová zásuvka, termostat, zásuvka s ochranou před přepětím apod.)

Barevné provedení:

bílá/bílá


formát: 81x83mm (spínač, zásuvka jednonásobná)

Pozn.:


Při sdružení několika prvků, osadit do vícenásobného rámečku

ilustrační obrázky:


spínač



zásuvka jednonásobná



zásuvka dvojnásobná s otočenou dutinou



možnosti designu:



KONCOVE PRVKY

KUCHYŇKY (prostor nad pracovní deskou)

specifikace

Popis:

Designová řada vyznačující se čtvercovým formátem, hranatý design, středová část vystupující nad rovinu rámečku

Barevné provedení:

onyx/kouřová černá

formát: 81x81mm (spínač, zásuvka jednonásobná)

Pozn.:

Viz. dokumentace kuchyněk

ilustrační obrázky:

spínač



zásuvka jednonásobná



vícenásobné rámečky, vodorovné (možnost 2-5ásobných):

