

Ing. Ivo Galík
Dobrovského 25
779 00 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA

OLOMOUC

OL/B/10118/16/Du

Dundálek (585 536 203)

20. 9. 2016

Rozvoj infrastruktury právnické fakulty UP v Olomouci

- vyjádření k dokumentaci pro stavební řízení
- investor - Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta
- Olomouc, k.ú. Olomouc - město, třída 17. listopadu, p.č. 1501, 94/71, 94/74

Předložená projektová dokumentace řeší stavební úpravy pavilonu „B“, které spočívají ve vybudování třípodlažní přístavby a nástavby nad částí původního objektu. Dále bude vybudováno nové centrální schodiště s rampou. V prostoru před novým schodištěm bude provedena přeložka stávající jednotné kanalizační stoky Cd. Přeložka bude provedena z kameniny DN 300 délky 30,0 m, potrubí bude uloženo do betonového sedla. Na kanalizaci budou zřízeny tři typové betonové prefabrikované šachty. Dešťové vody ze střech budou svedeny do vsakovacích nádrží s odtokem přes bezpečnostní přepad do jednotné kanalizace.

S vydáním stavebního povolení souhlasíme za splnění následujících podmínek:


- 1) Pracovník naší společnosti bude před zahájením prací vyzván formou objednávky k vytyčení kanalizace (606 713 883).
- 2) Skutečné provedení kanalizace bude odpovídat ČSN 75 6101, 75 6909, 73 6005, EN 1610, při stavbě budou splněny naše připomínky k provádění.
- 3) Před záhozem kanalizace se provede směrové i výškové zaměření skutečného stavu položeného potrubí odpovědným geodetem.
- 4) Na kanalizaci musí být provedena zkouška vodotěsnosti dle ČSN EN 1610.
- 5) Pracovník naší společnosti bude předem vyzván k provedení prohlídky napojení na veřejnou kanalizaci (revizní šachtu) a rovněž i k uložení kanalizačních trub. Kontakt: 606 713 883, ČOV 585 417 369.
- 6) Nakládání se srážkovými vodami na pozemku stavby musí být řešeno v souladu s TNV 75 9011 – Hospodaření se srážkovými vodami.
- 7) Jakékoliv změny proti schválené dokumentaci požadujeme projednat s naší společností.
- 8) Jakoukoliv manipulaci na stávajícím vodovodu a kanalizaci v provozování naší společnosti smí provádět pouze zaměstnanci provozu pitné a odpadní vody.
- 9) Do veřejné kanalizace budou moci být vypouštěny pouze odpadní vody, jejichž množství a jakost je v souladu se schváleným a platným kanalizačním řádem.
- 10) Stávající zařízení v provozování naší společnosti musí zůstat po dobu stavby trvale přístupné pro opravy, údržbu a příjezd vozidel.
- 11) Škody vzniklé na našem zařízení způsobené stavbou budou odstraněny na náklady investora.



- 12) Poklopy ve správě naší společnosti musí být upraveny do výšky nového terénu. Nové výškové osazení vodovodních armatur a poklopů kanalizačních šachet bude protokolárně předáno našim zástupcům z provozu pitné a odpadní vody.
- 13) Ke kolaudaci bude předložen monitoring kanalizace kamerou se zprávou.
- 14) Po dokončení stavby předá investor naší společnosti projektovou dokumentaci skutečného provedení, vyhotovenou tiskem, potvrzenou dodavatelem stavby a zaměřenou situačně a výškově odpovědným geodetem. Pro účely vložení díla do digitální mapy předá investor zaměření skutečného stavu v digitální formě na CD ve formátu *DGN.
- 15) Vyjádření má platnost jeden rok ode dne vystavení.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Olomouc, Tovární 41
PSČ 772 11




Ing. Michal Dundálek
oddělení technicko provozní činnosti