



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 059/PJ/OVZ/2017

dne: 24. 05. 2017

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

K veřejné zakázce na stavební práce v podlimitním režimu s názvem: „**Zateplení vstupního objektu Sportovní haly UP v Olomouci II.**“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, sdělujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Po prostudování technické zprávy a výkazu výměr, jsme ve VV nenašli potažení tmelem s perlínkou nově osazená okna (vnější ostění).

Odpověď:

Potažení tmelem a sklovláknitou perlínkou je součástí projektové dokumentace, a to u následujících položek:

1. U položky, kde je prováděno ostění samostatně, např. položka 622212011 Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do 80 mm je součástí této položky.
2. U položky, kde je ostění tvořeno obvodovým zateplovacím systémem bez nutnosti vkládání špalety je součástí např. položky 622211021 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm

Dle příslušných standardů uvedených v rozpočtu:

1. V cenách jsou započteny náklady na:

- a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,
- b) přestěrkování izolačních desek,
- c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

- a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,
- b) provedení konečné povrchové úpravy:
 - vrchní tenkovrstvou omítkou nebo nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu,
 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,
- c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.



3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v

počtu 9 ks/m² pro podhledy a 6 ks/m² pro stěny.

Ze strany dodavatele bude **potažení tmelem s perlíčkou u nově osazených oken** oceněno výše uvedeným způsobem, tj. kde není kladeno samostatné ostění a ostění je součástí zateplovacího systému stěny bude toto zahrnuto v zateplovacím systému stěny.

S pozdravem

Mgr. Petra Jungová, LL.M.
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky