

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

obsah: SCHÉMA ROZVADĚČE RP1.2.1

Akce: PURKRABSKÁ 4 – DVORNÍ OBJEKT “ALBÍNKA” – STAVEBNÍ ÚPRAVY

parc.č. st.572 , k.ú. Olomouc – město





SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Specifikace skříně:

Rozvodnicový skříň, pro zapuštěnou montáž, jednokřídlé dveře, neprůhledné dveře, vnitřní V x Š 1350x510, počet řad 9, rozteč 150 mm, počet modulu v řadě 24, krycí IP54, materiál : ocel-plech, požární odolnost EI30S

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
Výpracovki: Radek Vynoubal								Investor: Pdf Univerzity Palackého v Olomouci												Zak.číslo:		V.č.:		Listů: 6			
Kontrolbovi:																				Změno/Datum:		Měřtko:		D.1.4.3-04		List:	
Datum : 03.10.2016																										1	

3+N+PE st. 50Hz 400/230V / TN-C-S, Ik'' = 2,2kA



1	WL0,50 CMK-J 3x16	3	WL3 CMK-J 3x1,5	4	WL4 CMK-J 3x2,5	5	WL5 CMK-J 3x10	6	WL6 CMK-J 3x1,5	7	WL7 CMK-J 3x4	8	WL8 CMK-J 3x4	9	WL9 CMK-J 3x2,5	10	WL10 CMK-J 3x2,5	11	WL11 CMK-J 3x2,5	12	WL12 CMK-J 3x2,5	13	WL13 CMK-J 3x2,5	14	WL14 CMK-J 3x2,5	15	WL15 CMK-J 3x2,5
---	----------------------	---	--------------------	---	--------------------	---	-------------------	---	--------------------	---	------------------	---	------------------	---	--------------------	----	---------------------	----	---------------------	----	---------------------	----	---------------------	----	---------------------	----	---------------------

