

č. řádku	č. pozice	č. pol.	název zařízení	počet	MJ	dodávka /MJ	montáž /MJ	dodávka celkem (Kč)	montáž celkem (Kč)
1			ROZPOČET JE ZPRACOVÁN NA ZÁKLADĚ ZAKRESLENÍ V PŮDORYSECH JEDNOTLIVÝCH PODLŽÍ						
2			<b>V Z D T č.1 (m.č. větrání m.č. 104, 204)</b>						
3	<b>1.1</b>		Systemair rekuperační větrací jednotka, TR06 HWH -R-VAV přívod 1860m3/h / odvod 1860 m3/hod, dP=300/300Pa, včetně vodního ohřivače HWH (46°C), teplota přívodu 22°C, teplota exter. -15°C, směšovací vodní uzel, rotační rekuperátor s účinností 86%, filtr přívod F7, odvod M5, EC motor, rozměr 1700*100*1452 mm	1	ks				
4			sada VAV regulace jednotky	1	ks				
5			Zprovoznění a kabeláže vz jednotky, doprava	1	ks				
6			Pružná manžeta DS 50-25	4	ks				
7	<b>1.2</b>		Klapka uzavírací čtyřhranná EFD-S 500x250-S	2	ks				
8	<b>1.3</b>		Směšovací vodní uzel 15-60-1,0-A, 0-10V, 24A	1	ks				
9	<b>1.4</b>		Regulátor variabilního průtoku VAV do kruhového potrubí , MP-Bus,250*200 mm, BLC1, Vmin=0, Vmax= 1230m3/h ( R1b, R2b)	2	ks				
10	<b>1.5</b>		Regulátor variabilního průtoku VAV do čtyřhranného potrubí , MP-Bus, DN 140, BLC1, Vmin=0, Vmax= 630m3/h ( R1a, R2a)	2	ks				
11			čidlo na stěnu CO2, 0-10V	2	ks				
12			Regulátor teploty, Agrus RC-C3DOC, ip20, Modbus, Exoline, BACnet)	2	ks				
13	<b>1.6</b>		velkoplošná výustka QLE-U/750*1500 mm, 410 m3/hod, napojovací hrdlo zespodu 770*100 mm, bílá, zabudování do stěny, čelní děrovaný plech	3	ks				
14	<b>1.7</b>		dýza s dalekým dosahem proudu DUK-V, DN 160, a=105 m3/h, provedení bílá	6	ks				
15	<b>1.8</b>		potrubní tlumič hluku 500*300 dl.1000	2	ks				
16	<b>1.9</b>		potrubní tlumič hluku 400*250 dl.1500	2	ks				
17	<b>1.10</b>		potrubní tlumič hluku 400*200 dl.1500	1	ks				
18	<b>1.11</b>		potrubní tlumič hluku 400*200 dl.1000	1	ks				
19	<b>1.12</b>		Odvodní výustka Nova-A-1-425/325, včetně UR	2	ks				
20	<b>1.13</b>		Odvodní výustka Nova-A-1-525/225, včetně UR	1	ks				
21	<b>1.14</b>		Výfukové koleno DN 355	1	ks				
22	<b>1.15</b>		protidešťová žaluzie PZAL 355/500 včetně zedního rámu, barva dle rámu oken	1	ks				
23			Plexo potrubí s tepelnou izolací tl. 25 mm Thermoflex 355 mm	5	m				
24			Potrubí Spiro pozink. 40%TV do průměru 140 mm	1	m				
25			Potrubí Spiro pozink. 40%TV do průměru 280 mm	13	m				
26			Potrubí Spiro pozink. 40%TV do průměru 355 mm	17	m				
27			Potrubí čtyřhranné sk.l pozink. R do obvodu 1500 l=1000	12	m				
28			Potrubí čtyřhranné sk.l pozink. TV do obvodu 1500 l=1000	8	m				
29			Potrubí čtyřhranné sk.l pozink. R do obvodu 1890 l=1000	14	m				
30			Potrubí čtyřhranné sk.l pozink. TV do obvodu 1890 l=1000	9	m				
32			tepelná izolace VZDT rozvodů tl.40 mm s povrchovou úpravou	80	m2				
33			tepelná izolace VZDT rozvodů Spiro DN 355 tl. 40 mm s povrchovou úpravou	25	m2				
34			<b>CELKEM VZDT č.1</b>						
35			<b>VZDT č.2 (m.č. 106,107)</b>						
36	<b>2.1</b>		Radiální ventilátor pro odvod vzduchu se zpětnou klapkou, kulíčkovými kožíchkami, tepelná pojistka, podomítková instalace, vestavná hloubka 95 mm, výtlač nahoru DN 75 mm, množ. odsávaného vzduchu 100 m3/hod, nastavitelný rozsah +/- 15%, hladká čelní stěna L-G, IPX5, 100m3/hod - Lp/Lw= 38/42dB, montážní držák, náhradní filtry	2	ks				
37	<b>2.2</b>		Vzduchotechnická stříška DN 100	1	ks				
38			Potrubí kruhové ocelové sk. I -SPIRO, pozinkovaný plech tl=0.5mm, min.vrstva Zn 275g/m2, Rozměr - do průměru 80 mm - 50%tvarovek	3	bm				
39			Potrubí kruhové ocelové sk. I -SPIRO, pozinkovaný plech tl=0.5mm, min.vrstva Zn 275g/m2, Rozměr - do průměru 140 mm - 50%tvarovek	6,5	bm				
40			dřevní mřížka Nova -D 400*100 včetně upínacího rámečku UR1	4	ks				
41			<b>CELKEM VZDT č.2</b>						
42									
43			<b>VZDT č.3 (m.č. 106,107)</b>						

44	3.1	Radiální ventilátor pro odvod vzduchu se zpětnou klapkou, kulíčkovými kožiskami, tepelná pojistka, podomítková instalace, vestavná hloubka 95 mm, výtlač nahoru DN 75 mm, množ. odsávaného vzduchu 100 m3/hod, nastavitelný rozsah +/- 15%, hladká čelní stěna L-G, IPX5, 100m3/hod - Lp/Lw= 38/42dB, montážní držák, náhradní filtry	4	ks				
45		Potrubí kruhové ocelové sk. 1-SPIRO, pozinkovaný plech tl=0.5mm, min.vrstva Zn 275g/m2, Rozměr - do průměru 80 mm - 50%tvarovek	1	bm				
46		Potrubí kruhové ocelové sk. 1-SPIRO, pozinkovaný plech tl=0.5mm, min.vrstva Zn 275g/m2, Rozměr - do průměru 100 mm - 50%tvarovek	8	bm				
47		dveřní mřížka Nova -D 400*100 včetně upínacího rámečku UR1	1	ks				
48		tepelná izolace VZDT rozvodů tl. 20 mm s povrchovou úpravou	4,5	m2				
49		<b>CELKEM VZDT č.3</b>						
50		<b>VZDT č.4 (m.č. 206,207,208)</b>						
51	4.1	Radiální ventilátor pro odvod vzduchu se zpětnou klapkou, kulíčkovými kožiskami, tepelná pojistka, podomítková instalace, vestavná hloubka 95 mm, výtlač nahoru DN 75 mm, množ. odsávaného vzduchu 100 m3/hod, nastavitelný rozsah +/- 15%, hladká čelní stěna L-G, IPX5, 100m3/hod - Lp/Lw= 38/42dB, montážní držák, náhradní filtry	6	ks				
52	4.2	Vzduchotechnická stříška DN 180	1	ks				
53		Potrubí kruhové ocelové sk. 1-SPIRO, pozinkovaný plech tl=0.5mm, min.vrstva Zn 275g/m2, Rozměr - do průměru 80 mm - 50%tvarovek	7	bm				
54		Potrubí kruhové ocelové sk. 1-SPIRO, pozinkovaný plech tl=0.5mm, min.vrstva Zn 275g/m2, Rozměr - do průměru 140 mm - 50%tvarovek	4	bm				
55		Potrubí kruhové ocelové sk. 1-SPIRO, pozinkovaný plech tl=0.5mm, min.vrstva Zn 275g/m2, Rozměr - do průměru 180 mm - 50%tvarovek	3,5	bm				
56		dveřní mřížka Nova -D 400*100 včetně upínacího rámečku UR1	6	ks				
57		tepelná izolace VZDT rozvodů tl. 40 mm s povrchovou úpravou (stoupací potrubí DN 180)	7	m2				
58		<b>CELKEM VZDT č.4</b>						
59		<b>VZDT č.5 (m.č. 205)</b>						
60	5.1	Radiální ventilátor pro odvod vzduchu se zpětnou klapkou, kulíčkovými kožiskami, tepelná pojistka, CB 100 plus	1	ks				
61		Potrubí kruhové ocelové sk. 1-SPIRO, pozinkovaný plech tl=0.5mm, min.vrstva Zn 275g/m2, Rozměr - do průměru 80 mm - 50%tvarovek	1	bm				
62		dveřní mřížka Nova -D 400*100 včetně upínacího rámečku UR1	1	ks				
63		<b>CELKEM VZDT č.5</b>						
		Kondenzační i venk. jedn. Multi V S 400V (Qchl.nom =22,4 kW, Qtop.nom=24,5 kW, rozměr 950*330-1380mm, příkon chl/top= 6,27/6,28kW, jistění 30 A, napájení 3f.,ak.tlak 1 m 57dBA, ak. výkon 74 dBA, EER nom. 3,57, COP nom 3,9).	1	ks				
		klimatizační vnitřní jednotka nástenná (chl.výkon nom. 2,2 kW, topný výkon 2,5 kW, akus.tlak 32/30/28 dBA)	5	ks				
		klimatizační vnitřní jednotka nástenná (chl.výkon nom. 2,8 kW, topný výkon 3,2 kW, akus.tlak 34/32/28 dBA)	2	ks				
		klimatizační vnitřní jednotka nástenná (chl.výkon nom. 3,6 kW, topný výkon 4,0 kW, akus.tlak 37/34/30 dBA)	1	ks				
		standartní kabelový ovladač	4	ks				
		Konzola pod venkovní jednotku, žázově pozinkováno	1	ks				
		Kabely skupinového ovládání	4	ks				
		Cu potrubí chladiwa izolace, mont.materiál, včetně rozboček a doplnění chladiwa	55	bm				
64		Montáž systému TČ, uvedení do provozu	1	ks				
65		<b>CELKEM CHLAZENÍ</b>						
66								
67		<b>CELKEM DODÁVKA A MONTÁŽ VZDT A CHLAZENÍ</b>						
68								
69		<b>OSTATNÍ</b>						
70		vyregulování zařízení, měření průtoků vzduchu, seřízení výústek dle výkonů včetně vypracování protokolu o zaregulování	10	hod				
71		<b>CELKEM OSTATNÍ</b>						
72								
73		<b>ZAŘÍZENÍ PRO VZDUCHOTECHNIKY A CHLAZENÍ CELKEM</b>						

74									
75			<b>REKAPITULACE : ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY A CHLAZENÍ BUDOV</b>						
76									
77			<b>ZAŘÍZENÍ PRO VZDUCHOTECHNIKU A CHLAZENÍ</b>						
78			<b>OSTATNÍ</b>						
79									
80			<b>ZAŘÍZENÍ PRO VZDUCHOTECHNIKU A CHLAZENÍ CELKEM</b>						
81									
82			<b>DPH 21%</b>						
83									
84			<b>CELKEM ZAŘÍZENÍ PRO VZDT A CHLAZENÍ s DPH</b>						
85									
86									