



LEGENDA MÍSTNOSTÍ PODKROVÍ

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	OZN.	POVRCHOVÁ ÚPRAVA, POZNÁMKA
201	KOMUNIKACE	12.76m ²	KERAMICKÁ DLÁŽBA	B.4	PODHLÉD SOK
202	HALA	7.14m ²	KERAMICKÁ DLÁŽBA	B.4	PODHLÉD SOK
203	KABINET	8.57m ²	ZÁTĚŽOVÝ VINYL ANTISTATICKÝ	A.2	PODHLÉD SOK
204	AV UČEBNA	58.22m ²	ZÁTĚŽOVÝ VINYL ANTISTATICKÝ	A.2	PODHLÉD SOK
205	TECHNICKÁ MÍSTNOST	8.05m ²	ZÁTĚŽOVÝ VINYL ANTISTATICKÝ	A.2	PODHLÉD SOK
206	ÚKLD	1.35m ²	KERAMICKÁ DLÁŽBA	B.5	KERAM. OBKLAD V-205mm SOK PODHLÉD G.2
207	WC MUŽI	4.46m ²	KERAMICKÁ DLÁŽBA	B.5	KERAM. OBKLAD V-205mm SOK PODHLÉD G.2
208	WC ŽENY	2.87m ²	KERAMICKÁ DLÁŽBA	B.5	KERAM. OBKLAD V-205mm SOK PODHLÉD G.2
CELKEM		103,42m ²			

Napěťová soustava :
3+N+PE, AC 50Hz, 230/400V, TNC-S
1+N+PE, AC 50Hz, 230V, TNC-S

Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

základní ochrana (ochrana před nebezpečným dotykem živých částí):
- izolací živých částí
- přepážkami a kryty

ochrana při poruše (ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí):
- ochranné pospojování
- automatické odpojení v případě poruchy
- doplňková ochrana proudovým chráničem

Vnější vlivy určeny dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3:
BA2 děti - prostory nebezpečné
Ostatní vnější vlivy jsou v souladu s článkem ZA.4 ČSN 33 2000-5-51 ed.3 považovány za normální.

Index změny	Popis změny	Datum	Provedl	Podpis

Generální projektant		ATELIER POLÁCH & BRAVENEC s.r.o.		ATELIER POLÁCH & BRAVENEC s.r.o.	
MAHLEROVA 15, 772 00 OLOMOUČ, tel.fax: 585 225 509, e-mail: atelierpbp@atelierpb.cz, IČ: 25870092, DIČ: CZ 25870092					
Zodpovědný projektant		Ing.arch. Jan POLÁCH Ing. Robert BRAVENEC		AUTORIZACE - ČKA 00 231 AUTORIZACE - ČKAIT 13017111	
Autor		Ing.arch. Jan POLÁCH			
Projektant		RADEK VYROUBAL, ČKAIT 1202072			
Vypracoval		RADEK VYROUBAL, ČKAIT 1202072			
Projekt - název stavby					
PURKRABSKÁ 4 - DVORNÍ OBJEKT "ALBÍNKA" - STAVEBNÍ ÚPRAVY parc.č. st.572 , k.ú. Olomouc- město					
Investor				PřF Univerzity Palackého v Olomouci	
Adresa		Žižkovo náměstí 5, Olomouc		XO 61989592	
Místo		parc.č. st. 572, k.ú. Olomouc- město		Kraj OLOMOUCKÝ	
Status dok.		PROVEDENÍ STAVBY		Datum 2016-09	
Část dok.		SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		Měřítko 1: 50	
Číslo zakázky		15/2016		Jazyk CZ	
Název dokumentu				Číslo vyhotovení	
PŮDORYS 2.NP				D.14.3-03	