



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1NP

Č. M.	Název místnosti	Plocha	Podlaha	OKN	Povrchová úprava, podlaha
101	Vstupní hala	13,99m ²	Keramická dlažba	B12	Šumová optika, malba
102	Komunikace	8,72m ²	Keramická dlažba	B11	Šumová optika, malba
103	Skříň	6,73m ²	Dřevěné stěny a posuvné dveře	01	Šumová optika, malba
104	AV učebna 40 míst	55,91m ²	Zařizovací instalace	A1	Šumová optika, malba
105	Kabina	11,18m ²	Zařizovací instalace	A1	Šumová optika, malba
106	KC - TP	4,26m ²	Keramická dlažba	B3	Ker. obkl. v zemi, malba
107	KC Měří	4,33m ²	Keramická dlažba	B3	Ker. obkl. v zemi, malba
108	KC Ženy	4,24m ²	Keramická dlažba	B2	Ker. obkl. v zemi, malba
109	Čiřná kuchyňa	2,44m ²	Keramická dlažba	B12	Šumová optika, malba
110	Prostor pod skříň	3,90m ²			
Celkem		115,70m ²			

Název soustavy :
3+N+PE, AC 50Hz, 230/400V, TN-C-S
1+N+PE, AC 50Hz, 230V, TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

Základní ochrana (ochrana před nebezpečným dotykem živých částí):

- izolací živých částí
- předpoklady a kryty

Ochrana při poruše (ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí):

- ochranné pospojování
- automatické odpojení v případě poruchy
- doplňková ochrana proudovým chráncem

Vnější vlivy určeny dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3:

BA2 dle - prostory nebezpečné
Odstínění vnější vlivy jsou v souladu s článkem Z4.4 ČSN 33 2000-5-51 ed.3 považovány za normální.

Generální projektant		ATELIER POLÁCH & BRAVENEČ S.R.O.		POLÁCH & BRAVENEČ	
MATEJKA 15, 772 00 OLOMOUČ, IČO 255 255 599, e-mail atelier@bravenece.cz, IČ Z 25810092		AUTORIZACE: Číslo 00 231		13.10.2016	
Zadavatel: Ing. arch. Jan POLÁCH		AUTORIZACE: Číslo 00 231		13.10.2016	
Autor: Ing. Robert BRAVENEČ		AUTORIZACE: Číslo 00 231		13.10.2016	
Projektant: Ing. arch. Jan POLÁCH		AUTORIZACE: Číslo 00 231		13.10.2016	
Výpracoval: PACEK VYROUBAL, ČKAIT 1020772		AUTORIZACE: Číslo 00 231		13.10.2016	
Projekt - návrh státní		PACER VYROUBAL, ČKAIT 1020772		13.10.2016	
PARKABSKÁ 4 - DVORNÍ OBJEKT "ALBÍNKA" - STAVEBNÍ ÚPRAVY		PARC.Č. st.572, k.ú. Olomouc - město		13.10.2016	
Investor: PdF Univerzity Palackého v Olomouci		Číslo výkresu		D.14.3-02	
Adresa: Žitovo náměstí 5, Olomouc		Číslo výkresu		D.14.3-02	
Město: Olomouc		Číslo výkresu		D.14.3-02	
Stavba: PROJEKT STAVBY		Číslo výkresu		D.14.3-02	
Číslo dok. 1:50		Číslo výkresu		D.14.3-02	
Číslo zakázky 5/2016		Číslo výkresu		D.14.3-02	
Který dokument		Číslo výkresu		D.14.3-02	