LEGENDA:

1	ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ PLYNOVÝ KOTEL 4,7–31,7 kW (VÝKON PŘI 80/60°C), JM. TEP. ZATÍŽENÍ 4,9–34,9 kW INTEGROVANÝ ZÁSOBNÍK TV 46 LITRŮ	1 ks
2	Hydraulická výhybka DN25 60/60 VIESSMANN DO 3,0 M3/HOD S IZOLACÍ, čidlo ponorné s jímkou	1 ks
3	ÚPRAVNA VODY Viessman Aquaset 500–N, průtok 2,0–4,0 m3/hod	1 ks
4	Modulární rozdělovač 2–násobný DN25, držák na stěnu	1 ks
5	VODNÍ NAPOJOVACÍ UZEL HWH DODÁ VZDT –JEDNOTKA VZ1	1 ks
6	MONTÁŽNÍ SADA SE SMĚŠOVAČEM M32 DN25+GrundfosAlpha2 25–60 , větev č.1 – ÚT	1 ks
7	MONTÁŽNÍ SADA BEZ SMĚŠOVAČE M31 DN20+GrundfosAlpha2 15–60 , větev č.2 –VZDT	1 ks
8	RUČNÍ REGULAČNÍ VENTIL MSV–BD DN 25	1 ks
9	RUČNÍ REGULAČNÍ VENTIL MSV–BD DN 20	1 ks
10	ODDĚLOVACÍ ČLEN FILLSET PRO DOPLŇOVÁNÍ TOPNÉ VODY (UZ. VENTIL, VODOMĚR, FILTR)	1 ks
11	DOPLŇOVACÍ SYSTÉM FILLCONTROL PLUS (230V)	1 ks



Napěťová soustava :
3+N+PE, AC 50Hz, 230/400V, TN–S
1+N+PE, AC 50Hz, 230V, TN–S
SELV, 12V

Ochrana před nebezpečným dotykem je navržena dle ČSN 33 2000–4–41 ed.2
automatickým odpojením od zdroje:
základní ochrana (ochrana před nebezpečným dotykem živých částí):
– izolací živých částí
– přepážkami a kryty
ochrana při poruše (ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí):
– ochranné pospojování
– automatické odpojení v případě poruchy
– doplňková ochrana proudovým chráničem 30mA a 300mA
– malým napětím SELV

Vnější vlivy určeny dle ČSN 33 2000–5–51 ed.3:
BA2 děti – prostory nebezpečné
Ostatní vnější vlivy jsou v souladu s článkem ZA.4 ČSN 33 2000–5–51 ed.3 považovány za normální.

Index změny	Popis změny	Datum	Provedl	Podpis

Generální projektant
ATELIER POLÁCH & BRAVENEC s.r.o.
MAHLEROVA 15, 772 00 OLOMOUC, tel.fax: 585 225 509, e-mail: atelierpb@atelierpb.cz, IČ: 25870092, DIČ: CZ 25870092

Zodpovědný projektant	Ing.arch. Jan POLÁCH Ing. Robert BRAVENEC	AUTORIZACE - ČKA 00 231 AUTORIZACE - ČKAIT 1301711
Autor	Ing.arch. Jan POLÁCH	
Projektant	RADEK VYROUBAL, ČKAIT 1202072	
Vypracoval	RADEK VYROUBAL, ČKAIT 1202072	

Projekt - název stavby
PURKRABSKÁ 4 - DVORNÍ OBJEKT "ALBÍNKA" - STAVEBNÍ ÚPRAVY
parc.č. st.572 , k.ú. Olomouc– město

Investor	PdF Univerzity Palackého v Olomouci		Číslo vyhotovení
Adresa	Žižkovo náměstí 5, Olomouc	IČO	61989592
Místo	parc.č. st. 572, k.ú.Olomouc–město	Kraj	OLOMOUCKÝ
Status dok.	PROVEDENÍ STAVBY	Datum	2016–09
Část dok.	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	Měřítko	--
Číslo zakázky	15/2016	Jazyk	CZ

Název dokumentu
BLOKOVÉ SCHÉMA MaR

Číslo dokumentu
D.1.4.3–07