

| OZN. | | POPIS | PŘÍKON | KRYTÍ | |
|------|--|---|--------|-------|--|
| S1 | | přisazené svítidlo, bíle lakovaný ocelový plech, trojvrstvé matné opálové sklo d420mm, elektronický předřadník EVG, 2x32W | 64 | IP41 | |
| V1 | | venkovní nástěnné hliníkové svítidlo (DIR/INDIR), 2xE27 + 2x zdroj 15W | 30 | IP54 | |
| N1 | | nouzové nástěnné svítidlo s piktogramem z polokruhových profilů, těleso ocelový bílý plech, reflektor leštěný hliník, difuzér plastový PMMA, 1x8W, 1hod nouzově svítící | 8 | IP40 | |
| N8 | | nouzové přisazené protipanické svítidlo s plošnou optikou, těleso bílý polykarbonát, 1x5W, 1hod nouzově svítící, IP42 | 5 | IP42 | |
| O1 | | závěsné zářivkové svítidlo, hliníkový profil, opálový kryt, vyzařování přímo/nepřímé, elektronický předřadník, 1x80W | 80 | IP20 | |
| O2 | | závěsné zářivkové svítidlo, hliníkový profil, opálový kryt, vyzařování přímo/nepřímé, DALI předřadník, 1x80W | 80 | IP20 | |
| O3 | | závěsné zářivkové svítidlo, hliníkový profil, opálový kryt, vyzařování přímo/nepřímé, DALI předřadník, 2x54W | 108 | IP20 | |
| E1 | | svítidlo zářivkové průmyslové 2x54W, EP | 108 | IP66 | |

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------|
| Vypracoval: Radek Vyroubal | AKCE: PURKRABSKÁ 4 – DVORNÍ OBJEKT "ALBÍNKA" – STAVEBNÍ ÚPRAVY parc.č. st.572 , k.ú. Olomouc– město | | Listů: 1 |
| DATUM: 03.10.2016 | | | List č.: 1 |
| ZAK.CISLO: | INVESTOR: PdF Univerzity Palackého v Olomouci | OBSAH: LEGENDA SVÍTIDEL | VÝKRES ČÍSLO: D.1.4.3–08 |