

D 1.4.D SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE

ARCHITEKTONICKÁ A PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Ing.Arch. Mgr. Tomáš Kovář, autorizovaný architekt ČKA 2861
e-mail: archi.kovar@seznam.cz
778 00 Olomouc
Balbínova 326
Balbínova 326 2/4 900

Předpokládaný počátek stavby: 08 / 2016

Vypracoval:	Jan Kupec
Měřítko:	1:100
Datum:	08 / 2016
Stupeň:	DSP
Část výstavby:	Celá výstavba
Část:	Jan Kupec

Akce:
ROZVOJ INFRASTRUKTURY
PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

Stupeň dokumentace:
Předpokládaná šlechtitelská činnost v Olomouci
ulice 17. listopadu č. 771 11 Olomouc, IČ: 61968592

Obsah:
PŮDORYS 1.NP

D1.4.D-02

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA 1 pod 1	PODLAHA	STĚNA	POZNÁMKA
1.01	nástupní vestibul	337,5			
1.01a	nástupní rampy	25,5			
1.02	foyer	103,0	keramická dlažba		
1.03	sociální centrum	53,9	vinyl krytina		
1.04	otevřená nástavna s výtvory výtvarné tvorby	193,0	vinyl krytina		
1.05	místnost pro zaměstnance s kuchyňkou	49	vinyl krytina		
1.06	místnost pro zaměstnance sociálním	44	vinyl krytina		
1.07	místnost pro zaměstnance sociálním	47	vinyl krytina		
1.08	místnost pro sběr/prové sociálním a kuchyňkou	89	vinyl krytina		
1.09	sklepní pro sociálním zázemím šatnovým	180	vinyl krytina		
1.10	multimediální učebna	42,4	vinyl krytina		
1.11	výstavní síň	193	vinyl krytina		
1.12	zázemí zaměstnanců knihovny	23,6	vinyl krytina		
1.13	skladový výtah	1,1	vinyl krytina		pouzdrní konstrukce - bez zásahu
1.14	čistírna ardyn	15,7	vinyl krytina		
1.15	skladiště ručnodělá	2,7			pouzdrní konstrukce - bez zásahu
1.16	šatna	14,5	vinyl krytina		
1.17	chodba	21,9	vinyl krytina		keramický obklad do výšky 2
1.18	chodba - příjemna	8,4	vinyl krytina		keramický obklad * P2 (3000)
1.19	chodba sklad	7,5	vinyl krytina		keramický obklad * P2 (3000)
1.20a	sociálová hala	70,0	keramická dlažba		
1.20b	chodba	40,0	keramická dlažba		
1.21	sklad	2,1	vinyl krytina		
1.22	technická místnost	2,3	vinyl krytina		keramický obklad *
1.23	WC zaměstnanci	1,6	vinyl krytina		keramický obklad *
1.24	předsálí WC zaměstnanci	2,0	vinyl krytina		keramický obklad *
1.25	předsálí WC	5,0	vinyl krytina		keramický obklad *
1.26	WC handicap ženy	2,6	vinyl krytina		keramický obklad * P2 (2800)
1.27	WC handicap muži	2,6	vinyl krytina		keramický obklad * P2 (2800)
1.28	prostor pro kávový	15,0	vinyl krytina		
1.29	zázemí a recepce	6,4	vinyl krytina		
1.30	zázemí pracovní místnosti	11,4	vinyl krytina		
1.31	kóbor pro smíšená pracovní zázemí	11,7	vinyl krytina		
1.32	kóbor pro smíšená pracovní zázemí	11,7	vinyl krytina		
1.33	místnost pro nástrahová nástavba vysun	34,5	vinyl krytina		
1.34	pracovna vedoucího pokrok pracovny	37,0	vinyl krytina		

* detail provést do výšky světlých dveří

LEGENDA EPS

EPS	ústředna EPS
ZOP	ovládací prvek ZOP
T	tepelné hlásiče
OP	opticko kouřové hlásiče
HP	hlásiče ruční
	lineární hlásiče s dotykovým
	multisenzorové hlásiče
	signalizační ústředna
	akustické signalizační zařízení
	sirény
	zálohovaný napájecí zdroj 24V/3A

POZNÁMKA

VŠECHNY KABELY A VODIČE ZAVĚŠENÉ NA OBLOUKOVÉ PŘÍCHYTKY OCEL. KONSTRUKCI. KTERÁ ZAJIŠTĚNÍ STABILITY PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI OBJEKTU. TLAČÍTKOVÉ AUTOMATICKÉ HLÁSIČE EPS UMÍSTĚNÝ PŘÍMO NA STROPNÍ KONSTRUKCI ŘÍMSY. NA PODHLEDU. TLAČÍTKOVÉ HLÁSIČE UMÍSTĚNÝ VE VÝŠI cca1,2 – 1,5 m NAD PODLAHOU. PŘEPĚTÍ EPS MUSÍ ODPOVÍDAT NÁVODOVÉ PRO MONTÁŽ. UVEDENÍ DO PROVOZU A ÚDRŽBU VYHOVUJE VŠEOBECNÉ ZADÁNÍ PŘÍ SOUBĚHU A KŘÍŽOVÁNÍ EPS ROZVODŮ S OSTATNÍ EL. INSTAL. NUTNO DODRŽET ČSN 33 2000-5-52.

ROZMÁRKA
ROZVODŮ K HLÁSIČŮM EPS NAHRAZENY KABELEM 2x2x0,8 BEZ FUNKČNÍ SCHOPNOSTI PŘI POŽÁRU S TÍMTO JEVEM SE NEPOČÍTÁ. PŘI ROZVOJI EPS K OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ NAHRAZENY KABELEM S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU 1x2x0,8; 2x2x0,8 a 3x2,5 S TÍMTO REÁKCE NA OHEŇ B2ca s1 d0. KABELY JSOU ULOŽENY V PŘEVÁŽNÉ MÍŘE V ELEKTRO– INSTALAČNÍCH ŽLABECH A TRUBKÁCH A DO. KABELY JSOU ULOŽENY V PŘEVÁŽNÉ MÍŘE V ELEKTRO– INSTALAČNÍCH ŽLABECH A TRUBKÁCH A