



19 -09- 2016

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE

územní odbor Olomouc

Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc

Č.j.: HSOL-5400-2/2016

Uvádějte vždy při písemném styku

Olomouc 9.9.2016

Počet listů: 1

Přílohy: 1/PD – příloha pouze
u odesílaného výtisku

INTAR a.s.
Bezručova 81/17a
602 00 Brno

ZÁVAZNÉ STANOVISKO **dotčeného orgánu na úseku požární ochrany k dokumentaci pro vydání** **stavebního povolení**

Č. j. doručeného spisu: ---

Vyřizuje za PO: kpt. Ing. Jiří Velech, tel.: 950770242, e-mail: jiri.velech@hcsol.cz

Název stavby: Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 PřF UP, Olomouc - Holice

Místo stavby: Olomouc, ul. Šlechtitelů, parc. č. 1705/1, 1705/42

Stavebník - investor: Univerzita Palackého v Olomouci

Předložená dokumentace, popis stavby: Dokumentace pro stavební povolení z 06/2016 odpovědný projektant Ing. Petr Svoboda, včetně požárně bezpečnostního řešení z 06/2016 doplněného 9.9.2016 vypracoval Ing. Pavel Skříčka. Předložená dokumentace řeší úpravu v 1. PP a 1. NP (nové dispoziční uspořádání a rozšíření objektu na jižní straně stávajícího objektu). Svislé nosné konstrukce a zastřešení přístavby jsou nehořlavé.

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje jako dotčený orgán dle ust. § 26 odst. 2 písm. b) a ust. § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“) posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 9.8.2016 a k této **vydává** v souladu s ust. § 31 odst. 4 a § 95 zákona o PO a dále dle ust. § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s požadavky ust. § 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 41 odst. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., a Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje neshledal žádné nedostatky, které by bránily vydání souhlasného závazného stanoviska.

Poučení

V souladu s ust. § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.,

si Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, pro které se řízení vede, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.

Proti nezákonnosti závazného stanoviska lze podat podnět k jeho přezkoumání v přezkumném řízení, a to k Ministerstvu vnitra – generálnímu ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.

Ke kontrolní prohlídce prováděné za účelem vydání kolaudačního souhlasu nebo souhlasu s užíváním **budou předloženy** příslušné doklady prokazující splnění požadovaných vlastností výrobků resp. konstrukcí, požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků požární ochrany - tj. **prohlášení shodě nebo o vlastnostech výrobku vč. certifikátů**, revizní zprávy, **doklady o provozuschopnosti** apod., a prohlášení zhotovitele (firmy oprávněné k dané činnosti, osoby odpovědné za provedení stavby) o provedení stavby v souladu s projektovou dokumentací a požárně bezpečnostním řešením, včetně **dokladu vystaveného výrobcem nebo jím pověřenou osobou o oprávnění k montáži**, provádění funkčních zkoušek, kontrole provozuschopnosti, apod.

Jedná se zejména o:

1. požární uzávěry,
2. protipožární prosklené konstrukce,
3. nosné ocelové konstrukce opatřené dodatečnou protipožární ochranou,
4. zateplovací systém,
5. povrchové úpravy konstrukcí a dekorační materiály ve shromažďovacím prostoru,
6. nouzové osvětlení,
7. dveře na únikových cestách vybavené panikovým kováním (nebo klikami s panikovou funkcí),
8. vnitřní odběrná místa požární vody,
9. přenosné hasicí přístroje,
10. požární klapky,
11. rozvaděče v protipožárním provedení,
12. kabelové trasy s funkční integritou včetně závěsných systémů,
13. CENTRAL STOP, TOTAL STOP,
14. protipožární zatěsnění prostupů požárně dělicími konstrukcemi,
15. domácí rozhlas,
16. elektrickou požární signalizaci.

HZS Olomouckého kraje
územní odbor Olomouc
Schweitzerova 91
779 00 Olomouc
2

Foukal

kpt. Ing. Lukáš Foukal
koordinátor – metodik pro stavební prevenci
oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a ZPP