BLOKOVÉ SCHÉMA SLP



1x OPTOKABEL SM 9/125 12 VLÁKEN
6x FTP Cat 6A
slaboproud
přívodní kabely ze stávajícího SERVERu

součást PD silnoproud
silové přívody CYKY-J 3x2,5 z RX1





DATOVÝ ROZVADĚČ DR1 42U
STOJANOVÝ - 19" 2000/800/800

1U	VENTILACE	
2U	OPTICKÁ_VANA	
3U	1U–PATCH–PANEL–24_CAT6	
4U	1U–PATCH–PANEL–24_CAT6	
5U	1U–VYVAZOVACÍ–PANEL	
6U	1U–PATCH–PANEL–24_CAT6	
7U	1U–PATCH–PANEL–24_CAT6	
8U	1U–VYVAZOVACÍ–PANEL	
9U	1U–PATCH–PANEL–24_CAT6	
10U	1U–PATCH–PANEL–24_CAT6	
11U	1U–VYVAZOVACÍ–PANEL	
12U	1U–PATCH–PANEL–24_CAT6	
13U	1U–PATCH–PANEL–24_CAT6	
14U	1U–VYVAZOVACÍ–PANEL	
15U	1U–PATCH–PANEL–24_CAT6	
16U	1U–PATCH–PANEL–24_CAT6	
17U	1U–VYVAZOVACÍ–PANEL	
18U	1U–AKTIVNÍ–PRVEK(SWITCH–48PORT)	
19U	1U–VYVAZOVACÍ–PANEL	
20U	1U–AKTIVNÍ–PRVEK(SWITCH–48PORT)	
21U	1U–VYVAZOVACÍ–PANEL	
22U	1U–AKTIVNÍ–PRVEK(SWITCH–48PORT)	
23U	1U–VYVAZOVACÍ–PANEL	
24U	1U–AKTIVNÍ–PRVEK(SWITCH–48PORT)	
25U	REZERVA	
26U		
27U		
28U	ZESILOVAČ–MAGNAT_MA600	
29U		
30U		
31U	REZERVA	
32U	REZERVA	
33U	REZERVA	
34U	REZERVA	
35U	REZERVA	
36U	REZERVA	
37U	REZERVA	
38U	REZERVA	
39U	UPS	
40U		
41U	NAPÁJECÍ–PANEL–230V–9ZÁSUVEK	
42U		

DATOVÝ ROZVADĚČ DR2 42U
STOJANOVÝ - 19" 2000/800/800

1U	VENTILACE	
2U	OPTICKÁ_VANA	
3U	1U–PATCH–PANEL–24_CAT6	
4U	1U–PATCH–PANEL–24_CAT6	
5U	1U–VYVAZOVACÍ–PANEL	
6U	1U–PATCH–PANEL–24_CAT6	
7U	1U–PATCH–PANEL–24_CAT6	
8U	1U–VYVAZOVACÍ–PANEL	
9U	1U–PATCH–PANEL–24_CAT6	
10U	1U–PATCH–PANEL–24_CAT6	
11U	1U–VYVAZOVACÍ–PANEL	
12U	1U–PATCH–PANEL–24_CAT6	
13U	1U–PATCH–PANEL–24_CAT6	
14U	1U–VYVAZOVACÍ–PANEL	
15U	1U–PATCH–PANEL–24_CAT6	
16U	1U–PATCH–PANEL–24_CAT6	
17U	1U–VYVAZOVACÍ–PANEL	
18U	1U–PATCH–PANEL–24_CAT6	
19U	1U–PATCH–PANEL–24_CAT6	
20U	1U–VYVAZOVACÍ–PANEL	
21U	1U–PATCH–PANEL–24_CAT6	
22U	1U–PATCH–PANEL–24_CAT6	
23U	1U–VYVAZOVACÍ–PANEL	
24U	1U–AKTIVNÍ–PRVEK(SWITCH–48PORT)	
25U	1U–VYVAZOVACÍ–PANEL	
26U	1U–AKTIVNÍ–PRVEK(SWITCH–48PORT)	
27U	1U–VYVAZOVACÍ–PANEL	
28U	1U–AKTIVNÍ–PRVEK(SWITCH–48PORT)	
29U	1U–VYVAZOVACÍ–PANEL	
30U	1U–AKTIVNÍ–PRVEK(SWITCH–48PORT)	
31U	1U–VYVAZOVACÍ–PANEL	
32U	1U–AKTIVNÍ–PRVEK(SWITCH–48PORT)	
33U	1U–VYVAZOVACÍ–PANEL	
34U	1U–AKTIVNÍ–PRVEK(SWITCH–48PORT)	
35U	REZERVA	
36U	REZERVA	
37U	REZERVA	
38U	REZERVA	
39U	UPS	
40U		
41U	NAPÁJECÍ–PANEL–230V–9ZÁSUVEK	
42U		

DATOVÝ ROZVADĚČ DR3 42U
STOJANOVÝ - 19" 2000/800/800

1U	VENTILACE	
2U	OPTICKÁ_VANA	
3U	1U–PATCH–PANEL–24_CAT6	
4U	1U–PATCH–PANEL–24_CAT6	
5U	1U–VYVAZOVACÍ–PANEL	
6U	1U–PATCH–PANEL–24_CAT6	
7U	1U–PATCH–PANEL–24_CAT6	
8U	1U–VYVAZOVACÍ–PANEL	
9U	1U–PATCH–PANEL–24_CAT6	
10U	1U–PATCH–PANEL–24_CAT6	
11U	1U–VYVAZOVACÍ–PANEL	
12U	1U–PATCH–PANEL–24_CAT6	
13U	1U–PATCH–PANEL–24_CAT6	
14U	1U–VYVAZOVACÍ–PANEL	
15U	1U–PATCH–PANEL–24_CAT6	
16U	1U–PATCH–PANEL–24_CAT6	
17U	1U–VYVAZOVACÍ–PANEL	
18U	1U–PATCH–PANEL–24_CAT6	
19U	1U–PATCH–PANEL–24_CAT6	
20U	1U–VYVAZOVACÍ–PANEL	
21U	1U–PATCH–PANEL–24_CAT6	
22U	1U–PATCH–PANEL–24_CAT6	
23U	1U–VYVAZOVACÍ–PANEL	
24U	1U–AKTIVNÍ–PRVEK(SWITCH–48PORT)	
25U	1U–VYVAZOVACÍ–PANEL	
26U	1U–AKTIVNÍ–PRVEK(SWITCH–48PORT)	
27U	1U–VYVAZOVACÍ–PANEL	
28U	1U–AKTIVNÍ–PRVEK(SWITCH–48PORT)	
29U	1U–VYVAZOVACÍ–PANEL	
30U	1U–AKTIVNÍ–PRVEK(SWITCH–48PORT)	
31U	1U–VYVAZOVACÍ–PANEL	
32U	1U–AKTIVNÍ–PRVEK(SWITCH–48PORT)	
33U	1U–VYVAZOVACÍ–PANEL	
34U	1U–AKTIVNÍ–PRVEK(SWITCH–48PORT)	
35U	REZERVA	
36U	REZERVA	
37U	REZERVA	
38U	REZERVA	
39U	UPS	
40U		
41U	NAPÁJECÍ–PANEL–230V–9ZÁSUVEK	
42U		

PROJEKT

DVORNÍ TRAKT

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU FF UP OLOMOUC TŘÍDA SVOBODY 26

PROJEKTANT	AMTB s.r.o. Hanušova 10 779 00 Olomouc	*ZADAVATEL* UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 8 771 47 Olomouc	*STATUS* DSP *DAT.* 04/2017 *MĚŘÍTKO* 1:100
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI	Martin Příleský	*ČÁST* SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	*Č. ČÁSTI* D.1.4.5
NÁZEV BLOKOVÉ SCHÉMA SLP			04