



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUČ

č.j.: 122/PJ/OVZ/2017

dne: 25. 08. 2017

Věc: Vysvětlení/změna zadávací dokumentace č. 3

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „**UPOL – rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc – AV a přenosová technika**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve VVZ pod evid. č.: **Z2017-017470**, Vám v souladu s § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, sdělujeme následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Máme dotaz ohledně zesilovačů v části B zakázky UPOL – rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc –AV a přenosová technika.
Zadavatel uvedl minimální parametry zesilovačů takto:
Zesilovač třídy D, 2x 130 W / 8 ohmů, odstup větší než 100 dB, provedení do racku s výškou 1U, integrované ochrany limitace, přehřátí, přebuzení, limiter.
Nenašli jsem však na trhu produkt splňující všechny dané parametry, největším problémem je pravděpodobně odstup, který je u těchto zesilovačů nejčastěji 90dB. Žádáme o kontrolu tohoto parametru, jestli nedošlo k nějakému překlepu.

Odpověď:

Zadavatel na základě výše uvedeného provedl revizi a v souboru UPOL-sekceA-technicka-cenova-specifikace-VV-OPRAVA-1408.xlsx:

V listu 2NP_2.25 Děkanát
Řádek 16, položka Zesilovač

V listu 3NP_3.05
Řádek 15, položka Zesilovač

V listu 3NP_3.32 Aula
Řádek 22, položka Zesilovač

se původní popis uvedený ve sloupci „Specifikace“:
Zesilovač třídy D, 2x 130 W / 8 ohmů, **odstup větší než 100 dB**, provedení do racku s výškou 1U, integrované ochrany limitace, přehřátí, přebuzení, limiter.

Nahrazuje textem:

Zesilovač třídy D, 2x 130 W / 8 ohmů, **odstup větší než 90 dB**, provedení do racku s výškou 1U, integrované ochrany limitace, přehřátí, přebuzení, limiter.

Zadavatel na základě výše uvedeného provedl revizi a v souboru UPOL-sekceB-technicka-cenova-specifikace-VV-OPRAVA-1408.xlsx:

V listu 1PP_1.31,1.32,1.37

Řádek 15, položka Zesilovač

V listu 1NP_1.35,1.38,1.39,1.40,1.41

Řádek 15, položka Zesilovač

V listu 1NP_1.25 refektář

Řádek 14, položka Zesilovač

V listu 1NP_1.42,1.43,1.44

Řádek 11, položka Zesilovač

V listu 1NP_1.47,1.48,1.49

Řádek 16, položka Zesilovač

V listu 2NP_2.39,2.40

Řádek 13, položka Zesilovač

V listu 2NP_2.49,2.52,2.63

Řádek 14, položka Zesilovač

V listu 3NP_3.16

Řádek 11, položka Zesilovač

V listu 3NP_3.39,3.49

Řádek 16, položka Zesilovač

se původní popis uvedený ve sloupci „Specifikace“:

Zesilovač třídy D, 2x 130 W / 8 ohmů, **odstup větší než 100 dB**, provedení do racku s výškou 1U, integrované ochrany limitace, přehřátí, přebuzení, limiter.

Nahrazuje textem:

Zesilovač třídy D, 2x 130 W / 8 ohmů, **odstup větší než 90 dB**, provedení do racku s výškou 1U, integrované ochrany limitace, přehřátí, přebuzení, limiter.



V příloze tohoto vysvětlení/změny zadávací dokumentace je nový soupis prvků s výkazem výměr pro 1. část i pro 2. část veřejné zakázky, přičemž tyto nové soupisy prvků s výkazem výměr v plném rozsahu nahrazují soupisy prvků s výkazem výměr uvedené v příloze č. 6A zadávací dokumentace (pro 1. část veřejné zakázky) a v příloze č. 6B zadávací dokumentace (pro 2. část veřejné zakázky).

S ohledem na charakter změn zadávací dokumentace, zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zákona prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek a termín otevírání obálek s nabídkami, vše uvedené v čl. 10.1. a 10.2. zadávací dokumentace a v čl. IV.2.2) a IV.2.7) Oznámení o zahájení veřejné zakázky uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

10.1 Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 15. září 2017 v 11:30 hodin.

Nabídky je možno podávat v listinné podobě osobně či doporučeně na adresu:

**Univerzita Palackého v Olomouci
Oddělení veřejných zakázek
Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, Česká republika
kontaktní osoba: Mgr. Petra Jungová, LL.M.,**

a to v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 hod. po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek tak, a to tak, aby byly nabídky doručeny do konce výše uvedené lhůty pro podání nabídek.

10.2 Místo a doba otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **15. září 2017 v 11:30 hodin.**, jednací místnost č. 2 oddělení veřejných zakázek, Rektorát Univerzity Palackého v Olomouci, 1. patro (ochoz), Křížkovského 8, 771 47 Olomouc.

Ostatní podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Jungová, LL.M.
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky