



LEGENDA:


VIZ VÝKRES Č. 02

–PROUDOVÁ SOUSTAVA: 3x400/230V, 50Hz, TN–C–S  
STÁVAJÍCÍ INSTALACE V OBJEKTU – TN–C–S; 3x400/230V; 50Hz; 3+PEN  
NOVÉ INSTALACE V OBJEKTU – TN–S; 3x400/230V; 50Hz; 3+N+PE  
MÍSTEM ZMĚNY SOUSTAVY TN–C NA TN–S JE STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ OBJEKTU RM1

–OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed2:  
ZÁKLADNÍ OCHRANA ŽIVÝCH ČÁSTÍ – IZOLACÍ, KRYTÝ  
OCHRANA PŘI PORUŠĚ:  
ZÁKLADNÍ – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTÍCH TN, OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM  
DOPLŇKOVÁ OCHRANA–PROUDOVÝM CHRÁŇIČEM, DOPLŇJUCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM



název stavby: <b>Stavební úpravy v objektu UP v Olomouci – FTK, Třída Míru 117</b>	
místo stavby: třída Míru 671/117, Neředín, 77900 Olomouc	
stupeň dokumentace: <b>DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY</b>	číslo zakázky: 31–159/341
stavebníci / objednatelé: Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 511/8, 77900 Olomouc IČO: 61989592	číslo smlouvy: –
generální projektant / zhotovitel:  STAVOPROJEKT OLOMOUC a.s. Holická 31, 772 00 Olomouc IČ: 45192031	
ředitel: RNDr. Luděk Štastný	manažer projektu: PaedDr. Zoja Štastná

zpracovatel předmětné části projektové dokumentace: <b>Ing. Pavel Malina</b> <b>Uničovská 87, PSČ 785 01 Šternberk</b> <b>IČO: 7496697</b>		RAZÍTKO:  <b>STAVOPROJEKT OLOMOUC a.s.</b>	
STUPEŇ DOKUMENTACE: <b>DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY</b>		ŘEDITEL: RNDr. Luděk Štastný	MANAŽER PROJEKTU: PaedDr. Zoja Štastná
OBJEDNATEL: Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 511/8, 77900 Olomouc		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Jiří Vician	VEDOUČÍ PROJEKTANT: Ing. Jiří Vician
MÍSTO STAVBY: obec Olomouc, k.ú.: Neředín (710687) třída Míru 671/117, Neředín, 77900 Olomouc		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Pavel Malina	VYPRACOVAL: Ing. Pavel Malina
PARCELA: st. 764		KRAJ: OLOMOUCKÝ	
ZAKÁZKA:			
Stavební úpravy v objektu UP v Olomouci – FTK, tř. Míru 117			
OBJEKT:	Sílnoproudá elektrotechnika	ČÁST:	D.1.4.f
VÝKRES:	PŮDORYS 1.PP - SVĚTLNÁ INSTALACE	ČÁST:	03