PSV 1 – H – HLINÍKOVÉ VÝROBKY
ZATEPLENÍ VSTUPNÍHO OBJEKTU SPORTOVNÍ HALY UP V OLOMOUCI

DATUM 11/2014
STRÁNKA H–07

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ 1.NP	2.NP	STŘ.	Celkem
H/6	HLINÍKOVÁ RASTROVÁ FASÁDA 3600 x 2400 mm (v provětrávané části fasády)	HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ FASÁDNÍ STĚNA OKNO	1	–	–	1



ROZMĚR: VIZ SCHÉMA (UVÁDĚNY JAKO KOORDINAČNÍ–SKLADEBNĚ)
POPIS: HLINÍKOVÁ RASTROVÁ FASÁDA Z PROFILOVANÉHO SYSTÉMU KAWNEER AA100HI,
(3x DÍL OTEVÍRAVÝ–SKLÁPĚCÍ + 3x DÍL FIXNÍ)
KONSTRUKCE: VIZ ÚVODNÍ POPIS

ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO UG = CCA 0,65 W/M2.K
(SKLO FLOAT 4–14–4–14–4,VÝPLŇ ARGON, VNITŘNÍ TABULE S NÍZKOU EMISIVITOU)
TEPLÝ RÁMEČEK TGI–W

KLIKA A OVLÁDÁNÍ: DOSAŽITELNÉ Z PODLAHY
STŘEDNÍ DÍL S PÁKOVÝM OVLADAČEM
KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ V SYSTÉMU NAPŘ. SIEGENIA LM4200 NEBO LM5200.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU:
VYPALOVANÝ POLYESTEROVÝ LAK – KOMAXIT S TL. VRSTVY 60–80 MIKROMETRŮ;

BAREVNÉ ŘEŠENÍ RÁMU:
POHYBLIVÉ ČÁSTI SVĚTLÁ ŠEDÁ
PEVNÉ ČÁSTI – TMAVÁ ŠEDÁ;

OKNA MUSÍ MINIMÁLNĚ SPLŇOVAT VÁŽENOU LABORATORNÍ NEPRŮZVUČNOST RW=32 DB (TZI 2). POŽADOVANÁ MAX. HODNOTA SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA CELÉ OKENNÍ VÝPLNĚ OTVORU BUDE UW = 1,10 W/M2.K. PROPUSTNOST SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ (SOLÁRNÍ FAKTOR) MINIMÁLNĚ G = 0,70.

DODÁVKA VČETNĚ KOMPLETNÍHO OPLECHOVÁNÍ, LEMOVÁNÍ (OHÝBATELNÝ HLINÍK)
PARAPETY VNĚJŠÍ: OHÝBANÝ HLINÍKOVÝ PARAPET MIN. TL.1,5 MM SE STEJNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU OKEN. RÁMŮ, Š A RŠ DLE PROJEKTU; OKAPNÍ NOSY, LIŠTY A POD.;

VNITŘNÍ PARAPET: DESKY MDF Š. 500 MM

LEGENDA:
OS – OKENNÍ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ–SKLOPNÉ
F – FIXNÍ PROSKLENÁ ČÁST
N1 – FIXNÍ ČÁST S PROSKLENOU NEPRŮHLEDNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU S VÝPLNÍ PUR TL 32 MM
N2 – FIXNÍ ČÁST S HLINÍKOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU S VÝPLNÍ PUR TL 32 MM (NA VNITŘNÍ ČÁSTI "N2" BUDOU PRVKY OPATŘENY PANELY S MINERÁLNÍ VATOU V TLOUŠŤCE CCA 150 MM A HLINÍKOVÝM PLECHEM NA ÚROVEŇ SLOUPKŮ)

POZNÁMKA:
1) ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ!
2) SOUČÁSTÍ KAŽDÉ OKENNÍ SESTAVY JSOU TAKÉ PŘÍPADNÉ VÝZTUŽNÉ PRVKY. ZHOTOVITEL SESTAVY DOLOŽÍ STATICKÝM POSOUZENÍM.

POZNÁMKA : ZAKRESLENO POHLED ZVENKU

POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU NUTNO NA MÍSTĚ OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY PRVKU, PŘÍPADNÉ ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A ARCHITEKTEM. DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTI ZHOTOVITELE.