



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUČ

č.j.: 200/PV/OVZ/2017

dne: 24. 11. 2017

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „**UPOL – Centrum kinantropologického výzkumu – interiérové vybavení**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č. zakázky: **Z2017-030533**, Vám v souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, sdělujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Prosíme o objasnění "Dokumentace interiérového vybavení ", kde uvádíte: oboustranně laminovaná dtd deska tl. 18mm; lamino tl. min 0,8mm...popsáno u všech položek bez ohledu na celkovou tloušťku.

Dotaz:

Myslí tím zadavatel dřevotřískovou desku oboustranně laminovanou celkem o tl.18 mm a nebo dřevotřískovou desku tl.18mm + HPL jednostranný laminát tl. 0,8mm !!!!! Tím by celková tloušťka u tohoto rozměru byla 26 mm ?????

Prosíme o objasnění zadávacích podmínek.

Odpověď:

Každý z výrobců oboustranně laminovaných dtd desek uvádí svůj prodejní sortiment v různých tloušťkách desek. Běžná řada je např. 10,12,16,18,22 mm. Stejně tak je myšlena i tloušťka desky v zadávací dokumentaci. Pokud se jedná o desku tl. 18 mm oboustranně laminovanou, **je celková tloušťka desky včetně lamina 18 mm.** Údaj tloušťky samotného laminátu 0,8 mm určuje kvalitativní standard výrobku a vylučuje některé výrobky s nižší kvalitou (nižší mechanickou odolností).

S pozdravem

Mgr. Petra Vopálková
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky