



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 007/PJ/OVZ/2018

dne: 08. 01. 2018

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

K veřejné zakázce na stavební práce v nadlimitním režimu s názvem: „**Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č.: **Z2017-031400**, Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, sdělujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Pol. 177 Potěr cementový a pol. 548 příplatek za přehlazení potěru pískocementového. O jaký potěr se tedy má jednat? Dle výpisu skladeb by mělo jít o potěr cementový.

177 K	632451033	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm	m ²	1	028,589	0,00
548 K	632451491	Potěr pískocementový běžný Příplatek k cenám za úpravu povrchu přehlazením	m ²	1	028,589	0,00

Odpověď:

Potěr bude cementový a položka za přehlazení zůstává obsahem výkazu výměr.

Dotaz 2:

Skladba B5 vinylový obklad stěn - viz Interiér (samostatná PD) - odstín určí architekt - žádáme o sdělení předpokládaného odstínu, protože má zásadní vliv na cenu. V PD chybí projekt interiéru, na který se odkazuje i v jiných skladbách - žádáme o jeho dodání.

Odpověď:

Účastníci zadávacího řízení nacení vinylový obklad v barvě šedé (RAL 7011). PD interiéru není součástí zadávací dokumentace a není pro podání nabídek relevantní.

Dotaz 3:

Střešní konstrukce - nikde v PD není řešen detail okapnice u žlabu. Pokud se střeška navýší o 200 mm polystyrenu, je nutné hranu polystyrenu u okapu zpevnit. Při navrženém řešení dle PD je okapnice RŠ 200 mm nedostatečná. Prosíme o doplnění řešení a detailu.

Odpověď:

Detail je na výkrese d 1.1.10 – půdorys střechy.



Odpověď:

Napojení VZT jednotek na systém MaR si zajistí zadavatel ve vlastní režii.

Dotaz 9:

Dotazy k profesi ústřední vytápění :

p.č.111

111	M	R-735-25	Deskové otopné těleso s bočním připojením 20/060050/60	ks	1,000
-----	---	----------	--	----	-------

P

*Poznámka k položce:
s integrovaným ventilem
výkon 489W při 75/65°C a
teplotě prostoru 20°C
včetně montážní sady
(výpočet dle v.č.02,03,04)*

Desková otopná tělesa s bočním připojením nemají integrovaný ventil, desková otopná tělesa s integrovaným ventilem mají připojení spodní a to buď pravé, levé nebo středové.

Dle projektu označení tělesa 20/060050/60 se jedná o těleso s integrovaným ventilem, ale spodní připojení.

Chápeme správně, že má být oceněno otopné těleso se spodním připojením (nikoliv boční připojení, jak je uvedeno v popisu položky) s integrovaným ventilem?

Tento problém je i u p.č. 112 ÷ 125

Odpověď:

V kolonce popisu položky došlo k chybnému označení tělesa. V poznámce k položce už je těleso vyspecifikováno správně.

Při oceňování je nutno uvažovat s následujícími kódy těles:

/60 - těleso ventil kompaktní

/50 - těleso s bočním připojením bez integrovaného ventilu

/P0 - těleso v hygienickém provedení ventil kompaktní

/K0 - těleso v hygienickém provedení s bočním připojením bez integrovaného ventilu

S pozdravem

Mgr. Petra Jungová, LL.M.
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky