



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLMOUC

č.j.: 021/PV/OVZ/2018

dne: 16. 01. 2018

Věc: Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 2

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na dodávky s názvem: „**UP Olomouc – povýšení rychlosti a kapacity lokálních diskových polí**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č. zakázky: **Z2017-034126**, Vám v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, sdělujeme následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace ke **2. části této veřejné zakázky s názvem „Diskové pole s příslušenstvím II“**.

Dotaz č. 1:

Ve specifikaci záložního napájecího zdroje je uveden parametr - výkon: 6000VA (5600W). I když jsou na trhu dostupné UPS s velikostí 3U a výkonem 6000VA (5600W), větší segment trhu dodává UPS 3U s výkonem 6000VA (5400W). Jsou tudíž i dostupnější, což snižuje jejich cenu. Je tato změna parametru pohledu zadavatele možná a vyhovující?

Zadavatel na základě výše uvedeného dotazu mění zadávací dokumentaci takto:

Zadavatel tímto mění technickou specifikaci pro 2. část veřejné zakázky uvedenou v příloze č. 5.2 zadávací dokumentace.

Stávající text uvedený v části **Záložní zdroj – 1 kus:**

Parametry záložního zdroje:

Oddíl Výkon:

„6000VA (5600W)“

se v plném rozsahu nahrazuje textem:

„6000VA (5400W)“

- Na základě výše provedené změny zadávací dokumentace zadavatel předkládá nové znění přílohy č. 5.2 zadávací dokumentace, která v plném znění nahrazuje původní znění přílohy č. 5.2 zadávací dokumentace.

- Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 a § 98 odst. 4 Zákona prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek a otevírání obálek s nabídkami na obě části veřejné zakázky, vše uvedené v čl. 10 odst. 10.1 a 10.2 zadávací dokumentace a v čl. IV.2.2) a IV.2.7) Oznámení o zahájení veřejné zakázky uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

10.1 Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 20. 03. 2018 v 10:00 hod.

Nabídky je možno podávat v listinné podobě osobně nebo doporučeně poštou na adresu:

**Univerzita Palackého v Olomouci
Oddělení veřejných zakázek
Křížkovského 511/8
771 47 Olomouc
kontaktní osoba: Mgr. Petra Vopálková,**

a to v pracovních dnech vždy od 8.00 do 14.00 hod. po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek, a to tak, aby byly nabídky doručeny do konce výše uvedené lhůty pro podání nabídek.

10.2 Místo a doba otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **20. 03. 2018 v 10:00 hod.**, jednací místnost č. 1 Oddělení veřejných zakázek, Rektorát Univerzity Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, Česká republika.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Vopálková
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky