

AKCE: **Stavební úpravy objektu č. 47 PŘF UP
pro dětskou skupinu, Olomouc - Holice**

STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
DPS

ČÁST DOKUMENTACE: **SO 02.1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č. 47
– DĚTSKÁ SKUPINA**

D.1.4.D – ZAŘÍZENÍ MĚŘENÍ A REGULACE

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 20193061-4

MÍSTO STAVBY: Pozemek parc. č. 1705/42
k.ú. 641227 Holice u Olomouce

INVESTOR A OBJEDNATEL: Univerzita Palackého v Olomouci
IČO 61989592
Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

ZHOTOVITEL: INTAR a.s.
Bezručova 81/17a, 602 00 Brno
Tel: 543 422 211
e-mail: info@intar.cz

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Petr Svoboda
INTAR a.s. – atelier Brno
Bezručova 81/17a, 602 00 Brno

HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU: Ing. arch. Bohumil Lancman

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Josef Hruška
autorizovaný technik ČKAIT

VYPRACOVAL: Ing. Josef Hruška

DATUM ZPRACOVÁNÍ: 12 / 2017

Kopie:



.....
Ing. Josef Hruška
autorizovaný technik ČKAIT

D.1.4.D-02 – SEZNAM DATOVÝCH BODŮ

Soupis adres datových bodů podstanice v MR 3

I/O MODUL	POPIS FUNKCE
<u>REGULÁTOR 3</u>	
UI1	TEPLOTA VENKOVNÍ SEVER
UI2	TEPLOTA VÝSTUP. VZDUCH VZT 1
UI3	TEPLOTA ODTAH. VZDUCH VZT 1
UI4	TEPLOTA VZDUCHU ZA REKUPERÁTOREM VZT 1
UI5	KVALITA VZDUCHU ODTAH. POTRUBÍ VZT 1
UI6	REZERVA
UI7	REZERVA
UI8	REZERVA
UI9	REZERVA
UI10	CHOD VENTILÁTOR PŘÍVOD VZT 1
UI11	CHOD VENTILÁTOR ODTAH VZT 1
UI12	CHOD ELEKTRICKÉHO OHŘÍVAČE VZT 1
UI13	OVLÁDÁNÍ VZT 1
UI14	PORUCHA POŽÁRNÍ KLAPKA VZT 1
UI15	PORUCHA Z EPS - REZERVA
UI16	REZERVA
UI17	REZERVA
UI18	KVITACE PORUCHY
DI01	ZANESENÍ PŘÍVODNÍHO FILTRU 1 VZT 1
DI02	ZANESENÍ PŘÍVODNÍHO FILTRU 2 VZT 1
DI03	ZANESENÍ ODTAHOVÉHO FILTRU VZT 1
DI04	PORUCHA – DETEKCE KOUŘE
AO1	REGULACE OTÁČEK VENTILÁTOR PŘÍVOD VZT 1
AO2	REGULACE OTÁČEK VENTILÁTOR ODTAH VZT 1
AO3	REGULACE VÝKONU ELEKTROOHŘÍVAČE VZT 1
AO4	POHON KLAPKA OBTOKU REKUPERÁTORU VZT 1
AO5	REZERVA
AO6	REZERVA
DO1	POHON PŘÍVODNÍ KLAPKA VZT 1
DO2	POHON ODTAHOVÁ KLAPKA VZT 1
DO3	START/STOP PŘÍVODNÍ VENTILÁTOR VZT 1
DO4	START/STOP ODTAHOVÝ VENTILÁTOR VZT 1
DO5	START/STOP ELEKTROOHŘÍVAČE VZT 1
DO6	POHON PŘÍVODNÍ A ODTAHOVÁ KLAPKA - HERNA
DO7	PORUCHOVÁ SIGNALIZACE
DO8	REZERVA