LEGENDA:

▷ ◁	– NOVÉ KABELY VE STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH TRASÁCH
▶ ◀	– KABELOVÁ TRASA V ZEMI
R1.3 + R	– STÁVAJÍCÍ ROZVÁDĚČE
RZ1 + RZ2	– NOVÉ ROZVÁDĚČE PRO VÝSUVNÝ SLOUPEK



NEJMENŠÍ DOVOLENÉ SVISLÉ VZDÁLENOSTI MEZI KŘÍŽUJÍCÍMI SE PODZEMNÍMI VEDENÍMI PODLE ČSN 73 6005 Z4:

SILOVÉ KABELY NN	– SILOVÉ KABELY NN	– 5cm
	– SILOVÉ KABELY VN	– 20cm
	– SDĚLOVACÍ KABELY	– 30cm
	– TEPELNÉ VEDENÍ	– 30cm
	– PLYNOVOD NÍZKOTLAK	– 10cm
	– KANALIZACE	– 30cm

NEJMENŠÍ DOVOLENÉ VODOROVNÉ VZDÁLENOSTI MEZI SOUBĚŽNÝMI PODZEMNÍMI VEDENÍMI PODLE ČSN 73 6005 Z4:

SILOVÉ KABELY NN	– SILOVÉ KABELY NN	– 5cm
	– SILOVÉ KABELY VN	– 20cm
	– SDĚLOVACÍ KABELY	– 30cm
	– TEPELNÉ VEDENÍ	– 30cm
	– PLYNOVOD NÍZKOTLAK	– 40cm
	– KANALIZACE	– 30cm

POZNÁMKA:

- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE INVESTOR POVINEN ZAJISTIT VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH VEDENÍ U JEJICH SPRÁVCŮ (Vyhl. č.10/74 Sb., ČSN 733050 čl.48,54,55). PŘI PROVÁDĚNÍ DODRŽET ČSN 736056, ČSN 736110, ČSN 736005, ČSN EN 1790, ČSN 756101 A PŘEDPISY O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ PRACUJÍCÍCH VE STAVEBNICTVÍ
- VEŠKERÉ ZEMNÍ PRÁCE PROVÁDĚT RUČNĚ, ZA POMOCÍ SOND

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 1NPE~50Hz,230V,TN–S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:
OCHRANA PŘI PORUŠE
DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2 : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
zvýšená – doporučeno – : PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO PD JE I TECHNICKÁ ZPRÁVA

VYPRACOVAL	Milan Vician		MILAN VICIAN Horní 578/81A 783 13 ŠTĚPÁNOV IČO 46552286
ODP.PROJEKTANT	Milan Vician		
KONTROLOVAL	Milan Vician		
MÍSTO	Žižkovo náměstí, Olomouc		
INVESTOR	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc		

STAVBA	ÚPRAVA VJEZDU A VÝJEZDU NA ZPEVNĚNOU PLOCHU S PARC. Č. 95/38	DATUM	05/2017
		STUPEŇ	DSP+DPS
SO - PS	C. STAVEBNÍ ČÁST C.2 SO 02 - Datové a silové rozvody ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÁ	POČET A4	5A4
		MĚŘÍTKO	1:200
VÝKRES	SITUACE 1:200		C.2 / 04