



Univerzita Palackého
v Olomouci



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 232/PV/OVZ/2018

dne: 23. 04. 2018

Věc: Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 1

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na stavební práce s názvem: „**Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových komunikací, Olomouc - Holice**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č. zakázky: **Z2018-008943**, Vám v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“), sdělujeme následující vysvětlení, doplnění a změnu zadávací dokumentace:



Dotaz č. 1:

V objektu SO 01 D.1.4.1 – díl 1 – Strukturovaný kabelový rozvod – materiál: není odpovídající množství u položky č. 11, 12, 16, 26, 27, 31. Dále u dílu 2 neodpovídá množství pol. Č. 46. Např. kabely materiál 7km a montáž 1km. Jak v při tomto problému postupovat – máme nacenit množství ve výkazu výměr s tím, že při realizaci budou řešeny VCP/MNP dle j.c.?

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že dodavatel ocení vždy množství uvedené v Soupisu prací. Při realizaci mohou být případné VCP/MNP (vícepráce / méněpráce) řešeny pouze dle příslušných odst. § 222 Zákona. Vyjma poslední položky č. 46 jsou všechny uvedené hodnoty množství u položek č. 11, 12, 16, 26, 27 a 31 v pořádku (viz níže). U uváděné položky č. 46 je chybná výměra; tato bude nahrazena správnou a bude dodatelem naceněna v rámci revidované verze soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr s názvem *Soupis stavebních prací_47_REV1.xlsx*, který je přílohou č. 1 tohoto vysvětlení / doplnění / změny (dále jen revidovaný soupis prací).

Zadavatel tímto potvrzuje správné množstevní počty pol. č. 11, 12, 16, 26, 27 a 31 kapitoly SO 01 *Přístavba a stavební úpravy objektu č. 47, SO 01 D.1.4.H1. Slaboproudá zařízení, Díl 1 – strukturovaný kabelový rozvod – materiál*, a to s následujícím detailním vysvětlením:

Pol. č. 11, č. pol. Pol_11 – Modulová zásuvka CAT 6- KEYSTONE 1 x RJ 45, kompatibilní se stávající pasivní technologií univerzity: počet neosazených panelů v pol. 6 je 6 ks – do každého patří 24 ks Keystonů – jedná se tedy o celkový počet 144 ks;

Pol. č. 12, č. pol. Pol_12 – Kabel CAT 6 4x2xAWG24 U/UTP LSZH: jedná se o množství kabelu UTP pro 127 datových portů na spojení mezi DR1 – datový port – viz příslušné schéma v DPS 1, část D.1.4.H1, výkres č. 03;

Pol. č. 16, č. pol. Pol_16 – Silová zásuvka modulová 45x45, 2P +T, bílá do PK: jedná se o počet silových modulových zásuvek ; viz příslušné schéma v DPS 1, část D.1.4.H1, výkres č. 04; podlahové krabice jsou součástí DPS 1, část D.1.4.G (silnoproud);

Pol. č. 26, č. pol. Pol_26 – Optický kabel SM, 12 vl. 9/125, univerzální, LS0H, gelový: jedná se o propojení mezi ODF v m. č. 1.30 a datovým rozvaděčem;



Pol. č. 27, č. pol. Pol_27 – kabel sdělovací stíněný vnitřní 25x2x0,5 (propojení TLF): jedná se o propojení kabelem SYKFY mezi UR a DR1;

Pol. č. 31, č. pol. Pol_31 - Kabelový kanál instalační - plechový š. 500 mm výška 85 mm, kompletní + povrchová barevná úprava: jedná se o kabelový žlab v místnostech č. 1.39, 1.40, 1.41 na stropě – délka odpovídá.

Zadavatel opravuje v revidovaném soupisu prací původní množství položky pol. č. 46, č. pol. POL_46 - *Zatažení/uložení kabelů metalických/optických do 10mm*, kapitola SO 01 D.1.4.H1. Slaboproudá zařízení, Díl 2 – montáž SKR takto: z původního množství 1825m na novou hodnotou 7825m. Nové znění položky je tedy následující:

46	Pol_46	Zatažení/uložení kabelů metalických/optických do 10mm	m	7 825,00000		0,00		Vlastní	Indiv
----	--------	---	---	-------------	--	------	--	---------	-------

Dotaz č. 2:

Pro správné nacenění dodejte knihu svítidel a dodejte výpočet osvětlení. Konkrétněji specifikujte zásuvky a vypínače apod.

Odpověď:

Zadavatel tímto zadávací dokumentaci doplňuje o dokument s názvem *Výpočet osvětlení*, na základě kterého bylo vydáno kladné stanovisko KHS Olomouc ke stavebnímu povolení, a to jako přílohu č. 2 tohoto vysvětlení / doplnění / změny. Ve výpočtu jsou uvedeny všechny relevantní výsledky vypočtených hodnot osvětlení pro jednotlivé místnosti a druhy svítidel, jejichž normové hodnoty musí být dodrženy.

Dokument zmiňovaný dodavatelem jako „kniha svítidel“, kde by byly uvedeny určité specifikované druhy svítidel vč. uvedení možných konkrétních výrobků nelze z povahy zásad zadávání veřejných zakázek celistvě zpracovat a předložit jako závaznou část zadávací dokumentace. Všechny relevantní informace a požadavky na technické, materiálové a tvarové parametry jednotlivých druhů svítidel lze nalézt přímo v soupise stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, určeného k nacenění. Přiřazení jednotlivých



druhů svítidel do místností označených písmenem uvedeným u daného svítidla v položce soupisu prací, je patrné z výkresové části příslušné DPS, část D.1.4.G (např. u DPS 1 u výkresu č. 11 příslušné části).

Viz např. pol. č. 35, pol. č. 36 a pol. č.37 kapitoly SO 01 *D.1.4.G Silnoproudá zařízení, Díl 1 –Elektroinstalace*:

35	Pol__35	A - svítidlo 1x49+1x25W, závěsné, přímo/nepřímo svítící, vč. přívodu, závěsu, zdrojů svítidlo z, taženého hliníkového profilu max 80 x 90mm, délky 1600mm minimalistický racionální design povrchová	ks	134,00000		0,00		Vlastní	Indiv
úprava ELOX									
36	Pol__36	B - svítidlo 2x35W, závěsné, kryt satine, přímo svítící, vč. přívodu, závěsu, zdrojů svítidlo z, lisovaného hliníkového profilu, rozměry max. 210x50x1600mm minimalistický racionální design	ks	57,00000		0,00		Vlastní	Indiv
povrchová úprava ELOX									
37	Pol__37	C - svítidlo 2x49W, závěsné, kryt satine, přímo svítící, DALI, vč. přívodu, závěsu, zdrojů svítidlo, z lisovaného hliníkového profilu, rozměry max. 210x50x1600mm minimalistický racionální design	ks	36,00000		0,00		Vlastní	Indiv
povrchová úprava ELOX									

Pro úplnost Zadavatel uvádí, že svítidla a zásuvky (jako obecně všechny koncové prvky) budou předmětem vzorkování, viz článek č. VIII. Smlouvy o dílo, která je součástí zadávací dokumentace jako její příloha č. 4. Zadavatel očekává, že v rámci tohoto procesu bude doložen aktualizovaný výpočet osvětlení s využitím konkrétních svítidel Zhotovitele a rovněž budou po estetické stránce designy všech koncových prvků sladěny, a to na základě odsouhlasení navrhovaných výrobků, které vycházejí z požadované technické specifikace a standardů obsažených v zadávací dokumentaci.



Dotaz č. 3:

Dodejte schéma zapojení technologie fontány a dále pak schéma zapojení řízení svítidel, tzv. DALI

Odpověď:

Schéma zapojení technologie fontány je uvedeno v samostatné složce DPS 1, část D_dokumentace objektu/ D1_stavebni a inz. Objekty/ IO05_sadové úpravy/ vodní prvek. Tato část dokumentace obsahuje jak technickou zprávu s detailními popisy jednotlivých rozvodů, tak dále samostatná schémata instalačních rozvodů (strojovna technologie vč. zařízení, liniové schéma – trysky, liniové schéma – dopouštění). Pro konkrétní výrobní řešení v souladu s čl. VIII. a čl. XII. Smlouvy o dílo, je součástí zadávací dokumentace jako její příloha č. 4, Zhotovitel zpracuje výrobní dokumentaci, ve které postihne jím navržené řešení zejména z povahy užití konkrétních výrobků, koncových prvků technologie fontány a samotné provozní nastavení a prokáže splnění technické specifikace a standardů obsažených v zadávací dokumentaci.

Zadavatel dále jako součást zadávací dokumentace tímto doplňuje DPS 1, v části D_dokumentace objektu SO01_prist. a stav. upr. obj.47/ D14G_elektro o revizi výkresu č. 27 s označením *SO01-D.1.4.G_27_revize 01_Rozvaděč R-AVT.pdf* a dále o nový výkres č. 28 s označením *SO01-D.1.4.G_28_Zapojení DALI.pdf*, a to jako přílohy č. 3A a 3B tohoto vysvětlení / doplnění / změny.

Současně Zadavatel opravuje v revidovaném soupisu prací původní text uvedený v pol. č. 173, č. pol. POL_178 kapitoly SO 01 D.1.4.G *Silnoprůdová elektrotechnika, bleskosvod, Díl 2 –R/AVT*, a to:

z původního znění:

173	Pol_178	přijímač radiofrekvenční pro ovládání osvětlení, výstup DALI	ks	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
-----	---------	--	----	---------	--	------	--	---------	-------

na toto nové znění:

173	Pol_178	DALI jednotka řízení osvětlení, příjem signálů z otočných vypínačů a dálkového ovladače vč. Napájení	ks	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
-----	---------	--	----	---------	--	------	--	---------	-------



Dotaz č. 4:

Položky ve výkazu výměr pro rozvaděče neodpovídají projektu rozvaděčů.

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že v souladu s tímto upozorněním shledal v soupisu prací chybné popisy položek a/nebo přepisy množství položek (označeno červeným písmem) u níže uvedených položek kapitoly SO 01 D.1.4.G Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvod, Díl 3 –RH, Díl 4-RH-DH, Díl 5 –RS1.1, Díl 8- RSZ 1, Díl 9 -R-zal:

192	Pol__198	Koncový spínač	KS	3,00000		0,00		Vlastní	Indiv
200	Pol__206	Jistič 3 pól. 32A, char.C, 10 kA	ks	9,00000		0,00		Vlastní	Indiv
201	Pol__207	Jistič 3 pól. 40A, char.C, 10 kA	ks	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv
204	Pol__210	Osvětlení skříně	ks	3,00000		0,00		Vlastní	Indiv
205	Pol__211	Pojistkový odpojovač 1x6A	ks	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv
206	HMT1/24	Pojistkový odpojovač 3x125A	ks	3,00000		0,00		Vlastní	Indiv
208	Pol__214	ŘADOVÁ SVORKA 2,5	ks	30,00000		0,00		Vlastní	Indiv
209	91004260	Signálka	1 K	3,00000		0,00		Vlastní	Indiv
212	A953000230	Termostat	ks	3,00000		0,00		Vlastní	Indiv
217	Pol__224	Montáž jističe 3-pól.	ks	23,00000		0,00		Vlastní	Indiv
218	Pol__225	Montáž relé	ks	3,00000		0,00		Vlastní	Indiv
220	Pol__227	Montáž odpínače	hod	3,00000		0,00		Vlastní	Indiv



221	Pol__228	Montáž přepětové ochrany	ks	6,00000		0,00		Vlastní	Indiv
228	Pol__235	Osvětlení skříně	ks	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
239	Pol__247	Montáž jističe 3-pól.	ks	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv
253	Pol__261	Stykač 4 spín., 25A, 230V~, man.ovl.	ks	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
254	OVRHL3L15440	Svodič přepětí B+C, Iimp=15kA, Un=440V, 3pól	ks	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
298	LS1	Čidlo pro soumrakový spínač	ks	3,00000		0,00		Vlastní	Indiv
309	Pol__320	Pr. chránič s nadpr.ochr. 2p., 13A/C, 0,03A	ks	4,00000		0,00		Vlastní	Indiv
310	Pol__321	Pr. chránič s nadpr.ochr. 2p., 16A/B, 0,03A	ks	4,00000		0,00		Vlastní	Indiv
311	Pol__322	ŘADOVÁ SVORKA 16	ks	10,00000		0,00		Vlastní	Indiv
312	Pol__323	ŘADOVÁ SVORKA 2,5	ks	240,00000		0,00		Vlastní	Indiv
342	Pol__354	Stykač 4 rozpín., 63A, 230V~	ks	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv

Tímto Zadavatel nahrazuje původní specifikace výše uvedených položek na toto nové znění popisu položky a/nebo množství položky:

192	Pol__198	Koncový spínač	KS	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv
200	Pol__206	Jistič 3 pól. 32A, char.C, 10 kA	ks	8,00000		0,00		Vlastní	Indiv
201	Pol__207	Jistič 3 pól. 40A, char.C, 10 kA	ks	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv



204	Pol__210	Osvětlení skříně	ks	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv
205	Pol__211	Pojistkový odpojovač 1x6A	ks	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
206	HMT1/24	Pojistkový odpojovač 3x125A	ks	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
208	Pol__214	ŘADOVÁ SVORKA 2,5	ks	10,00000		0,00		Vlastní	Indiv
209	91004260	Signálka	ks	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv
212	A953000230	Termostat	ks	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv
217	Pol__224	Montáž jističe 3-pól.	ks	19,00000		0,00		Vlastní	Indiv
218	Pol__225	Montáž relé	ks	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv
220	Pol__227	Montáž odpínače	hod	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
221	Pol__228	Montáž přepětové ochrany	ks	5,00000		0,00		Vlastní	Indiv
228	Pol__235A	Jistič 3 pól. 32A, char.C, 10 kA	ks	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv
239	Pol__247	Montáž jističe 3-pól.	ks	4,00000		0,00		Vlastní	Indiv
253	Pol__261	Stykač 3 spín., 25A, 230V~, man.ovl.	ks	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
254	OVRHL3L15440	Svodič přepětí B+C, limp=15kA, Un=440V, 4pól	ks	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
298	LS1	Čidlo pro soumrakový spínač	ks	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
309	Pol__320	Pr. chránič s nadpr.ochr. 2p., 13A/C, 0,03A	ks	6,00000		0,00		Vlastní	Indiv
310	Pol__321	Pr. chránič s nadpr.ochr. 2p., 16A/B, 0,03A	ks	3,00000		0,00		Vlastní	Indiv
311	Pol__322	ŘADOVÁ SVORKA 50	ks	5,00000		0,00		Vlastní	Indiv



311	Pol__322A	ŘADOVÁ SVORKA 6	ks	5,00000		0,00		Vlastní	Indiv
312	Pol__323	ŘADOVÁ SVORKA 2,5	ks	200,00000		0,00		Vlastní	Indiv
342	Pol__354	Stykač 3 rozpín., 63A, 230V~	ks	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv

Výše uvedené nové znění položek je obsaženo v revidovaném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, doplnění, změny jako její příloha č. 1.

Dotaz č. 5:

MaR nikdo neví zda je kompatibilní se stávající.

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že popis řídicího systému MaR je uveden v dostatečné podrobnosti v DPS 1, v části D.1.4.D – zařízení měření a regulace, a to v technické zprávě. Uvedení možných konkrétních výrobků nelze z povahy zásad zadávání veřejných zakázek zpracovat a předložit jako závaznou část zadávací dokumentace. Všechny relevantní informace a požadavky na technické a materiálové parametry jednotlivých systémů a zařízení vč. požadavků na kompatibilitu se stávajícími systémy v Areálu lze nalézt přímo v soupise stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, určeného k nacenění v příslušné kapitole.

Dotaz č. 6:

Fontána, chybí položkový výkaz materiálu.

Odpověď:

Zadavateli si není vědom chybějících položek v soupisu prací. Všechny položky související s realizací fontány jsou součástí soupisu prací v kapitole SO 01 IO 05_2 Sadové úpravy – fontána. V položkách č. 1 až 71 zde jsou obsaženy jednotlivé stavební práce, dodávky



a služby adekvátní příslušné části projektové dokumentace vymezující technickou specifikaci této části stavby (viz odpověď k dotazu č. 3 uvedená výše). Na celý systém fontány se pohlíží jako na Zhotovitelem výrobně upřesněný, kompletizovaný stavební výrobek, podléhající předchozímu vypracování výrobní dokumentace v souladu s čl. VIII. a čl. XII. Smlouvy o dílo, která je součástí zadávací dokumentace jako její příloha č. 4.

Dotaz č. 7:

V projektové dokumentaci jsem nikde nenašel konkrétnější popis nebo fotografii s rozměry sošky, která se má restaurovat a pozlatit – ve VV pol. Č. 141 ve stavební části. Požádal bych o doplnění PD.

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že předmětem této činnosti jsou práce na repasi díla „Zrání“ od autora Stanislava Rypla, datovaná 1978, autorské dílo přitom není památkově chráněno. Sochu představují uzavřené duté kovové korpusy stylizované do tvaru stvolu s rašicím pupenem v rozšířené střední části plastiky. Její rozměry jsou: výška 3000 mm, šířka 450mm s tolerancí ± 50 mm. Socha je nyní umístěna při stěně, v pozici navrhovaných šatních skříní podél místnosti č. 1.34. Nově bude umístěna při stěně, v pozici chodbového nároží mezi místnostmi č. 1.22 a místností č. 1.33 (jak je zakresleno ve výkresu půdorysu 1.NP), a to kotvením přes nový travertinový obklad. Konkrétní podobu obnovy povrchů musí zajistit odborně způsobilá osoba. Konkrétní postup při repasi sochy, navržený odborně způsobilou osobou, bude předložen Zhotovitelem v rámci procesu vzorkování/výrobní dokumentace.

V příloze č. 4 a 5 tohoto vysvětlení, doplnění, změny jsou doplněny fotografie sochy.

Pro úplnost Zadavatel uvádí, že obdobně citlivě musí být přistoupeno k druhému uměleckému dílu, soše z glazované keramiky, která se po dobu provádění Stavby 1 dočasně vymisťuje a výsledně reinstaluje na nový základ, umístěný rovněž v rámci nového konceptu otevřeného atria v nové pozici.

Dotaz č. 8:

Ve stavebním řešení bych požádal o lepší specifikaci položek 971033541R00 a 971033561R00 (Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel...) je uvedeno množství v m3... Co je tím myšleno?

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že v předmětných položkách se nejedná o vyvěšení křídel, ale vybourání dveřních otvorů - proto je měrnou jednotkou m³. Zavadějící popis vznikl přepsáním položky původní v soustavě RTS.

Zadavatel opravuje v revidovaném soupisu prací původní text uvedený u položek č. 170 a č. 171 č. pol. POL_170 a 171, kapitoly SO 01 D.1.1-3, a to:

Z původního znění:

170	971033541R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 137 parapet : 1,8*0,5*0,25*2 110 parapet : 1,55*0,5*0,25	m3	0,64375		0,00	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
					0,45				
					0,19375				
171	971033561R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 103 výtah : 0,36*2*0,4 0,2*2*0,4	m3	0,44800		0,00	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
					0,288				
					0,16				



Na nové znění:

170	971033541R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 137 parapet : 1,8*0,5*0,25*2 110 parapet : 1,55*0,5*0,25	m3	0,64375		0,00	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
171	971033561R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 103 výtah : 0,36*2*0,4 0,2*2*0,4	m3	0,44800		0,00	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I

Výše uvedené nové znění položek je obsaženo v revidovaném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, doplnění, změny jako příloha č. 1.

Dotaz č. 9:

Ve výpisech prvků chybí parapetní plechy a plastové parapety.

Odpověď:



Zadavatel sděluje, že parapetní plechy a plastové parapety jsou součástí prvku AL 08, uvedeného ve výkrese č. 21 *Výpis hliníkové a plastové výplně*, DPS1, část D.1.1 a zároveň i součástí položky pro odpovídající prvek soupisu prací v kapitole SO 01 D.1.1-3, pol.č.313, AL08 s popisem *Vnější AL okno nad vstupem 4700 x 1150 mm, techn. parametry a příslušenství dle výpisu hliníkových výplní, D+M* (viz. část popisu „technické parametry a příslušenství dle výpisu hliníkových výplní“).

Zároveň Zadavatel pro jednoznačnost doplňuje popis výrobku v uvedeném výkrese č. 21 u výrobku AL 08 o text: „vč. vnitřního a vnějšího parapetu shodného se stávajícími v prostoru schodiště“. Výkres č. 21 *Výpis hliníkové a plastové výplně* z DPS 1, části D.1.1 je doložen s výše uvedeným doplněním v revidovaném znění s označením revize 01, a to jako příloha č. 6 tohoto vysvětlení, doplnění, změny.

Dotaz č. 10:

- je možné poskytnout knihu svítidel na všechny stavební objekty?

Odpověď:

Zadavatel tímto zadávací dokumentaci doplňuje o dokument s názvem *Výpočet osvětlení*, na základě kterého bylo vydáno kladné stanovisko KHS Olomouc ke stavebnímu povolení, a to jako přílohu č. 2 tohoto vysvětlení, doplnění, změny. Ve výpočtu jsou uvedeny všechny relevantní výsledky vypočtených hodnot osvětlení pro jednotlivé místnosti a druhy svítidel, jejichž normové hodnoty musí být dodrženy.

Dokument zmiňovaný dodavatelem jako „kniha svítidel“, kde by byly uvedeny určité specifikované druhy svítidel vč. uvedení možných konkrétních výrobků nelze z povahy zásad zadávání veřejných zakázek celistvě zpracovat a předložit jako závaznou část zadávací dokumentace. Všechny relevantní informace a požadavky na technické, materiálové a tvarové parametry jednotlivých druhů svítidel lze nalézt přímo v soupise stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, určeného k nacenění. Přiřazení jednotlivých druhů svítidel do místností označených písmenem uvedeným u daného svítidla v položce soupisu prací, je patrné z výkresové části příslušné DPS, část D.1.4.G (např. u DPS 1 u výkresu č. 11 příslušné části).



Viz např. pol. č. 7 a pol. č. 8 kapitoly SO 01 *D.1.4.G Silnoproudá zařízení, Díl 1 – Elektroinstalace*:

7	Pol__7	A - svítidlo 1x49+1x25W, závěsné, přímo/nepřímo svítící, vč. víček, závěsů a přívodu 750mm svítidlo z taženého hliníkového profilu max 80 x 90mm	ks	11,00000		0,00		Vlastní	Indiv
délky 1600mm minimalistický racionální design povrchová úprava ELOX									
8	Pol__8	H - svítidlo LED 39W, přisazené, kruhový tvar, opálový skleněný difuzor	ks	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv

Pro úplnost Zadavatel uvádí, že svítidla a zásuvky (jako obecně všechny koncové prvky) budou předmětem vzorkování, viz článek č. VIII. Smlouvy o dílo, která je součástí zadávací dokumentace jako její příloha č. 4. Zadavatel očekává, že v rámci tohoto procesu bude doložen aktualizovaný výpočet osvětlení s využitím konkrétních svítidel Zhotovitele a rovněž budou po estetické stránce designy všech koncových prvků sladěny, a to na základě odsouhlasení navrhovaných výrobků, které vycházejí z požadované technické specifikace a standardů obsažených v zadávací dokumentaci.

Přílohy tohoto vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace:

- Na základě výše provedených změn a doplnění zadávací dokumentace zadavatel předkládá nové znění přílohy č. 6 zadávací dokumentace, který v plném znění nahrazuje původní znění přílohy č. 6 zadávací dokumentace.

Příloha č. 1 Soupis stavebních prací_47_REV1.xlsx

- Na základě výše provedených změn a doplnění zadávací dokumentace zadavatel předkládá tyto nové přílohy zadávací dokumentace, které se v tomto znění stávají nedílnou součástí přílohy č. 5.1 zadávací dokumentace.

Příloha č. 2 Výpočet osvětlení

Příloha č. 3A Výkres SO01-D.1.4.G_27-revize 01_ Rozvaděč R-AVT.pdf, DPS 1, část SO 01, D. 1.4.G elektro

Příloha č. 3B Výkres SO01-D.1.4.G_28_Zapojení DALI.pdf, DPS 1, část SO 01, D. 1.4.G elektro



Příloha č. 4 a č. 5 Fotodokumentace sochy

Příloha č. 6 Výkres č. 21 revize 01 Výpis hliníkové a plastové výplně, DPS 1, část SO 01, D.1.1

-
- Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 a § 98 odst. 4 Zákona prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek a otevírání obálek s nabídkami, vše uvedené v čl. 14 odst. 14.1 a 14.2 zadávací dokumentace a v čl. IV.2.2) a IV.2.7) Oznámení o zahájení zadávacího řízení uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

14.1. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 21. 05. 2018 v 10:00 hodin.

Nabídky je možno podávat v listinné podobě osobně či doporučeně poštou na adresu:

Univerzita Palackého v Olomouci

Oddělení veřejných zakázek

Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, Česká republika

kontaktní osoba: Mgr. Petra Vopálková,

a to v pracovních dnech **od 8.00 do 14.00 hod.** po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek tak, aby byly doručeny do konce výše uvedené lhůty.

14.2. Místo a doba otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **21. 05. 2018 v 10:00 hod.**, jednací místnost č. 1 Oddělení veřejných zakázek, Rektorát Univerzity Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, Česká republika.



Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Vopálková
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky