



Univerzita Palackého
v Olomouci



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 254/PV/OVZ/2018

dne: 04. 05. 2018

Věc: Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 3

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na stavební práce s názvem: „**Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových komunikací, Olomouc - Holice**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č. zakázky: **Z2018-008943**, Vám v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“), sdělujeme následující vysvětlení, doplnění, změnu zadávací dokumentace:



Dotaz č. 1:

Ještě bych vznesl otázku ohledně zodpovězení dotazu č.4 – „viz. doplnění zadávací dokumentace“: (položky ve výkazu výměr pro rozvaděče neodpovídají projektu rozvaděčů). Konkrétně je v rozvaděči RH zakresleno 3.pole (obsahuje podružné elektroměry) – ty ale nejsou ve výkazu nikde obsaženy. Nejsou obsaženy ani ve výkazu pro SO 02.2, kde by podle projektu měly být uvedeny. Stejná situace platí i pro rozvaděč RH-DA – opět nejsou nikde ve výkazech uvedeny podružné elektroměry.

Odpověď:

Zadavatel upravuje v revidovaném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr s názvem Soupis stavebních prací_47_REV2.xlsx, který je Přílohou č. 1 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „revidovaný soupis prací“), původní text uvedený v pol. č.12, č. pol. Pol_8 a pol. č. 13, č. pol. Pol_9 kapitoly SO 02.2 D.1.4.G Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvod, Díl 1 Materiál, a to:

Z původního znění:

12	Pol__8	svorková skříň MX101, pro napojení nových kabelů z RH na stávající kabely vedoucí do 2 až 6NP, elektroinstalační skříň 300x450mm, DIN lišta, 25xsvorka RSA35 na DIN, 10xkabelová vývodka M40x1,5,	KS	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
13	Pol__9	svorková skříň MX101, pro napojení nových kabelů z RH na stávající kabely vedoucí do 2 až 6NP, elektroinstalační skříň 300x450mm, DIN lišta, 25xsvorka RSA35 na DIN, 10xkabelová vývodka M40x1,5,	KS	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv

na toto nové znění:

12	Pol__8	svorková skříň MX101, pro napojení nových kabelů z RH-DA na nové kabely vedoucí do 2 až 6NP elektroinstalační skříň 300x450mm, DIN lišta, 25xsvorka 35 na DIN, 10xkabelová vývodka M40x1,5	KS	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
13	Pol__9	svorková skříň MX102, pro napojení nových kabelů z RH na stávající kabely vedoucí do 2 až 6NP elektroinstalační skříň 600x450mm, DIN lišta, 25xsvorka 70 na DIN, 5xsvorka 35 na DIN lištu, 5xsvorka 10 na DIN, 10xkabelová vývodka M40x1,5	KS	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv



Současně zadavatel do revidovaného soupisu prací doplňuje nový díl č. 3 a č. 4, které obsahují chybějící položky k 3. poli rozvaděče RH ve Stavbě 2 (SO 02.2) a chybějící položky pro část rozvaděče RH-DA, sloužící pro Stavbu 2, včetně podružných elektroměrů.

Díl: _3 RH stavba 2					0,00				
41	Pol_174	Koncový spínač	KS	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
42	Pol_199	1 tarif, nepř. měř. 50-1500A, imp. výstup	ks	5,00000		0,00		Vlastní	Indiv
43	Pol_200	podružný digitální elektroměr do 80A	ks	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv
44	Pol_2011	Proudový měnič 250/5A	ks	15,00000		0,00		Vlastní	Indiv
45	Pol_2581	BE SVORKOVNICE 70	ks	50,00000		0,00		Vlastní	Indiv
46	S 203 M-C 63	Jistič, ,char.C,3pól,In=100A	ks	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
47	S 203 M-C 63	Jistič, char.C,3pól,In=125A	ks	4,00000		0,00		Vlastní	Indiv
48	S 203 M-C 32	Jistič, řada S200M (Icn=10kA),char.C,3pól,In=32A	ks	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
49	S 203 M-C 40	Jistič, řada S200M (Icn=10kA),char.C,3pól,In=40A	ks	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
50	Pol_235	Osvětlení skříně	ks	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
51	Pol_211	Pojistkový odpojovač jednopól. (L)	ks	5,00000		0,00		Vlastní	Indiv
52	Pol_213	ŘADOVÁ SVORKA 16	ks	5,00000		0,00		Vlastní	Indiv
53	91004260	Signálka	1 K	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
54	Pol_217	Systémový pomocný materiál pro sestavení rozvaděče, (přípojnice,propojovací vodiče,spojovací materiál,kryty,montážní lišty a pod.)	sada	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
55	A 95-30-00 230	Termostat	ks	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
56	Pol_220	Ventilátor do rozvaděčové skříně	ks	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
57	Pol_221	Kompletace rozvaděče	hod	16,00000		0,00		Vlastní	Indiv
58	Pol_266	Funkční zkoušky rozvaděče	hod	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv
59	Pol_247	Montáž jističe 3-pól.	ks	7,00000		0,00		Vlastní	Indiv
60	Pol_248	Montáž relé	ks	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
61	Pol_341	Montáž elektroměru 3.fázového	ks	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv



62	Pol_3411	Montáž měřicího trať	ks	15,00000		0,00	Vlastní	Indiv
63	Pol_227	Montáž odpínače	hod	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
64	210290741	Montáž bez zapojení el.motor do 1 kW	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
65	210100001	Ukončení vodiče v rozvaděči vč.zap.a konc.do 2.5mm2	ks	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
66	210140503	Zapojení signálního přístroje vestavného Y, LSK	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 4 RH-DA stavba 2						0,00		
67	Pol_174	Koncový spínač	KS	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
68	Pol_200	podružný digitální elektroměr do 80A	ks	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
69	Pol_2581	BE SVORKOVNICE 70 .	ks	50,00000		0,00	Vlastní	Indiv
70	Pol_207	Jistič 3 pól. 40A, char.C, 10 kA	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
71	Pol_208	Jistič 3 pól. 80A, char.C, 10 kA	ks	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
72	Pol_210	Osvětlení skříně	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
73	91004260	Signálka	1 K	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
74	Pol_217	Systémový pomocný materiál pro sestavení rozvaděče, (přípojnice,propojovací vodiče,spojovací materiál,kryty,montážní lišty a pod.)	sada	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
75	A 95-30-00 230	Termostat	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
76	Pol_220	Ventilátor do rozvaděčové skříně	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
77	Pol_221	Kompletace rozvaděče	hod	16,00000		0,00	Vlastní	Indiv
78	Pol_266	Funkční zkoušky rozvaděče	hod	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
79	Pol_247	Montáž jističe 3-pól.	ks	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
80	Pol_248	Montáž relé	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
81	Pol_341	Montáž elektroměru 3.fázového	ks	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
82	210290741	Montáž bez zapojení el.motor do 1 kW	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
83	210100001	Ukončení vodiče v rozvaděči vč.zap.a konc.do 2.5mm2	ks	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
84	210140503	Zapojení signálního přístroje vestavného Y, LSK	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv



Výše uvedené nové znění položek je obsaženo v revidovaném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí této tohoto vysvětlení zadávací dokumentace jako její Příloha č. 1.

Dotaz č. 2:

Jaké mají mít akustické obklady a podhledy zvukový útlum, zvukovou pohltivost apod. Zadání je nejednoznačné. Dodavatelé požadují dodání hlukové (akustické) studie. V technické zprávě se na ni odkazuje, ale v PD jsem ji nenašel.

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že akustickou studii poskytl v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 (viz odpověď na otázku č. 6), a to jako Přílohu č. 2 vysvětlení zadávací dokumentace č. 2. Údaje z akustické studie jsou přitom převzaty a obsaženy v textové části příslušné DPS 1, část D.1.1, např. v Technické zprávě. Zadavatel uvádí, že v rámci akustické studie nejsou uvedeny konkrétní výrobky, které by vedly k povinnému užití jediných možných produktů na trhu, a to z důvodů uvedených ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.

Dotaz č. 3:

Jaké mají mít rolety stínící schopnost – zastínění v %, z jaké mají být látky (u blackoutových a stínících rolet). Vedení rolet je myšleno jaké - vodící lišty, lanka, ovládání (zvláště, jednotlivě, společně, na zdi vypínačem, dálkově, apod.)? Dále požadujeme uvést u rolet umístění (tam kde není). U rolet je dále uveden nesprávný počet – neodpovídá půdorysu nového stavu. Požádal bych o jejich kontrolu a zaslání doplněného výpisu prvků. Neodpovídá: SP/01, SP/02, SP/03, SP/08. Roletu SP/09 jsem ve výkresu nenašel – požádal bych o popis jejího umístění.

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že standard stínících rolet je vždy definovaný v textové části příslušné DPS 1, část D.1.1, výkres č. 24 (výpis stínící prvky), jehož revidovaná podoba je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. Zde u každého druhu takového stínícího prvku (SP 01 Screenová roleta, SP 02 Screenová roleta, SP 03 Blackoutová roleta, SP 04 Stínící roleta, SP 05 Stínící roleta, SP 06 Stínící roleta, SP 07 Stínící roleta, SP 08 Stínící roleta a SP 09 Stínící roleta) je popsán základní materiál a jeho minimálně požadované standardy, velikost, pohon, způsob ovládání, počet prvků a umístění v místnostech a na fasádách. Na výkresu č. 12b (řezu 1.NP) jsou potom schematicky svislými čárkovanými čarami kresleny hrany vodících lišt jednotlivých vnitřních rolet. Distanční prvek venkovního stínění SP 01 je na výkrese č. 10

zobrazen tenkou červenou čarou (vč. oblasti nároží), svislé vedení lišt vč. prostoru pro návin je pak schematicky zobrazeno např. rovněž ve zmíněném řezu 1.NP. Umístění všech jednotlivých rolet v návaznosti na další prvky PSV a architektonicko - stavební řešení stavby je zřejmé z výkresu téže příslušné části, č. 10 (půdorys 1.NP).

Roleta SP 09, plánovaná jako dělicí příčka pultu bistra, je na výkrese č. 10 omylem značena jako SP 08 (prvek SP 08 je přitom plánováno osadit vždy u každého složeného okna severní fasády – jako set dvou krajních prvků SP 08 a dvou užších středních prvků SP 07).

Pro úplnost zadavatel dále uvádí:

- Míra zastínění screeningových rolet je dána výpočtem návrhu VZT a chlazení tak, aby nedocházelo ve slunných dnech k přehřívání jednotlivých modulových segmentů přístavby. Pro výpočet chlazení u Stavby 1 bylo uvažováno v místnostech s venkovními stínícími roletami se stínícím součinitelem max. 0,24 [hodnota stínícího součinitele F_c , tzv. redukční součinitel F_c , respektive shadow koeficient S_c , pro skupinu stínících prvků v dané místnosti v závislosti na druhu okna (hodnotě g a U), na barvě stínící rolety-střední (vlastní odrazivosti, pohltivosti a propustnosti)].
- U stínících prvků SP 04 – SP 08 není požadován celý systém blackout včetně vodících lišt, ale pouze látka blackoutového typu s 0% prostupem světla.
- Vedení venkovních rolet v lištách, vnější lišty mají kotvení do atypických hliníkových žebér hlubokých na celý přesah atiky.
- Celý řídicí systém je ještě doplněný o ovládání venkovních rolet oken prostorů open space. Rolety na jednotlivých oknech jsou ovládané v závislosti na intenzitě slunečního svitu. Na jednotlivých stranách obvodu objektu jsou umístěné snímače intenzity osvětlení. Zároveň je na střeše objektu instalována meteostanice. Na základě informace z meteostanice v případě nebezpečí (vítr, déšť) zajistí řídicí systém vytažení všech rolet do výchozí polohy (viz část D.1.4d – MaR).
- Vnitřní rolety jsou ovládány vypínači v příslušné místnosti (viz část D.1.4.g - Elektroinstalace).
- Rolety, které jsou na únikových cestách, jsou navíc ovládány systémem EPS – při požáru dojde k jejich vytažení - vytažení žaluzií (rolet) v m. č. 1.37 (aula), vytažení žaluzií a rolet v 1.21, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.01 (D.1.4.H2 – SLP protipožární)
- Umístění jednotlivých rolet:
SP/01 – jižní fasáda - vnější obvod prosklené stěny - počet 68ks
SP/02 – na třech stranách atria mimo severní stranu - počet 52ks
SP/03 - pouze v m. č. 1.24 a 1.25 – počet 36ks



v m. č. 1.24 chybně uvedeno **5xSP/02**; správně patří **5x SP/03**

v m. č. 1.01, 1.26, 1.23 a 1.33 vnitřní rolety nejsou – chybné uvedení v půdorysu

SP/04 – aula m. č. 1.37 – 2ks

SP/05 – aula m. č. 1.37 – 7ks

SP/06 – učebna m. č. 1.39 – 2ks

SP/07 – učebna m. č. 1.39, 1.40 a 1.41 – 13ks

SP/08 – m. č. 1.39, 1.40, 1.41 – 10ks

SP/09 – bistro m. č. 1.32 – 1ks – v půdorysu chybně označeno **SP/08**

Zadavatel z důvodu upřesnění a doplnění specifikací a umístění jednotlivých stínících prvků nahrazuje výkres č. 10 Půdorys 1.NP revidovaným výkresem č. 10 REV01, který je Přílohou č. 2 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, a dále nahrazuje výkres č. 24 Výpis stínící prvky revidovaným výkresem č. 24 REV01, který je Přílohou č. 3 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. Zároveň zadavatel upravuje v revidovaném soupisu prací položku č. 320, č.pol. SP03 *Blackoutová roleta, techn. parametry a příslušenství dle výpisu stínících prvků, D+M*, a to v počtu kusů z 37 na 36 (viz popis uvedený výše).

320	SP03	Blackoutová roleta, techn. parametry a příslušenství dle výpisu stínících prvků, D+M	kus	36,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Materiál a odstín dle architekta, předložit vzorník									

Pro konkrétní výrobní řešení všech stínících prvků v souladu s čl. VIII. a čl. XII. Smlouvy o dílo, která je součástí zadávací dokumentace jako její příloha č. 4, Zhotovitel zajistí výrobní dokumentaci, ve které postihne Zhotovitelem navržené řešení zejména z povahy užití jednotlivých výrobků, materiálů, koncových prvků, systémů vodících prvků a ovládání. Zadavatel očekává, že v rámci tohoto procesu bude doloženo výrobní zpracování návrhu příslušné oblasti stavby s užitím konkrétních prvků, splňující minimální požadované parametry na stínící prvky s ohledem na parametry systému strojního větrání, chlazení a nadřazeného systému řízení (měření a regulace – MaR). V rámci tohoto procesu Zhotovitel doloží výpočet tepelných zisků tak, aby bylo prokázáno, že hodnota stínícího koeficientu v závislosti na konkrétně zvoleném materiálu stínícího prvku a okenního systému odpovídá maximálně přípustné hodnotě 0,24. Náklady na zpracování dílenské (výrobní dokumentace) jsou specifikovány v kap. 99.2 ON (Ostatní náklady).



Dotaz č. 4:

Jak je to zamýšleno s montáží travertinového obkladu na stávající kontaktní zateplovací systém? Požádal bych o zaslání detailu případně podrobného popisu montáže.

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že ve svém zadání nepředepisuje konkrétní povinné užití jednoho z možných systémů kotvení a není tedy možné poskytnout detail kotvení. Montáž bude provedena pomocí nerezových kamenických kotev. Kotvy budou osazeny přes zateplovací systém až do stávajícího zdiva, případně stávajících konstrukcí dle montážních předpisů dodavatelů kotev.

Pro konkrétní výrobní řešení provedení travertinového obkladu fasády Zhotovitel zajistí výrobní dokumentaci, ve které postihne Zhotovitelem navržené řešení zejména z povahy užití jednotlivých konstrukčních prvků a materiálů v souladu s čl. VIII. a čl. XII. Smlouvy o dílo, která je součástí zadávací dokumentace jako její příloha č. 4. Zadavatel očekává, že v rámci tohoto procesu bude doloženo výrobní zpracování návrhu příslušné oblasti stavby s užitím konkrétních materiálů a prvků. Výrobní dokumentace musí postihnout vypořádání výrobních tolerancí desek, stanovit tloušťku spár a optimalizovat výrobní návrh kotevních prvků, to vše s ohledem na výchozí spárořez fasádního kamenného obkladu, který je zakreslen v příslušné části DPS1, výkresy č. 15, č. 16, č. 18.

Pro úplnost Zadavatel uvádí, že povinnost zpracování výrobní dokumentace s užitím konkrétních prvků a materiálů je shodná i pro kamenný obklad venkovních zídek a kamenný obklad v interiéru (vnitřní nároží bistro/ foyer auly).



Dotaz č. 5:

Domníváme se, že v následujících položkách je chybně uvedena měrná jednotka. Správně by mělo být m²:

68	411351801R00	Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení	m	73,56600		0,00	801-1	RTS 18/ I	RT S 18/ I
s pomocným lešením									
strop nad základy (nový prostor) :				34,098					
(2,4+2,4+5,55+6+2+6+4+6+2+6+2+6,8+8+6+12,05+0,125+2,4+2,75+2,15+0,62)*0,4									
36,6*0,4*2				29,28					
006 : (5,4+0,65+6,62+2,5)*0,4				6,068					
007 : (2,4+2,4+5,5)*0,4				4,12					
69	411351802R00	Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění	m	73,56600		0,00	801-1	RTS 18/ I	RT S 18/ I
s pomocným lešením									
Položka pořadí 68 : 73,56600				73,566					

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že se jedná o chyby v přepisu programu RTS, jde o položky bednění čel stropních desek, proto je uvedena měrná jednotka v m. V revidovaném soupise prací je v pol. č. 68 a pol. č. 69 opraven popisný text.

Nové znění je následující:

68	411351801R00	Bednění čel stropních desek, zřízení	m	73,56600		0,00	801-1	RTS 18/ I	RT S 18/ I
s pomocným lešením									



strop nad základy (nový prostor) : 34,098
(2,4+2,4+5,55+6+2+6+4+6+2+6+2+6,8+8+6+12,05+0,125+2,4+2,75+2,15+0,62)*0,4
36,6*0,4*2 29,28
006 : (5,4+0,65+6,62+2,5)*0,4 6,068
007 : (2,4+2,4+5,5)*0,4 4,12

69	411351802R00	Bednění čel stropních desek, odstranění	m	73,56600		0,00	801-1	RTS 18/ I	RT S 18/ I
		s pomocným lešením							
		Položka pořadí 68 : 73,56600	73,566						

Výše uvedené nové znění položek je obsaženo v revidovaném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí této tohoto vysvětlení zadávací dokumentace jako jeho Příloha č. 1.

Dotaz č. 6:

Následující položka obsahuje nesmyslný popis. Správně má být Beton základových desek prostý:

24	274313511R00	Výztuž základových desek prostý třídy C 12/15	m3	19,96400		0,00	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		včetně distančních prvků							
		Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.							
		podkladní (nový prostor) : 37*0,8*0,56	16,576						
		5,5*0,5*0,56	1,54						
		6,6*0,5*0,56	1,848						



Odpověď:

Zadavatel uvádí, že se jedná o chybu v přepisu programu RTS, jde o položku beton základových pasů, proto je uvedená měrná jednotka m³. V revidovaném soupise prací je v pol. 24 opraven popisný text.

Nové znění je následující:

24	274313511R00	Beton základových pasů prostý	m3	19,96400		0,00	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
Včetně dodávky a uložení betonu.									
podkladní (nový prostor) : 37*0,8*0,56				16,576					
5,5*0,5*0,56				1,54					
6,6*0,5*0,56				1,848					

Výše uvedené nové znění položky je obsaženo v revidovaném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí tohoto vysvětlení zadávací dokumentace jako jeho Příloha č. 1.

Dotaz č. 7:

V předaném výkazu výměr chybí výztuž kotvená chemickou maltou pro připojení základových stěn v atriu. Žádáme o doplnění.

Odpověď:

Zadavatel doplňuje do revidovaného soupisu prací novou položku č. 33A v díle 2, kapů. D.1.1.3 ASŘ, SKŘ, PBŘ, jejíž znění je následující:

33A	380932215R00	Dodatečné vlepuvání betonářské výztuže, vlepení betonářské výztuže, D 12 mm, beton, malta 71,6 Mpa	m	111,00000		0,00	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
žb základy atrium (tvar a výztuž) - položka 7 : 555*0,2				111					



Výše uvedené nové znění položky je obsaženo v revidovaném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí tohoto vysvětlení zadávací dokumentace jako jeho Příloha č. 1 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace jako jeho Příloha č. 1.

Zadavatel tímto dále doplňuje zadávací dokumentaci takto:

Stávající text uvedený v čl. 18 odst. 18.1 zadávací dokumentace se doplňuje o text v tomto znění:

Dokumentace pro provádění stavby – Akustické úpravy auly, zpracovaná společností Akustika Praha s.r.o., Thákurova 7, 166 29 Praha 6, IČO: 60490608, v 02/2018, uvedená v příloze č. 5.1 této Dokumentace.

Přílohy tohoto vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace:

- Na základě výše provedených změn a doplnění zadávací dokumentace zadavatel předkládá nové znění přílohy č. 6 zadávací dokumentace, který v plném znění nahrazuje původní znění přílohy č. 6 zadávací dokumentace.

Příloha č. 1 Soupis stavebních prací_47_REV2.xlsx

- Na základě výše provedených změn a doplnění zadávací dokumentace zadavatel předkládá tyto nové přílohy zadávací dokumentace, které se v tomto znění stávají nedílnou součástí přílohy č. 5 zadávací dokumentace.

Příloha č. 2 Výkres SO01-D.1.1_10_1.np_NS-REV1.pdf, DPS 1, část SO 01, D. 1.1.3 arch. stav. řešení

Příloha č. 3 Výkres SO01-D.1.1_24_výrobky stínící-REV1.pdf, DPS 1, část SO 01, D. 1.1.3 arch. stav. řešení



- Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 a § 98 odst. 4 Zákona prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek a otevírání obálek s nabídkami, vše uvedené v čl. 14 odst. 14.1 a 14.2 zadávací dokumentace a v čl. IV.2.2) a IV.2.7) Oznámení o zahájení zadávacího řízení uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

14.1. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 31. 05. 2018 ve 13:00 hodin.

Nabídky je možno podávat v listinné podobě osobně či doporučeně poštou na adresu:

**Univerzita Palackého v Olomouci
Oddělení veřejných zakázek
Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, Česká republika
kontaktní osoba: Mgr. Petra Vopálková,**

a to v pracovních dnech **od 8.00 do 14.00 hod.** po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek tak, aby byly doručeny do konce výše uvedené lhůty.

14.2. Místo a doba otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **31. 05. 2018 ve 13:00 hod.**, jednací místnost č. 1 Oddělení veřejných zakázek, Rektorát Univerzity Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, Česká republika.



Univerzita Palackého
v Olomouci

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Vopálková
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky