




ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3NPE,~50Hz,400V,TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:

OCHRANA PŘI PORUŠE DLE ČSN 33 2000-4-41ed2:

ZÁKLADNÍ : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

## NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO PD JE I TECHNICKÁ ZPRÁVA

VYPRACOVAL	Milan Vician			<div>MILAN VICIAN</div> <div>Horní 578/81A</div> <div>783 13 ŠTĚPÁNOV</div> <div>IČO 46552286</div>	
ODP.PROJEKTANT	Milan Vician				
KONTROLOVAL	Milan Vician				
MÍSTO	Žižkovo náměstí, Olomouc				
INVESTOR	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc				
STAVBA	ÚPRAVA VJEZDU A VÝJEZDU NA ZPEVNĚNOU PLOCHU S PARC. Č. 95/38  C. STAVEBNÍ ČÁST C.2 SO 02 - Datové a silové rozvody ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÁ			DATUM	05/2017
SO - PS				STUPEŇ	DSP+DPS
				POČET A4	2A4
				MĚŘÍTKO	-
VÝKRES	DOPLNĚNÍ ROZVÁDĚČE R1			C.2 / 06	

ČÍSLO POLE  
TECHNOLÓG.POPIS  
ČÍSLO VÝVODU

3NPE~50Hz,400V/TN-S

FA01  
168/1N  
0,63A  
16A

PE  
N

WB1  
RZ2

CYKY-J 3x2,5

ROZVODNICE PARK.SYSTEMU