



Univerzita Palackého
v Olomouci



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 363/PV/OVZ/2018

dne: 21. 06. 2018

Věc: Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 4

K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na stavební práce s názvem: „**Přístavba a stavební úpravy budovy č. 53, skleníku a budovy energocentra, Olomouc - Holice**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č. zakázky: **Z2018-016465**, Vám v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“), sdělujeme následující vysvětlení, doplnění, změnu zadávací dokumentace:



Dotaz č. 1:

Dle projektové dokumentace je ve skladbě OP3 navržena deska cementovláknitá fasádní plocha o tloušťce 8 mm. Ve VV 1.1.1.2 - SO 20 (RB2 - 1.1.1.2 - SO 20 (RB2) pol. 66, 67 a VV 2.1.1 - ARCHITEKTONI - 2.1.1 - ARCHITEKTONICKO S... pol. 60, 61 je uvedena tl. 15 mm. Která z tloušťek cementovláknitých desek je platná?

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že platná tl. cementovláknitých desek je 8 mm. Ve výkazu výměr byla chybně vykázána cementovláknitá deska tl. 15 mm. Jedná se o položku č. 67 oddílu 1.1.1.2 a položku č. 61 oddílu 2.1.1. Kód položky se mění na 59152105.

U položky č. 66 oddílu 1.1.1.2 byla v popisu položky chybně uvedena tl. minerální izolace 150 mm, správně je 160 mm, kód položky je uveden správně.

U položky č. 60 oddílu 2.1.1 byl chybně uveden kód 63151538 a v popisu $\lambda=0,027$, kód opraven na 63151538R, v popisu $\lambda=0,036$, cenová soustava vlastní.

Původní znění položek:

1.1.1.2

66	M	63151538	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl. 150mm	m2	129,954		0,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		materiál + 10% prořez					
	WV		118,14*1,1		129,954			
	WV		Mezisoučet		129,954			
	WV		Součet		129,954			
67	M	59152108	deska cementovláknitá fasádní plochá 1200x2500x15 mm	m2	129,954		0,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		materiál + 10% prořez					
	WV		118,14*1,1		129,954			



W Mezisoučet 129,954

W Součet 129,954

2.1.1

60	M	63151538	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,027$ tl 150mm	m2	59,314		0,00	CS ÚRS 2018 01
W			materiál + 10% prořez					
W			53,922*1,1		59,314			
W			Mezisoučet		59,314			
W			Součet		59,314			

61	M	59152108	deska cementovláknitá fasádní plochá 1200x2500x15 mm	m2	59,314		0,00	CS ÚRS 2018 01
W			materiál + 10% prořez					
W			53,922*1,1		59,314			
W			Mezisoučet		59,314			
W			Součet		59,314			

Nové znění položek:

1.1.1.2

66	M	63151538	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 160mm	m2	129,954		0,00	CS ÚRS 2018 01
W			materiál + 10% prořez					
W			118,14*1,1		129,954			
W			Mezisoučet		129,954			
W			Součet		129,954			



67	M	59152105	deska cementovláknitá fasádní plochá 1200x2500x8 mm	m2	129,954		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		materiál + 10% prořez					
	VV		118,14*1,1		129,954			
	VV		Mezisoučet		129,954			
	VV		Součet		129,954			

2.1.1

60	M	63151538R	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl. 150mm	m2	59,314		0,00	vlastní
	VV		materiál + 10% prořez					
	VV		53,922*1,1		59,314			
	VV		Mezisoučet		59,314			
	VV		Součet		59,314			

61	M	59152105	deska cementovláknitá fasádní plochá 1200x2500x8 mm	m2	59,314		0,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		materiál + 10% prořez					
	VV		53,922*1,1		59,314			
	VV		Mezisoučet		59,314			
	VV		Součet		59,314			

Uvedené opravené položky jsou obsaženy v revidovaném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí tohoto vysvětlení zadávací dokumentace jako příloha č. 1.



Přílohy tohoto vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace:

- Na základě výše provedených změn a doplnění zadávací dokumentace zadavatel předkládá nové znění přílohy č. 6 zadávací dokumentace, který v plném znění nahrazuje původní znění přílohy č. 6 zadávací dokumentace.

Příloha č. 1 - Soupis stavebních prací_53_REV03.xlsx

Zadavatel tímto dále napravuje administrativní chybu, kdy u předešlého Vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace č. 3 ze dne 18. 06. 2018 (č.j.: 355/PV/OVZ/2018) chybně uveřejnil informaci o jednotlivých termínech v uvedených v oddíle VII.1.2) Oznámení změn nebo dodatečných informací ve Věstníku veřejných zakázek.

- Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 Zákona prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek a otevírání obálek s nabídkami, vše uvedené v čl. 14 odst. 14.1 a 14.2 zadávací dokumentace a v čl. IV.2.2) a IV.2.7) Oznámení o zahájení zadávacího řízení uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

14.1. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 17. 07. 2018 v 09:00 hodin.

Nabídky je možno podávat v listinné podobě osobně či doporučeně poštou na adresu:

Univerzita Palackého v Olomouci

Oddělení veřejných zakázek

Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, Česká republika



kontaktní osoba: Mgr. Petra Vopálková,

a to v pracovních dnech **od 8.00 do 14.00 hod.** po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek tak, aby byly doručeny do konce výše uvedené lhůty.

14.2. Místo a doba otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **17. 07. 2018 v 09:00 hod.**, jednací místnost č. 1 Oddělení veřejných zakázek, Rektorát Univerzity Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, Česká republika.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Vopálková
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky