



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 394/PJ/OVZ/2018

dne: 10. 07. 2018

Věc: Vysvětlení/změna zadávací dokumentace č. 1

K veřejné zakázce na stavební práce v nadlimitním režimu s názvem: „Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty UP v Olomouci – stavební část“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č.: **Z2018-019498**, Vám v souladu s § 98 a § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, sdělujeme následující vysvětlení/změnu zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Mám dotaz k zakázce „Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty UP v Olomouci – stavební část“ na bezbariérovou rampu. Ve výkresu ani TZ není uvedeno, jaké opláštění by rampa měla mít. Výkres rampy by bylo dobré podrobněji popsat, aby mohla být rampa správně naceněna.

Odpověď:

Zadavatel tímto doplňuje přílohu č. 4.1. zadávací dokumentace:

Opláštění bude provedeno hliníkovými panely se skrytým (neviditelným) kotvením. Hliníkové panely (slitiny hliníku a hořčíku s malým množstvím dalších přísad) budou sendvičové s vysokou odolností proti nárazům a tlaku tvořeny z krycích plechů o tloušťce 0,5mm dle EN 485-2. Opláštění bude provedeno z desek v rozměrech dle schématu (šířky panelů cca 1250 – 1600mm, výška panelů cca 1250mm), spáry mezi jednotlivými kazetami 20mm. Povrchová úprava v barvě RAL 7016. Nosná konstrukce vynášející rampu (pod pororoštem) bude žárově zinkovaná. Konstrukce vynášející zábradlí rampy bude ocelová opatřená práškovou vypalovanou barvou v barvě RAL 7016. Pojízdna plocha bude z jemného pororoštu v=30mm, oka 33x11mm, protiskluzová úprava typ 42 (rozpěrný pás nekonečně vroubkován, nosný pás bez vroubkování), pororošt bude opatřen žárovým pozinkováním. Madla budou mít kruhový průřez o průměru 40mm, budou ocelová prášková vypalovaná v RAL 7016.

Dotaz č. 2:

K zajištění povinností vyplývajících z jejich účasti v zadávacím řízení požaduje zadavatel po účastnících poskytnutí jistoty. V případě předložení jistoty formou bankovní záruky má být dokladem o poskytnutí jistoty originál záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek § 41 odst.8 Zákona jistotu, který má být do nabídky vložen vyjímatelem způsobem (dle čl.17.2. Zadávací dokumentace).

Jakým způsobem požaduje zadavatel předložit originál bankovní záruky vzhledem k elektronickému podání nabídky?

Odpověď:



Jedná se o administrativní překlep.

Zadavatel následující text uvedený v čl. 17.2. zadávací dokumentace týkající se složení jistoty formou bankovní záruky:

Dokladem o poskytnutí jistoty formou bankovní záruky je originál záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek § 41 odst. 8 Zákona jistotu, který bude do nabídky vložen vyjímatelným způsobem.

nahrazuje textem:

Dokladem o poskytnutí jistoty formou bankovní záruky je originál záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek § 41 odst. 8 Zákona jistotu, který bude do nabídky vložen.

Dodavatel do své elektronické nabídky zařadí originál záruční listiny v elektronické podobě (originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronických podpisů).

Prodloužení lhůty pro podání nabídek a změna termínu otevírání obálek s nabídkami

Zadavatel tímto v návaznosti na provedené změny v souladu s § 99 odst. 2 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a termín otevírání obálek s nabídkami, vše uvedené v čl. 13.1. a 13.2. zadávací dokumentace a v čl. IV.2.2) a IV.2.7) Oznámení o zahájení veřejné zakázky uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

13.1. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 25. července 2018 v 09:00 hodin.

Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.upol.cz/vz00003379>.

13.2. Otevírání obálek s nabídkami

Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli.

Ostatní podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Jungová, LL.M.
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky