



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 398/PJ/OVZ/2018

dne: 13. 07. 2018

Věc: Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace č. 2

K veřejné zakázce na stavební práce v nadlimitním režimu s názvem: „**Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty UP v Olomouci – stavební část**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č.: **Z2018-019498**, Vám v souladu s § 98 a § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, sdělujeme následující vysvětlení/změnu a doplnění zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Ve výpisu ostatních výrobků je prvek O/32 - zelená stěna. V popisu je uvedeno, že je bližší specifikace v samostatné technické zprávě. Tuto jsem nikde nenašel - doložte nebo lépe specifikujte.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel do přílohy č. 4.1. zadávací dokumentace doplňuje tímto specifikaci zelené stěny – viz příloha.

Dotaz č. 2:

U prvku O/32 je taktéž odkázáno na osvětlení stěny - viz. výkres podhledů. Výkresy podhledů v zadávací PD nejsou.

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel do přílohy č. 4.1. zadávací dokumentace doplňuje výkres podhledů - viz příloha.

Dotaz č. 3:

V PD silnoproudu - chybí výkres osvětlení 2.NP. Dle číslování .pdf souborů, tam toho chybí více. Doplňte.

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel do přílohy č. 4.1. zadávací dokumentace doplňuje chybějící část projektové dokumentace - viz příloha.

Dotaz č. 4:

V příloze seznam příloh ASŘ je odkaz na v.č. 26 (systémové detaily podkonstrukce skleněného obkladu). Tento jsem nenašel - doložte. Pokud se tato část PD vztahuje ke sklu Lacobel, tak je nutné mít určený i spárořez tohoto obkladu, kde budou i rozměry skel a půjde poznat, kolik hran se má brousit - bez toho nelze přesně nacenit.

Odpověď na dotaz č. 4:

Zadavatel do přílohy č. 4.1. zadávací dokumentace doplňuje chybějící část projektové dokumentace, tzn. v.č. 26 - viz příloha. Zároveň zadavatel doplňuje spárořezy skla Lacobel použitého na fasádě i v interiéru.

Dotaz č. 5:

V TZ se píše že je instalován stávající systém EPS Bosch BZ500, ale dále je uveden certifikát projektanta, pan Kupec, Esser a výkaz odpovídá systému Esser. Jaký má být použit systém?

Odpověď na dotaz č. 5:

Zadavatel nespecifikuje konkrétního výrobce systému. Použitý systém musí být kompatibilní se stávajícím systémem Bosch BZ500.

Dotaz č. 6:

Jaký použít systém EKV a CCTV?

Odpověď na dotaz č. 6:

Zadavatel nespecifikuje konkrétního výrobce systému.

Dotaz č. 7:

p.č.

41	721	ORL	Odlučovač ropných látek 1800x800x1300 vč. hsv	soubor	1,000
40	721	Š1-3	Šachta kanalizační beton prefra - přeložka	soubor	3,000

p.č. 41 – prosíme o informaci, zda jde o plastový či betonový odlučovač, samonosný či k obetonování, typ poklopu, množství průtoku l/s. Mají se do ceny zahrnout i zemní práce? Pokud ano, prosíme o výpis položek.

p.č. 40 – prosíme o určení hloubky šachty a typ poklopu. Mají se do ceny zahrnout i zemní práce? Pokud ano, prosíme o výpis položek.

Odpověď na dotaz č. 7:

Položka č. 41 - Jedná se o plastový odlučovač, k obetonování, poklop pro živičnou pojezdovou plochu běžné skladby do 10 t, typ ORL 2-10 l/s. Do ceny je nutné zahrnout veškeré přidružené práce HSV.

Položka č. 40 - Pro upřesnění údajů zadavatel doplňuje technickou zprávu a podélný profil. Hloubka 3,15 - 3,45 m, poklop 10 t. Do ceny je nutné zahrnout veškeré přidružené práce HSV.

Dotaz č. 8:

p.č.

54	721	725112021	WC-Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	3,000
1)					
61	642	642360510	WCi-klozet keramický závěsný hluboké splachování handicap bílý	kus	2,000

Ve výkaze výměr jsme nikde nenašli podomítkové moduly k p.č. 54, 61.

Mají se tyto moduly přičíst k p.č. 54, 64 nebo bude doplněna nová položka do výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 8:

Tyto položky byly specifikovány jako komplet včetně vestavné splachovací nádržky a tlačítkového mechanismu. Lze dodat jako sanitární prefabrikát

Dotaz č. 9:

p.č.

1	721	kompl1	Potrubí kanalizační kameninové hrdlové svodné s integrovaným spojem a polyuretan těsněním DN 300 vč. hsv a přísl.	m	30,000
2	721	kompl2	Hospodaření s dešťovou vodou- retence s přísluř.	soub	1,000

p.č. 1 – u této položky je uvedeno vč. HSV – prosíme o výpis položek (určení hloubky potrubí atd), týkající se prací HSV.

Poněvadž jde o rekonstrukci, jakým způsobem je řešena podlaha - prosíme o výpis položek (skladby podlahy atd.), týkající se této podlahy.

p.č.2 – máme do této položky zahrnout i výkopové práce? Pokud ano, prosíme o výpis položek.

Odpověď na dotaz č. 9:

Položka č. 1 - Viz doplnění k dotazu č.1 – kanalizační potrubí souvisí s kanalizačními šachtami. Do ceny je nutné zahrnout veškeré přidružené práce HSV. Trasa kanalizace i povrchy jsou zřejmé z výkresu č. C03.

Položka č. 2 - Do ceny je nutné zahrnout veškeré související práce HSV. Jejich rozsah je zřejmý z dokumentace SO 02_HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVÝMI VODAMI.

Dotaz č. 10:

V projektové dokumentaci profese D.1.4.D Elektroinstalace silnoproud chybí podstatná část projektové dokumentace. Doplníte prosím chybějící část projektové dokumentace uvedené v technické zprávě –viz seznam příloh.

Odpověď na dotaz č. 10:

Zadavatel do přílohy č. 4.1. zadávací dokumentace doplňuje chybějící část projektové dokumentace – viz příloha.

Dotaz č. 11:

V zadávací dokumentaci je uvedeno :

6. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

Celková nabídková cena díla bude uvedena i v krycím listu nabídky – příloha č. 1 této Dokumentace a bude doložena **oceněním všech položek** v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a celkovou rekapitulací nabídkové ceny díla.

Trvá zadavatel i na ocenění níže uvedené položky s nulovou výměrou z profese D1.4.E Elektroinstalace Slaboproud ?

1.14	Podlahová krabice - součást profese silnoproud	ks	0,00
------	--	----	------

Odpověď na dotaz č. 11:

Dodavatel tuto položku ocení nulou.

Dotaz č. 12:

Ve výkazech výměr silnoproudých a slaboproudých rozvodů je parapetní kanál s rozdílnými parametry. (parapetní kanál 160x65 + příslušenství, přepážka, Parapetní kanál 90x50 + příslušenství , Parapetní kanál spodní díl 70x170 bílý 9001) Určete rozměry a druh materiálu , případně sdělte referenční výrobek.

Odpověď na dotaz č. 12:

Žlaby společné pro potřeby jak silnoproudu, tak slaboproudu, jsou uvedeny pouze ve výkazech. Pokud jsou ve výkazu slaboproudu uvedeny kanály jiné, tak slouží pouze pro potřeby slaboproudu a proto jsou i velikostně rozdílné. Přesný rozměr není dogma, např. pokud je ve výkazu kanál 160x65, je možné jej dodat rozměr 170x70. Příklad referenčního výrobku zadavatel v souladu se zákonem nesmí uvádět.

Dotaz č. 13:

Jak máme ocenit tuto níže uvedenou položku obsaženou ve výkazu výměr D.1.4.E E Elektroinstalace Slaboproud-PZTS-neuznatelné náklady ?



Rezerva - výměna stávajících čidel PZTS, pokud neprojdou revizí systému v rozsahu 25.000 Kč - rozsah po chválení tech. dozorem	ks	1,00
--	----	------

Případně určete jednotnou závaznou cenu položky pro všechny uchazeče o zakázku.

Odpověď na dotaz č. 13:

Dodavatel tuto položku ocení nulou.

Dotaz č. 14:

Ve VV - stavební část, pol. č. 153 je požadováno: přemístění stávajících konstrukcí vzduchotechniky - 2ks. Není zřejmé, jak jsou velké jednotky (rozměry/hmotnost), kam se mají přemístit/uskladnit. Není k tomu žádná PD (ani podrobnější popis) ani fotodokumentace. Musí k tomu být použitý autojeřáb?

Odpověď na dotaz č. 14:

Dodavatel tuto položku ocení nulou.

Dotaz č. 15:

V zadávací dokumentaci i na profilu zadavatele je tato veřejná zakázka vyhlášena jako nadlimitní, ve věstníku veřejných zakázek je uveřejněna na formuláři sady F. Platí předpokládaná hodnota zakázky 43 312 000 Kč bez DPH?

Odpověď na dotaz č. 15:

Ano, platí předpokládaná hodnota 43 312 000 Kč bez DPH.

Zadavatel dále vzhledem k elektronizaci veřejné zakázky, tímto upravuje odst. 9 a 10 čl. XVII. Smlouvy o dílo (příloha č. 3 zadávací dokumentace). Nové znění přílohy č. 3 zadávací dokumentace je přílohou této změny č. 2.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek a změna termínu otevírání obálek s nabídkami

Zadavatel tímto v návaznosti na provedené změny v souladu s § 99 odst. 2 a § 98 odst. 4 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a termín otevírání obálek s nabídkami, vše uvedené v čl. 13.1. a 13.2. zadávací dokumentace a v čl. IV.2.2) a IV.2.7) Oznámení o zahájení veřejné zakázky uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

13.1. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 24. srpna 2018 v 09:00 hodin.

Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.upol.cz/vz00003379>.



13.2. Otevírání obálek s nabídkami

Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli.

Ostatní podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Jungová, LL.M.
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky