LEGENDA

- svítidlo nástěnné IP44
- svítidlo stropní IP44
- tlačítko – ř.1/0 So
- spínač jednopólový – ř.1
- spínač sériový – ř.5
- přepínač střídavý – ř.6
- přepínač dvojitý střídavý – ř.6+6
- přepínačkřížový – ř.7
- ovladač předokemnních rolet
- spínač jednopólový – ř.1 s časovačem
- vývod kabelu 230V do 10A
- xRH rámeček x–násobný horizontální
- pohybvé čidlo stropní 360° – 2x relé
- ventilátor s časovým doběhem
- rozvaděč silnoproudý
- okruhy 230V do 10A
- hlavní kabelové trasy v podlaze v trubkách

RH.101/a
- označení zařízení
- číslo jističe / obvodu
- označení napájecího rozvaděče

POZNÁMKY

- Přesné rozmístění koncových prvků (zásuvek, vypínačů, vývodů apod,) koordinovat dle projektu interiéru.
- Návrh osvětlení zpracoval Tomáš Bělohorec
- Přesná specifikace svítidel je uvedena v knize svítidel.

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- NOVÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ POROBETONOVÉ TVÁRNICE NOSNÉ TL. 300mm
- NOVÉ POROBETONOVÉ PŘÍČKY TL. 150mm
- NOVÉ POROBETONOVÉ PŘÍČKY TL. 100mm
- INTERIEROVÉ POROBETONOVÉ DOZDÍVKY
- NOVÉ PREFABRIKOVANÉ KCE
- NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP

ČÍSLO	JMÉNO	PLOCHA [M²]	PODLAHA	STĚNY	STROP
2.01	STUDIJNÍ CENTRUM	111,6	AKUSTICKÁ STĚRKA (SP07)	VOŠ, DM	POHLEDOVÝ BETON, sv=3300mm, DŘEVĚNÝ LAMELOVÝ PODHLED
2.02	MÍSTNOST PRO KONTAKT. INTERAKT. VÝUKU S MALOU SKUPINOU, 12os	20,90	AKUSTICKÁ STĚRKA (SP07)	VOŠ, DM	PODHLED HLADKÝ SDK, sv=2800mm
2.03	MÍSTNOST PRO KONTAKT. INTERAKT. VÝUKU S MALOU SKUPINOU, 20os	39,66	AKUSTICKÁ STĚRKA (SP07)	VOŠ, DM	PODHLED HLADKÝ SDK, sv=2800mm
2.04	ZÁZEMÍ PRO HOSTUJÍCÍ ZAHRANIČNÍ EXPERTY	4,30	AKUSTICKÁ STĚRKA (SP07)	VOŠ, DM	PODHLED HLADKÝ SDK, sv=2800mm
2.05	ZÁZEMÍ PRO HOSTUJÍCÍ ZAHRANIČNÍ EXPERTY	4,30	AKUSTICKÁ STĚRKA (SP07)	VOŠ, DM	PODHLED HLADKÝ SDK, sv=2800mm
2.06	ZÁZEMÍ PRO HOSTUJÍCÍ ZAHRANIČNÍ EXPERTY	4,30	AKUSTICKÁ STĚRKA (SP07)	VOŠ, DM	PODHLED HLADKÝ SDK, sv=2800mm
2.07	ZÁZEMÍ PRO HOSTUJÍCÍ ZAHRANIČNÍ EXPERTY	4,30	AKUSTICKÁ STĚRKA (SP07)	VOŠ, DM	PODHLED HLADKÝ SDK, sv=2800mm
2.08	INDIVIDUÁLNÍ STUDIUM, 30S	6,49	AKUSTICKÁ STĚRKA (SP07)	VOŠ, DM	PODHLED HLADKÝ SDK, sv=2800mm
2.09	MÍSTNOST PRO INTERAKTIVNÍ VÝUKU, 160S	26,88	AKUSTICKÁ STĚRKA (SP07)	VOŠ, DM	PODHLED HLADKÝ SDK, sv=2800mm
2.10	ODKLÁDÁNÍ KNIH	3,09	AKUSTICKÁ STĚRKA (SP07)	VOŠ, DM	PODHLED HLADKÝ SDK, sv=2800mm
2.11	VÝTAH	1,23	BEZPRAŠNÝ NÁTĚR (SP08)	-	-
2.12	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	9,76	AKUSTICKÁ STĚRKA (SP09)	VOŠ, DM, OBKLAD KUCHYŇSKÉ LINKY DLE ČÁSTI INTERIERU	VOŠ, DM , sv=2700mm
2.13	PŘEDSÍŇKA WC	1,38	AKUSTICKÁ STĚRKA (SP09)	KER.OBKLAD v=2400mm	PODHLED HLADKÝ SDK, sv=2400mm
2.14	WC	1,40	AKUSTICKÁ STĚRKA (SP09)	KER.OBKLAD v=2400mm	PODHLED HLADKÝ SDK, sv=2400mm
2.15	TISKOVÉ CENTRUM	3,72	AKUSTICKÁ STĚRKA (SP07)	VOŠ, DM	PODHLED HLADKÝ SDK, sv=2800mm
2.16	POBYTOVÁ TERASA	242,13	KER. DLAŽBA NA REKTIFIKOVATELNÝCH PODLOŽKÁCH (ST01)	-	-
2.17	SERVEROVNA	7,05	PVC (SP10)	VOŠ, DM	VOŠ, DM, sv=3450mm

DM - DISPERZNÍ MALBA, VOŠ - ŠTUKOVÁ OMÍTKA

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozvodné soustavy:
– 3NPE stř. 50Hz, 400/230V TN–S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.2, ČSN 33 2000–5–54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách.
Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje.
Ochrana před nebezpečným dotykem bude zajištěna izolací živých částí, kryty nebo přepážkami.
Zásuvkové okruhy (do 20A včetně) jsou navíc doplněny o doplňkovou ochranu proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA.

±0,000 = 214,00 m n.m. B.p.v.

generální projektant: Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00 Brno

projektant části: ELEKTRO BLAŤÁK DO NÁVRHU PO REALIZACI

orientace

architekt	Ing.arch. Vaňková, Ing.arch. Klaška	vypracoval	Radim Blaťák
HIP	Ing. Pavel Gregor	kreslil	Radim Blaťák
kontroloval	Ing. Pavel Gregor	zodp. projektant	Radim Blaťák
stavebník	Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, tř. 17. listopadu, 771 11 Olomouc		
místo stavby	Tř. 17. listopadu 8, 771 11 Olomouc		

ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRÁVNICKÉ FAKULTY
UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

název stavby	
objekt	
část	D.1.4d - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
název dokumentu	OSVĚTLENÍ, STÍNĚNÍ - 2.NP

dokument	16-36
datum	11/2017
formát	4xA4
stupeň	DPS
revize	00
měřítko	1:100
číslo přílohy	06