RVZT – /Rozvodnice nástěnná 36M IP30/



ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozvodné soustavy:

– 3NPE stř. 50Hz, 400/230V TN–S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.2, ČSN 33 2000–5–54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách.
Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje.
Ochrana před nebezpečným dotykem bude zajištěna izolací živých částí, kryty nebo přepážkami.
Zásuvkové okruhy (do 20A včetně) jsou navíc doplněny o doplňkovou ochranu proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA.

generální projektant: Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00 Brno

projektant části: ELEKTRO BLAŤÁK – OD NÁVRHU PO REALIZACI

orientace

architekt: Ing.arch. Vaňková, Ing.arch. Klaška

HIP: Ing. Pavel Gregor

kontroloval: Ing. Pavel Gregor

vypracoval: Radim Blaťák

kreslil: Radim Blaťák

zodp. projektant: Radim Blaťák

stavebník: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, tř. 17. listopadu, 771 11 Olomouc

místo stavby: Tř. 17. listopadu 8, 771 11 Olomouc

ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

název stavby

objekt

část: D.1.4d - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

název dokumentu: **Rozvaděč RVZT- schéma zapojení**

dokument	16-36
datum	11/2017
formát	2xA4
stupeň	DPS
revize	00
měřítko	-
číslo přílohy	11