



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 405/PJ/OVZ/2018

dne: 19. 07. 2018

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

K veřejné zakázce na stavební práce v nadlimitním režimu s názvem: „**Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty UP v Olomouci – stavební část**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č.: **Z2018-019498**, Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, sdělujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

V odpovědi na dotaz č.5 (v minulé dodatečné informaci) se píše, že systém EPS má být kompatibilní se stávajícím systémem Bosch BZ500. Zde máme oceněnou technologii dle projektanta, tedy Esser.

Máme tedy dotaz jaký je důvod kompatibility se systémem Bosch BZ500? V zadání se píše, že stávající systém má být demontován.

Citace z TZ: „S ohledem na stáří systému EPS a rozsahu doplnění systému o zabezpečení dalších prostor bude stávající systém vyměněn za systém nový vč. ovládání a monitoringu požárněbezpečnostních zařízení!!“. + položka ve výkaze - Demontáže stávajících prvků EPS (které nebudou použity v novém systému).

Odpověď:

Zadavatel požaduje, aby dodavatelé nacenili výkaz výměr k systému EPS dle zadávací dokumentace s podmínkou kompatibility se systémem Bosch BZ500.

Pro vysvětlení zadavatel uvádí, že demontáž stávajících prvků EPS se týká jen prostor dotčených rekonstrukcí.

S pozdravem

Mgr. Petra Jungová, LL.M.
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky