SO 18 - CENTRUM GENETIKY A MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE - OBJEKT H

PŮDORYS 1.NP

M= 1:50

ŘEZ Z–Z



ŘEZ X–X

DETAIL USPOŘÁDÁNÍ POTRUBÍ V CHODBĚ 1NP M 1.10



LEGENDA POTRUBÍ

- ÚT PŘÍVOD 45/40 °C
- ÚT VRATNÉ 35 °C
- ÚT OLEJOVÁ 60 °C

POZNÁMKA 1

Provedení rozvodů potrubí ÚT je založeno ve dvou trubkovém systému s dvoudeskovými a protiproudými el. ventily pro každou místnost s teplotou +20 °C.



ŘEZ R–R



ŘEZ S–S



ŘEZ T–T



ŘEZ Q–Q



ŘEZ P–P



ŘEZ O–O



LEGENDA MÍSTNOSTÍ						
Číslo místn.	Stát místností	Plocha [m²]	Výška místn.	Obvodové podmínky Měřicí/ovl. místo	Stěny	Podhled
101	CHODBA/PŘEDSÍŇ SE ZÁVĚTÍM	41.08	–	Instalační PUR, tpm. DUR	01-vnitřní, příčk. 15, pravidelná	01-RMF, +/-3,5m
102	ZÁZEMÍ ÚKLID	5.39	–	Instalační PUR, tpm. DUR		
103	CHODBA	28.82	–	Instalační PUR, tpm. DUR	45 - 01-vnitřní, příč. tl. 15	01-RMF, +/-3,5m
104	CHODBA	73.81	–	Instalační PUR, tpm. DUR	45 - 01-vnitřní, příč. tl. 15	01-RMF, +/-3,5m
105a	SPRCHA S STANICÍ	13.21	–	nem. podlh. a sous.-vrstvami	46 - 01-vnitřní, příč. tl. 15	vanička VZT
105b	PŘEDSÍŇ PŘEDNÍCH STERILIZÁTORŮ	4.46	–	Instalační PUR, tpm. DUR	45 - 01-vnitřní, příč. tl. 15	01-RMF, +/-3,5m
105d	STERILIZAČNÍ MÍSTNOST	6.46	–	keramická dlažba, R12	41 - 02-keram. obklad, +/-2,5m	03_+/-0,0m
106	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST S KUCHYŇKOU	21.80	–	Instalační PUR, tpm. DUR	45 - 01-vnitřní, příč. tl. 15	01-RMF, +/-3,5m
107	KANCELÁŘ	14.74	–	Instalační PUR, tpm. DUR	45 - 01-vnitřní, příč. tl. 15	01-RMF, +/-3,5m
108	KANCELÁŘ	14.69	–	Instalační PUR, tpm. DUR	45 - 01-vnitřní, příč. tl. 15	01-RMF, +/-3,5m
109	KANCELÁŘ	14.74	–	Instalační PUR, tpm. DUR	45 - 01-vnitřní, příč. tl. 15	01-RMF, +/-3,5m
110	KANCELÁŘ	14.69	–	Instalační PUR, tpm. DUR	45 - 01-vnitřní, příč. tl. 15	01-RMF, +/-3,5m
111	KANCELÁŘ	14.74	–	Instalační PUR, tpm. DUR	45 - 01-vnitřní, příč. tl. 15	01-RMF, +/-3,5m
112	KANCELÁŘ	14.74	–	Instalační PUR, tpm. DUR	45 - 01-vnitřní, příč. tl. 15	01-RMF, +/-3,5m
113	KANCELÁŘ	14.74	–	Instalační PUR, tpm. DUR	45 - 01-vnitřní, příč. tl. 15	01-RMF, +/-3,5m
114	KANCELÁŘ	14.69	–	Instalační PUR, tpm. DUR	45 - 01-vnitřní, příč. tl. 15	01-RMF, +/-3,5m
115	KANCELÁŘ	14.69	–	Instalační PUR, tpm. DUR	45 - 01-vnitřní, příč. tl. 15	01-RMF, +/-3,5m
116	KANCELÁŘ VEDOUCÍ ÚSEKŮ/LÍM	15.85	–	Instalační PUR, tpm. DUR	45 - 01-vnitřní, příč. tl. 15	01-RMF, +/-3,5m
117	CHODBA	44.74	–	Instalační PUR, tpm. DUR	45 - 01-vnitřní, příč. tl. 15	01-RMF, +/-3,5m
118	CHEMICKÁ SKLAD CHEMIKÁLIÍ	14.74	–	Instalační PUR, tpm. DUR	45 - 01-vnitřní, příč. tl. 15	01-RMF, +/-3,5m
118a	PŘEDSÍŇ ČISTÁRNY	5.86	–	keramická dlažba, R12	41 - 02-keram. obklad, +/-2,5m	03_+/-0,0m
118b	ČISTÁRNA	5.86	–	keramická dlažba, R12	41 - 02-keram. obklad, +/-2,5m	03_+/-0,0m
119	LABORATOŘ LBR + MÝVÁRNA	18.58	–	PVC PUR, antist.	46 - 02-omyvatelný nátěr, +/-2,5m	01-RMF, +/-3,5m
120	LABORATOŘ RŮSTOVÝCH REGULÉRŮ	18.63	–	PVC PUR, antist.	46 - 02-omyvatelný nátěr, +/-2,5m	03-RMS, +/-3,5m
121	HYGIENICKÝ SMYČKA	10.00	–	keramická dlažba, R 12	41 - 04-keram. obklad, +/-2,5m	04-V 605, +/-2,5m
122a	CHODBA SMC	40.85	–	SMC 5 Instalační PUR, tpm. DUR	45 - 01-vnitřní, příč. tl. 15	04-V 605, +/-2,5m
122b	CHODBA SMC	7.67	–	SMC 5 Instalační PUR, tpm. DUR	45 - 01-vnitřní, příč. tl. 15	04-V 605, +/-2,5m
123	LABORATOŘ RŮSTOVÝCH REGULÉRŮ	19.84	–	SMC 5 PVC PUR, antist.	46 - 02-omyvatelný nátěr, pro SMC	03-RMS, +/-3,5m
124	FYTOTRONOVÁ LABORATOŘ	13.98	–	SMC 5 PVC PUR, antist.	46 - 02-omyvatelný nátěr, pro SMC	03-RMS, +/-3,5m
125	LABORATOŘ + FYTOTRON	18.78	–	SMC 5 + cement.potěr s sous-vrstvami	46 - 02-omyvatelný nátěr, pro SMC	03-RMF, +/-3,5m
126	LABORATORNÍ ZAPÁRENÁ	18.49	–	SMC 5 Bílé podlaha	413 - 02-omyvatelný nátěr, pro SMC	04-V 605, +/-2,5m
127	SKLAD SKLO A PLASTŮ	9.68	–	SMC 5 cement.potěr s sous-vrstvami	46 - 02-omyvatelný nátěr, pro SMC	04-V 605, +/-2,5m
128	LABORATOŘ ÚKLIDOVÁ	5.50	–	SMC 5 mrazuvzdorná dlažba, R12	44 - 05-jiné keram. obklad	04-ATIKA, +/-3,5m,+/-2,5m
129	SPRCHA	4.46	–	keramická dlažba, R12	41 - 02-keram. obklad, +/-2,5m	03-RMS, +/-3,5m
130	Sprcha Suchá	4.70	–	keramická dlažba, R12	41 - 02-keram. obklad, +/-2,5m	03-RMS, +/-3,5m
131	WC	5.45	–	cement.potěr s sous-vrstvami	46 - 01-vnitřní, příč. tl. 15	vanička VZT
132	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1.40	–	keramická dlažba	42 - 02-keram. obklad, +/-2,5m	03-RMS, +/-3,5m
133	WC MUŽI	10.26	–	keramická dlažba	42 - 02-keram. obklad, +/-2,5m	01-RMF, +/-3,5m
134	WC INVALIDÉ MUŽI	4.48	–	keramická dlažba	42 - 02-keram. obklad, +/-2,5m	01-RMF, +/-3,5m
135	WC INVALIDÉ ŽENY	4.48	–	keramická dlažba	42 - 02-keram. obklad, +/-2,5m	01-RMF, +/-3,5m
136	WC ŽENY	12.24	–	keramická dlažba	42 - 02-keram. obklad, +/-2,5m	01-RMF, +/-3,5m
137	LABORATOŘ KULTIVACE MIKROORGANISMŮ	18.58	–	SMC 5 PVC PUR, antist.	46 - 02-omyvatelný nátěr, pro SMC	04-V 605, +/-2,5m
138	HYGIENICKÝ SMYČKA	9.51	–	SMC 5 keramická dlažba, R12	41 - 02-keram. obklad, +/-2,5m	04-V 605, +/-2,5m
139	LABORATOŘ + PŘÍSTAVBA	28.17	–	SMC 5 PVC PUR, antist.	46 - 02-omyvatelný nátěr, pro SMC	04-V 605, +/-2,5m
140	LABORATOŘ ANALÝZY	12.55	–	SMC 5 PVC PUR, antist.	46 - 02-omyvatelný nátěr, pro SMC	04-V 605, +/-2,5m
141	LABORATOŘ KULTIVACE ROSTLIN	24.85	–	SMC 5 PVC PUR, antist.	46 - 02-omyvatelný nátěr, pro SMC	04-V 605, +/-2,5m
142	LABORATOŘ KULTIVACE MIKROORGANISMŮ	28.59	–	SMC 5 PVC PUR, antist.	46 - 02-omyvatelný nátěr, pro SMC	03-V 605, +/-2,5m
143	LABORATOŘ ZPRÁ. ČISTOTY 2	12.87	–	SMC 5 Bílé podlaha	413 - 02-omyvatelný nátěr, +/-2,5m	03-RMS, +/-3,5m
144	LABORATOŘ ZPRÁ. ČISTOTY 1	37.30	–	SMC 5 Bílé podlaha	413 - 02-omyvatelný nátěr, +/-2,5m	03-RMS, +/-3,5m
145	LABORATOŘ SPEKTROMETRIE	30.59	–	SMC 5 PVC PUR, UV	47 - 02-omyvatelný nátěr, +/-2,5m	03-RMS, +/-3,5m

DATUM	POPIS ZMĚNAMI REVIZE		Č. REVIZE

stav akce:
CENTRUM REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM

místo stavby:
Olomouc – Holice, k.ú. Holice u Olomouce, ul. Šlechtitelů

druh dokumentace:
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

zhotovitel / zpracovatel:
HOSI, s. r. o.
Fibichova 1181/2, 772 00 Olomouc
IČ: 26746573
EUROGEN CZ, a. s.
Blanická 917/28, 779 00 Olomouc
IČ: 26851501

projektant / zhotovitel:
ALPHAPLANT OLOMOUC a.s.
Tylova 1, 779 00 Olomouc
IČ: 25846250

část projektu a objektu:

generální projektant		měřítko / formát	číslo
Ing. Jan Sýkora		1:50 / A1	BLOCK
spoluautor	měřítko projektu		
Ing. Tomáš Simon	1:50		
autor / autor	SO 18 - OBJEKT H CENTRUM GENETIKY A MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE	číslo zakázky	1/20
		číslo archivu	1411-2012
	TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY	část	část
			A6.3.3
počet / číslo	PŮDORYS - 1.NP	list	02
a	b	c	d	e	f	g	h