



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 419/PJ/OVZ/2018

dne: 24. 07. 2018

Věc: Vysvětlení/změna zadávací dokumentace č. 4

K veřejné zakázce na stavební práce v nadlimitním režimu s názvem: „**Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty UP v Olomouci – stavební část**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č.: **Z2018-019498**, Vám v souladu s § 98 a § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, sdělujeme následující vysvětlení/změnu zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Výpis oken ve fasádě (prvek F/05 a F/06) neodpovídá počet ve výkazu výměr. Provedte revizi VV.

Odpověď na dotaz č. 1:

Ve výpisu PSV je dán správný počet fasádních výplní F05 a F06 (F05 – 3kusy, F06 – 2kusy). Počty těchto výrobků odpovídají i počtům ve výkazu výměr. Uvedené prvky jsou sice zakresleny v půdorysech 1. i 2.NP, ale jsou to výplně, které probíhají přes obě podlaží.

Dotaz č. 2:

Výpis truhlářských prvků - je uvažováno 3.NP - toto není v PD obsaženo - kde budou tyto dveře (T/20-T/23)?

Odpověď na dotaz č. 2:

Truhlářské výrobky T20, T21, T22 a T23 se týkají stavebních úprav třetího nadzemního podlaží, které není předmětem této veřejné zakázky. Uvedené prvky nejsou obsaženy ve výkazu výměr, a proto je uchazeči nebudou oceňovat.

Dotaz č. 3:

Dále velký nesoulad u např. prvků T/02, T/03 - neodpovídá výkres (výpis) s VV - uznatelné/neuznatelné položky - prvky jsou uvažovány v obou částech. Provedte kontrolu i dalších prvků. Provedte revizi VV.



Odpověď na dotaz č. 3:

V soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v části 1 – Architektonicko-stavební řešení (Neuznatelné náklady) se ruší položky č. 73 a 75.

73	M	327Ui2010x-01	Dveře vnitřní voštinové, CPL - jednokřídlé lakované RAL 7016, vent.mřížka, kování, ozn T02	ks	2,000
	VV		2		2,000
	VV		mč 122, 126		
	VV		Součet		2,000
75	M	327Ui2004x-01	Dveře vnitřní voštinové, CPL - jednokřídlé lakované RAL 7016, kování, ozn T03	ks	1,000
	VV		1		1,000
	VV		mč 114		
	VV		Součet		1,000

Dodavatel tyto položky nebude naceňovat.

Dotaz č. 4:

V PD stavební části se nacházejí výkresy - 16+17 - koordinační schéma mobiliáře. Toto vybavení máme taky cenit? V kladném případě doplňte do VV.

Odpověď na dotaz č. 4:

Výkresy číslo 16 a 17 (koordinační schémata mobiliáře) jsou pouze informativní pro dokreslení využití celého prostoru a pro objasnění, co je mobiliář a co je například truhlářský výrobek dodávaný stavbou. Mobiliář je součástí interiéru a není předmětem plnění této veřejné zakázky.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek a změna termínu otevírání obálek s nabídkami

Zadavatel tímto v návaznosti v souladu s § 98 odst. 4 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a termín otevírání obálek s nabídkami, vše uvedené v čl. 13.1. a 13.2. zadávací dokumentace a v čl. IV.2.2) a IV.2.7) Oznámení o zahájení veřejné zakázky uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

13.1. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 27. srpna 2018 v 09:00 hodin.

Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.upol.cz/vz00003379>.



13.2. Otevírání obálek s nabídkami

Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli.

Ostatní podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Jungová, LL.M.
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky