



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 435/PJ/OVZ/2018

dne: 08. 08. 2018

Věc: Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 5

K veřejné zakázce na stavební práce v nadlimitním režimu s názvem: „**Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty UP v Olomouci – stavební část**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č.: **Z2018-019498**, Vám v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, sdělujeme následující vysvětlení / doplnění / změnu zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Lze zaměnit materiál na obklad zadních stěn v nikách? Například místo masivní spárovky použít bio desku?

Odpověď na dotaz č. 1:

Materiál na obklad zadních stěn v nikách změnit nelze. Zadavatel trvá na materiálovém řešení dle zadávací dokumentace.

Dotaz č. 2:

Z jak velkých panelů skládat zadní plochy nik a smí spoje na zadních plochách být přiznané?

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel požaduje skryté spoje. Vzhledem k požadavku na skryté spoje zadavatel nespecifikuje velikost skládaných panelů.

Dotaz č. 3:

V PD není žádný vzorový řez ukotvení a provedení výškově proměnlivého lamelového podhledu.

Odpověď na dotaz č. 3:

Lamelové podhledy jsou blíže popsány ve výkresu číslo 14 a 15 (koordinační schémata stropů nad 1np a 2np), dále pak v rámci řezu AA (výkres číslo 10), kde je podélný řez podhledem a řez BB a EE (výkres číslo 10 a výkres číslo 11).

Dotaz č. 4:

V Soupisu prací objektu SO_01 Arch. stavební řešení, Uznatelné náklady, se nachází položka číslo:

166 K X63 Vnitřní látkové screenové roletky zapuštěné ozn O14 m2 106,428.

Ve výpise ostatních prvků pod označením O14 je vypsáno, že roletky se týkají položek z výpisu skleněných příček P2, P3, P8 a položek z výpisu fasádních výplní otvorů, F13, F14. Po sečtení ploch těchto výrobků je celková plocha cca necelých 40,0 m2, v rozpočtu je uvedena plocha 106,428 m2. Opravte množství roletek v rozpočtu dle skutečnosti. Dále žádáme o upřesnění, zda roletky mají být na elektropohon nebo s manuálním ovládáním. V dokumentaci jsme dopřesnění nenašli.

Odpověď na dotaz č. 4:

Zadavatel na základě výše uvedeného dotazu č. 4 doplňuje zadávací dokumentaci (přílohu č. 4.1 zadávací dokumentace) o schéma prvního a druhého podlaží s vyznačením upřesněných pozic a rozměrů vnitřních látkových zapuštěných screenových roletek požadovaných dle specifikace PSV s označením O14, které je součástí tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Jedná se celkem o 75 m². Roletky nebudou na elektropohon, ale na manuální ovládání. Dodávka screenových roletek bude včetně systémového roletového truhlíku zapuštěného do SDK podhledu.

Ovládání roletek bude pomocí řetízku, pohledové nelátkové doplňky roletek budou hliníkové v barvě vybrané látky.

Dále je požadována antistatická úprava látky, ochrana proti UV záření a garance minimálně 5 let na stálobarevnost. Konkrétní látka bude vybrána architektem před samotnou realizací.

Soupis stavebních prací, dodávek, a služeb s výkazem výměr objektu SO_01 Arch. stavební řešení, Uznatelné náklady se upravuje v následující položce takto:

Původní znění:

166	K	X63	Vnitřní látkové screenové roletky zapuštěné ozn O14	m2	106,428		0,00
VV			106,428		106,428		
VV			Součet		106,428		

Nové znění:

166	K	X63	Vnitřní látkové screenové roletky zapuštěné ozn O14	m2	75,00		0,00
VV			75,00		75,00		
VV			Součet		75,00		

Měněná položka je obsažena v revidovaném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „VV“), který je součástí tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace.



Přílohy tohoto vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace:

- Na základě výše uvedeného doplnění zadávací dokumentace zadavatel předkládá novou přílohu *screenové roletky.pdf* zadávací dokumentace, která se v tomto znění stává nedílnou součástí přílohy č. 4.1 zadávací dokumentace.
- Na základě výše provedených změn a doplnění zadávací dokumentace zadavatel předkládá nové znění přílohy č. 4.2 zadávací dokumentace, která v plném znění nahrazuje původní znění přílohy č. 4.2 zadávací dokumentace.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek a změna termínu otevírání nabídek:

Zadavatel tímto v návaznosti na výše uvedené doplnění a změny zadávací dokumentace v souladu s § 99 odst. 2 a § 98 odst. 4 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a termín otevírání nabídek, vše uvedené v čl. 13.1. a 13.2. zadávací dokumentace a v čl. IV.2.2) a IV.2.7) Oznámení o zahájení zadávacího řízení uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

13.1. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 5. září 2018 v 09:00 hodin.

Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.upol.cz/vz00003379>.

13.2. Otevírání obálek s nabídkami

Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Jungová, LL.M.
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky