RN01-02

DO ROZVÁDĚČE DOPLNIT JISTIČ
400A (DPX-H 400)-NAPÁJENÍ RN-KS
A JISTIČ 125C/3-NAPÁJENÍ RN-CHK

RN

INSTALACE VIZ. VÝKRES 13

10x PRAFlaDur 1x95 RM CR P60-R
V OCELOVÝCH ÚCHYTKÁCH NAD PODHLEDEM NA STĚNĚ

5x PRAFlaDur 1x70 RM CR P60-R
V OCELOVÝCH ÚCHYTKÁCH NAD PODHLEDEM NA STĚNĚ

10x PRAFlaDur 1x95 RM CR P60-R
V OCELOVÝCH ÚCHYTKÁCH NA STROPĚ

TRASU NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI

11 - CHKE-R 5Cx6
12 - CHKE-R 5Cx10
13 - CHKE-R 5Cx6
14 - CHKE-R 5Cx10
1 - CHKE-R 5Cx6
2 - CHKE-R 5Cx6
3 - CHKE-R 5Cx6
4 - CHKE-R 5Cx6

TRASU NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI

RN1-KS

INSTALACE VIZ. VÝKRES 12

LUBOMÍR STANĚK
elektroinstalace
627 00 Brno, Kohoutovická 17
telefon 775 69 04 16



SO02 ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUDÁ INSTALACE

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	SOUBOR
ING. IVO VZATEK	LUBOŠ STANĚK	LUBOŠ STANĚK	CELKEM profese.pln

ING. IVO VZATEK
PROJEKTOVÁNÍ STAVEB POZEMNÍCH A VODOHOSPODÁŘSKÝCH
DOLOPLAZY 418, 783 56

INVESTOR: UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC, KŘÍŽKOVSKÉHO 8, 771 47, OLOMOUC

AKCE:
DOSTAVBA TEORETICKÝCH ÚSTAVŮ LF UP OLOMOUC - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU CHEMICKÉ KNIHOVNY V 1.PP - 2018

DATUM:	FORMÁT:
06/2018	A1
ČÍSLO ZAKÁZKY:	MĚŘÍTKO:
24/2018	1:100

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

PŮDORYS 1.PP

ČÍSLO VÝKRESU: D.2.3

ČÍSLO KOPIE: