


LUBOMÍR STANĚK  
elektr oinstalace  
627 00 Brno, Kobylnická 17  
telefon 775 69 04 16



SO02 ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUDÁ INSTALACE

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	SOUBOR	ING. IVO VZATEK PROJEKTOVÁNÍ STAVEB POZEMNÍCH A VODOHOSPODÁŘSKÝCH DOLOPLAZY 418, 783 56 <small>Designed by VzaalMall®</small>	
ING. IVO VZATEK	LUBOŠ STANĚK	LUBOŠ STANĚK	CELKEM profese.pln		
INVESTOR: UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC, KŘÍŽKOVSKÉHO 8, 771 47, OLOMOUC					
AKCE:				DATUM:	FORMÁT:
<b>DOSTAVBA TEORETICKÝCH ÚSTAVŮ LF UP OLOMOUC - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJKETU CHEMICKÉ KNIHOVNY V 1.PP - 2018</b>				06/2018	A4
				ČÍSLO ZAKÁZKY:	MĚŘÍTKO:
				24/2018	
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY				ČÍSLO VÝKRESU:	ČÍSLO KOPIE:
SPECIFIKACE MATERIÁLU				D.2.2	

**SILNOPROUDÁ INSTALACE****Rozvaděč RK**

Soustava:	3 NPE, stř.50Hz, 400V, TN-S
Ochrana proti nebezpečnému dotyku:	Samočinným odpojením od zdroje Proudovým chráničem
Typ rozvaděče:	Skříňový 600x1800x400
Krytí:	IP 40 / IP 40
Přívod:	horní
Vývody:	horní

název		MJ	
Skříňový rozvaděč	600x1800x400	ks	1
Přípojnice fázová	CU 20x5x750	ks	6
Přípojnice nulová - N	CU 20x5x750	ks	2
Přípojnice ochranná - PE	CU 20x5x750	ks	2
DIN lišta		m	2,0
propojovací hřeben 3 fáz.		m	1,0
Ucpávková vývodka	GP 11	ks	6
Ucpávková vývodka	GP 16	ks	2
Ucpávková vývodka	GP 36	ks	5
Ucpávková vývodka	GP48	ks	5
Označovací štítek		ks	30
Zásuvka	CZG 1643H	ks	1
Jistič	6B/1	ks	2
Jistič	10B/1	ks	4
Jistič	16B/3	ks	2
Jistič	20B/3	ks	1
Jistič	80C/3	ks	2
Jistič	125B/3	ks	2
Pomocný kontakt k jističi	1P, 230V /10A	ks	1
Kompaktní jistič	Ir=160A	ks	1
Pomocný kontakt ke kompak. jističi	1P, 230V /10A	ks	1
Kombinovaný chránič	10B/1N/003	ks	1
Přepětová ochrana C-typ 2	(DEHN guard Dg TNS 275)	ks	1
montáž a zapojení v rozvaděči		hod	8