



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 493/PJ/OVZ/2018

dne: 14. 09. 2018

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

K veřejné zakázce na dodávky v nadlimitním režimu s názvem: „**Dostavba Teoretických ústavů LF UP v Olomouci – technologie kompresorové stanice II.**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č.: **Z2018-028602**, Vám v souladu s § 98 a § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“), sdělujeme následující vysvětlení/změnu zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Ve VV je zařízení č. 360 s počtem kusů 0, ale na výkrese jsme jednotku našli. I u dalších položek je 0. Jedná se o veřejnou zakázku, u které nesmíme měnit VV. Prosím o informaci, zda se jedná o správný počet ks ve VV nebo se jedná o chybu.

Odpověď:

Zadavatel výše uvedenou skutečnost napravit v rámci změny č. 3 ze dne 12.9.2018.

S pozdravem

Mgr. Petra Jungová, LL.M.
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky