



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 504/PJ/OVZ/2018

dne: 27. 09. 2018

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

K veřejné zakázce na dodávky v nadlimitním režimu s názvem: „**Dostavba Teoretických ústavů LF UP v Olomouci – technologie kompresorové stanice II.**“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č.: **Z2018-028602**, Vám v souladu s § 98 a § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“), sdělujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

na základě dodatečného dotazu Vysvětlení / změna zadávací dokumentace č. 5 "SO 01 - Zdroj a rozvody stlačeného vzduchu", prosím o upřesnění odpovědi na dotaz č. 5., konkrétně: Při dodržení všech stanovených technických parametrů je možné dodat jakékoli zařízení splňující uvedené předpoklady. Znamená to, že zadavatel trvá na splnění všech podmínek a parametrů, které vycházejí z projektové dokumentace? Například:

- Výrobce katalyzátoru musí garantovat olejovou čistotu ve třídě 1 dle ISO8573-1 v rozsahu 20-120% jmenovitého výkonu bez nutnosti instalace dodatečných prvků úpravy stlačeného vzduchu (filtry, adsorbéry s aktivním uhlím, apod.). Zařízení musí být certifikováno renomovanou certifikační autoritou např. TÜV. Prosím o potvrzení, že zadavatel trvá na tomto certifikátu. S přihlédnutím k navrženému provozu je tato otázka jasná, ale z odpovědi není zcela patrná.
- Měření zbytkového oleje Senzor zbytkového oleje musí být certifikován renomovanou certifikační autoritou pro měření dle normy ISO8573-1. Prosím o potvrzení, že zadavatel trvá na tomto certifikátu. S přihlédnutím k navrženému provozu je tato otázka jasná, ale z odpovědi není zcela patrná.
- Kompresorové jednotky: Jako zdrojem stlačeného vzduchu jsou navrženy dvě kompresorové jednotky s rotačním křídlovým kompresorem. Zadavatel trvá na technologii křídlového kompresoru?

Odpověď:

Ano, zadavatel trvá na splnění a dodržení všech technických parametrů stanovených v zadávací dokumentaci a všech jejích přílohách, zejména kompletní projektové dokumentaci. Zadavatel zároveň trvá na prokázání příslušné certifikace. Zadavatel nepřevezme a neuhradí dodávku, která nebude splňovat všechny stanovené technické parametry včetně certifikace.

S pozdravem

Mgr. Petra Jungová, LL.M.
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky