

ZAPUŠTĚNÝ ROZVÁDĚČ S DVEŘMI

- MIN. 80 MODULŮ
- SMĚR PŘÍVODU: - VRCHEM
- SMĚR VÝVODU: - VRCHEM
- KRYTÍ PŘI OTEVŘENÝCH DVEŘÍCH: - IP 20
- KRYTÍ PŘI ZAVŘENÝCH DVEŘÍCH: - IP 40

POZNÁMKA

NEUVEDENÉ TYPY PŘÍSTROJŮ BUDOU URČENY DODAVATELEM ROZVÁDĚČE.

U ZÁSUVKOVÝCH OKRUHŮ URČENÝCH PRO ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ, JEHOŽ NEŽÁDOUCÍ VYPNUTÍ BY MOHLO BÝT PŘÍČINOU ZNAČNÝCH ŠKOD SE K JIŠTĚNÍ POUŽIJÍ JISTIČE BEZ CHRÁNIČŮ.



OCHRANA PŘED ÚRAZEM NEBEZPEČNÝM PROUDEM

PROVEDENA DLE ČSN 33 20 00-4-41 ed.2:

- ŽIVÉ ČÁSTI:**
- IZOLACE
 - KRYTÍ
- NEŽIVÉ ČÁSTI:**
- NORMÁLNÍ
 - AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
 - DOPLNĚNÁ
 - CHRÁNIČEM

DO ROZVÁDĚČE VLOŽIT JEHO SCHÉMA.

SE SOUHLASEM INVESTORA JE MOŽNÉ Z EKONOMICKÝCH DŮVODŮ POUŽÍT JEDEN PROUDOVÝ CHRÁNIČ ODPOVÍDAJÍCÍHO TYPU PRO VÍCE ZÁSUVKOVÝCH OKRUHŮ.

Stupeň PD:	Dokumentace pro provádění stavby		 ASET studio architektonická a projektční kancelář	
Zprac. DSP / autor:	INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno / Ing. Petr Svoboda			
Vedoucí projektant:	Ing. Jan Turek			
Vypracoval:	Jiří Horna			
Místo:	parc. č. 1705/1, 1705/41, 1705/47, 1706/1, 1706/3, 1706/4, k.ú. Holice u Olomouce		ASET studio s.r.o., Tovární 41, 779 00 Olomouc www.asetstudio.cz	
Investor:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 551/8, 771 47 Olomouc			
Akce:	DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PRF UPOL		Zak.č.:	1723
Objekt:	SO 20 (RB2)		Datum:	02/2018
Část:	Silnoproudá elektrotechnika, hromosvod		Měřítko:	-
Výkres:	ROZVÁDĚČ R3		Část:	D.1.4.4
			Vykr.č.:	11
			Paré:	