

OBJEKT Č.53 - Skleník u objektu



LEGENDA:

-H1 až -H8 Speciální pěstební svítidla, viz technologie stólů
-XH1, -XH2 Zásuvky pro pěstební svítidla stólů 1 a 2

Poznámky:

Pěstební světla budou dodána s konstrukcí stólů s ohebným přívodem napájení se zástrčkou.

Hlavní kabelové trasy obsahují část pro silovou instalaci 400VAC a 230VAC a trasy MaR 24VDC.
Trasy silové elektroinstalace svítidel musí být od MaR oddělena buď samostatným kabelovým žlabem nebo alespoň přepážkou.

REVIZE:	POPS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE		STUPEŇ PD DSP - DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ	
OBJEKT: PS 12 - SKLENÍK REZ VČETNÉ TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENÍ		PROFESÍ: 4. Elektroinstalace a MaR	
INVESTOR A OBJEDNATEL: Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc;		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 20427011-3	
MÍSTO STAVBY: areál PFF UP v Olomouci povolený parc. č. 1705/1, 1705/4, 1705/7, 1706/1, 1706/3, 1706/4, k.ú. Holice u Olomouce		AUTORIZACE:	
VEDOUcí PROJEKTU: ING. JOSEF KATOLICKÝ, jkatolicky@intar.cz		DATUM: 06/2016	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. PETR SVOBODA, psvoboda@intar.cz		FORMÁT: * v A4	
ZHOTOVITEL ČÁSTI:		KOPIE:	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. JIŘÍ VOGEL, jiri.vogel@relan.cz		MĚŘÍTKO: 1:100	
VYPRACOVAL: ING. JAROMÍR RAC, jaromir.rac@relan.cz		VÝKRES:	
EVIDENČNÍ ČÍSLO: 20427011-3/PS 12/02		ČÍSLO VÝKRESU: RE1615-11/7	
REVIZE:		DISPOZICE - část Pěstební osvětlení	