



Váš dopis zn.: elektronické podání  
Ze dne: 27.02.2018  
Naše zna ka: RSTM/20180227-007/SR  
Jedn. ís. p edchozího vyjád ení: MOVOZAD7096  
Vy izuje: Petr Hrachovina  
Telefon: 724284209  
E-mail: petr.hrachovina@veolia.com  
Datum: 19.03.2018

**ASET studio s.r.o.**

Tovární 1059/41  
77900 Olomouc

**Stanovisko**  
provozovaných společností  
**Veolia Energie R, a.s.**  
pro účely stavebního řízení

Název akce:	P ÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ENERGOCENTRA	
Stručný popis akce:	p ístavba a stavební úpravy objektu energocentra	
Lokaliza ní údaje:	Okres:	Olomouc
	Obec:	Olomouc
	Název k.ú.:	Holice u Olomouce
Kontaktní osoba:	David Opletal	
Kontaktní údaje: tel., e-mail	736643159, opletal@asetstudio.cz	
Platnost vyjád ení:	1 rok ode dne vyhotovení 19.03.2018	

Ve Vámi vyzna eném zájmovém území

**dojde k dot ení**

za řízení ve správ Veolia Energie R, a.s., Region St ední Morava, závod ZDS

Jedná se o:

**Podzemní vedení tepelných sítí**

**Souhlasíme s realizací stavby dle předložené dokumentace.**

**Investor musí zajistit po odstranění teplovodní přípojky vytápění objektu vrátnice umístěné na parcele .1705/33.**

Stavebník zajistí ochranu teplotního za řízení v rozsahu daném zákonem c. 458/2000 Sb. § 87 v platném znění, SN 736005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení a v souladu s ostatními platnými předpisy je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti nedošlo k poškození teplotního za řízení. V této souvislosti odpovídá jak za škody způsobené na za řízení teplotní společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu teplotního za řízení během stavby a po jejím dokončení je povinen

1/2

**Veolia Energie ČR, a.s.**

Sídlo: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 318.  
IČO: 451 93 410, DIČ: CZ45193410  
Tel.: + 420 596 609 111, Zákaznická linka: 800 800 860

[www.vecr.cz](http://www.vecr.cz), [www.veolia.cz](http://www.veolia.cz)

Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001,  
environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001,  
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN  
OHSAS 18001, managementu hospodaření  
s energií dle ČSN EN ISO 50001.



1. Písemně uveďte domněnku vydavatele vyjádření o zahájení prací nejméně 5 pracovních dnů před zahájením stavby.
2. Zajistit vytýčení rozvodného tepelného zaízení a prokazatelně seznámit s provedeným vytýčením pracovníky, kteří budou práce vykonávat.
3. Při zjištění rozvodného tepelného zaízení pracovat ve vzdálenosti 1m po každé straně zaízení se zvýšenou opatrností a práce provádět ručně.
4. V případě odkrytí nebo poškození rozvodného tepelného zaízení okamžitě tuto skutečnost oznámit na tel. 800 800 860 a to i v případě, že zaízení je bez viditelného úniku média nebo nedošlo k přerušení dodávek tepelné energie.
5. V případě změny stavby je stavebník povinen tuto změnu projednat s vydavatelem vyjádření anebo jím pověřeným technikem před zahájením prací.
6. Změny v uložení, případně položky nebo provedení doplňujících opatření (chránky, roznášecí zátěžové desky, atd.) na rozvodném tepelném zaízení, které jsou vyvolané stavbou hradí investor stavby.
7. Pokud v průběhu činností vykonávaných stavebníkem vzniknou na rozvodném tepelném zaízení nebo těmto osobám škody na zdraví a majetku, odpovídá za tyto škody stavebník.
8. Místa, kde dojde k souběhu nebo k ížení s ostatními inženýrskými sítěmi s rozvodným tepelným zaízením, požadujeme před zakrytím převzetí uvedených úseků technikem, určeným vydavatelem vyjádření. Toto převzetí se uskuteční na základě podané žádosti vydavateli vyjádření a to písemně, telefonicky nebo emailem nejméně 1 pracovní den předem.

U podmínky dodržení SN 736005 upozorujeme na skutečnost, že tepelné vedení v podkladech Veolie není zaměřeno, ale pouze zakresleno. Přesnou polohu lze určit pouze sondážními výkopy s jejich následným zaměřením.

Vytýčení rozvodu tepelné energie bude provedeno na základě zaslání písemného, telefonického, nebo emailového požadavku, podaného nejméně 5 pracovních dnů předem. V žádosti o vytýčení uvádíte naši značku předemtného vyjádření.

Sítě v terénu vám vytýčí odpovídající pracovník

Olomouc, oblast jižní od Petrova, Jihomoravský, Zlínský kraj - Petr Hrachovina, tel. 724284209, [petr.hrachovina@veolia.com](mailto:petr.hrachovina@veolia.com)

Nedodržením podmínek obsažených v tomto vyjádření bude stavební činnost, úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu sítě rozvodu tepelné energie považováno podle § 87 odst. 4 zákona č. 458/2000 jako činnost bez našeho předchozího souhlasu. Informace o rozvodném tepelném zaízení nebo zdroji tepelné energie smí být použita pouze pro uvedený účel, nesmí být poskytnuta třetím osobám ani dále jakýmkoliv způsobem šířeny nebo využívány. Platnost vyjádření je 1 rok.

**Ing. Jiří Leták**  
Náměstek Distribuce a služeb  
Region Střední Morava

Tel.: + 420 581 809 510  
E-mail: [jiri.letak@veolia.com](mailto:jiri.letak@veolia.com)