

Legenda místností

Označ.	Účel místnosti	Plocha [m²]
1.01	ŠATNA	20.29
1.02	VODOLÉČBA	14.83
1.03	FZIKÁLNÍ TERAPIE	43.25
1.04	VYŠETŘOVNA	27.55
1.05	CHODBA	32.78
1.06	VÝMĚNÍKOVÁ STANICE	14.11
1.07	TĚLOCVIČNA	77.17
1.08	ARCHIV	17.69
1.09	PŘÍPRAVNA	23.01
1.10	SKLAD	2.46
1.11	SKLAD	2.40
1.12	PŘÍPRAVA DEMONSTRACÍ	15.76
1.13	SPRCHA, WC	5.10
1.14	PRACOVNA	18.00
1.15	PRACOVNA	19.36
1.16	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST	40.49
1.17	KUCHYŇKA	10.64
1.18	SEKRETARIÁT	16.27
1.19	KANCELÁŘ	21.51
1.20	CHODBA	47.56
1.21	ZÁDVEŘÍ	4.36
1.22	SCHODIŠTĚ	21.66
1.23	CHODBA	18.14
1.24	OSOBNÍ VÝTAH	4.43
1.25	UČEBNA	127.95
1.26	CHODBA	35.75
1.27	CHODBA	54.07
1.28	SKLAD PRÁDLA	5.03
1.29	APLIKAČNÍ MÍSTNOST	18.74
1.30	APLIKAČNÍ MÍSTNOST	25.23
1.31	WC	2.91
1.32	CHODBA	5.10
1.33	REHABILITACE	12.26
1.34	SPRCHA	2.91
1.35	SKLAD	2.72
1.36	REHABILITACE	16.04
1.37	CHODBA	3.10
1.38	WC INVALIDÉ	3.22
1.39	WC MUŽI	3.82
1.40	WC ŽENY	2.42
1.41	PŘÍJEM PACIENTŮ	22.07
1.42	SPRCHA, WC	3.57
1.43	SCHODIŠTĚ	24.70
1.44	CHODBA	14.41
1.45	REHABILITACE	16.29
1.46	CHODBA	17.80
1.47	WC	2.43
1.48	SPRCHA	2.52
1.49	REHABILITACE	25.26
1.50	REHABILITACE	14.65
1.51	REHABILITACE	21.34
1.52	REHABILITACE	19.86
		1024.95

POZNÁMKY

1. STÁVAJÍCÍ SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE V NOVĚ ŘEŠENÝCH PROSTORECH BUDE ZDEMONTOVÁNA
2. ELEKTROINSTALACE BUDE PROVEDENA:
   - SCHODIŠTĚ (CHÚC) KABELY CYKY POD OMÍTKOU S KRYTÍM MIN 5cm
   - ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH (VĚTRÁNÍ CHÚC, NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ) BEZHALOGENOVÝMI FUNKČNÍMI Cu KABELY TYPU B2ca s1 d0 POD OMÍTKOU, V PODHLEDECH TRASY S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ P-30,
   - KANCELÁŘE, UČEBNY KABELY CYKY POD OMÍTKOU A V PODPARAPETNÍCH ŽLABECH SPOLEČNÝCH SE SLP ROZVODY
   - STROJOVNY A TECHNICKÉ MÍSTNOSTI, VÝMĚNÍK. STANICE KABELY PEVNĚ NA POVRCHU.
3. VÝŠKA VYPÍNAČŮ 1,2 m OD PODLAHY, ZÁSUVEK 0,2 m, V KUCHYŇSKÝCH LINKÁCH 1,2–1,3 m, PRO TECHNOLOGIE (MYČKA, LEDNICE…) 0,4 m VE SKŘÍNI PŘÍSTUPNÉ, DETAILY UMÍSTĚNÍ VYPÍNAČŮ A ZÁSUVEK VE VŠECH PROSTORÁCH VIZ PROJEKT INTERIÉRU.
4. OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ PROVÉST VODIČEM CYL ŽLUTOZELENÝM.
5. ROZMÍSTĚNÍ EL. VÝVODŮ VE VŠECH PROSTORECH PROVÉST DLE PROJEKTU INTERIÉRU, KRESLENO SCHÉMATICKY.
6. TYPY SVÍTIDEL VIZ KNIHA SVÍTIDEL, PŘÍLOHA TECHNICKÉ ZPRÁVY

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ED2:

Čl. 413.1 - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
Čl. 413.1.2 - POSPOJOVÁNÍM
Čl. 412.5 - PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ:

STŘÍDAVÁ SÍŤ: 3/PEN AC 50Hz, 400/230V, TN-C-S
NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ: 216V DC

STROPNÍ POHYBOVÉ ČIDLO 230V/10A, IP20
VYPÍNAČ POD OMÍTKU, 230V/10A, IP20, ŘAZENÍ 1
VYPÍNAČ POD OMÍTKU, 230V/10A, IP20, ŘAZENÍ 5
VYPÍNAČ POD OMÍTKU, 230V/10A, IP20, ŘAZENÍ 6+6
VYPÍNAČ POD OMÍTKU, 230V/10A, IP43, ŘAZENÍ 1

REVIZE	KDO	KDY	REV.

Projektant

Zodpovědný projektant profese

Generální projektant

HEXAPLAN INTERNATIONAL

Zodpovědný projektant ING. ARCH. JOSEF PÁLKA

Akce
VÝUKOVÝ OBJEKT FTK UP V OLOMOUCI
1.NP
TŘ. MÍRU 117, OLOMOUC

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Investor UPOL FTK Lokalita Olomouc, Tř.Míru

Dílčí část-profese
D.1.4.3 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Výkres
PŮDORYS 1.NP
OSVĚTLENÍ

Měřítko	1:100	Datum	SRPEN 2018
Zpracoval	MASSAIK	Kontroloval	Ing. PETLACH
Číslo akce		Výkres číslo	Revize
1076		D.1.4.3-2	00