


SOUSEDNÍ BUDOVA



4.NP

č.m.	účel místnosti	m2
4.02	chodba	23.3
4.02	komunikační prostor	31.6
4.03	schodiště + nástup výtah	20.8
4.04	zasedací míst. / učebna	32.3
4.05	pracovna výzkumu	11.5
4.06	pracovna výzkumu	12.1
4.07	pracovna výzkumu	19.2
4.08	pracovna výzkumu	15.0
4.09	pracovna výzkumu	16.3
4.10	pracovna	19.0
4.11	pracovna	13.1
4.12	pracovna	12.6
4.13	knihovna	12.5
4.14a	soc záz. - předsíň	2.6
4.14b	soc záz. - WC muži	8.8
4.14c	soc záz. - WC ženy	5.9
4.15	úklid	1.1
Podlahová plocha celkem:		257.7
4.16	balkon	6.4

LEGENDA PRVKŮ

- SPÍNAČ ŘÁZENÍ -1-
- SPÍNAČ ŘÁZENÍ -5-
- SPÍNAČ ŘÁZENÍ -6-
- SPÍNAČ ŘÁZENÍ -6+6-
- ČIDLO POHYBU
- ZÁSUVKA 230V/16A
- ZÁSUVKA S PŘEPĚTOVOU OCHRANOU
- VENTILÁTOR S DOBĚHEM, OVLÁDÁNÍ PŘES POHYB. ČIDLO
- TRANSFORMÁTOR PISOARY
- TR
- VÝVOD 400V/16A
- ROZVODNICE
- UZEMNĚNÍ / POSPOJENÍ
- VYPÍNAČ 400V
- NOUZOVÁ SIGNALIZACE

POZNÁMKA :

- NÁPAJEČÍ SÍŤ ČEZ: 3+N/PE,AC,230/400V/TN-C
- NÁPAJEČÍ SÍŤ RH: 3/N/PE,AC,230/400V/TN-S
- OCHRANA PŘED NDN NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, DOPLŇKOVÁ CHRÁNÍCEM
- PROSTUPY MEZI PATRY A POŽÁRNÍ ÚSEKY UTĚSNĚNY PROTIPOŽÁRNÍM SYSTEEMEM HILTI

ARCHITEKT :	VYPRACOVAL :	
Ing. arch Lukáš Blažek Ing. Vítězslav Petr	Michal Prokeš	
KRAJ : Olomouc	MÍSTO : k.ú. Olomouc město	
INVESTOR :	Univerzita Palackého v Olomouci, IČ 61989592	
AKCE :	rekonstrukce objektu Kateřinska 17 pro CMTF UP v Olomouci	DATUM : 9/2017
ČÁST PD :	DOKUMENTACE STAVBY	STUPEŇ : DPS
OBSAH :	D1.47. Technika prostředí staveb – zařízení silnoproudé elektrotechniky	MĚŘÍTKO : 1:50
		ČÍSLO ZÁK. : 17-222
	PŮDORYS 4.NP	VÝKRES Č. : 6