1PP

č.m.	účel místnosti	m2
0.01a	chodba	19,3
0.01b	schodiště + nástup vytah	20,8
0.02	technická místnost	14,8
0.03	kotelna	33,3
0.04	fitness	31,9
0.05a	laboratoř	17,0
0.05b	sklad laboratoře	13,6
0.06a	soc záz. muži - předsíň	5,0
0.06b	soc záz. muži - sprcha	2,3
0.06c	soc záz. muži - imobilní	4,6
0.06d	soc záz. muži - WC	6,7
0.07a	soc záz. ženy - předsíň	5,2
0.07b	soc záz. ženy - sprcha	2,5
0.07c	soc záz. ženy - imobilní	4,6
0.07d	soc záz. ženy - WC	6,0
0.08	tech. míst. + úklid	1,0
0.09	sklad dusík	9,0
0.10	neužívaný prostor	27,2
0.11	nádvoří	-
	Podlahová plocha celkem:	**224,8**

LEGENDA PRVKŮ

- SPÍNAČ ŘAZENÍ –1–
- SPÍNAČ ŘAZENÍ –5–
- SPÍNAČ ŘAZENÍ –6–
- SPÍNAČ ŘAZENÍ –6+6–
- ČIDLO POHYBU
- ZÁSUVKA 230V/16A
- ZÁSUVKA S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU
- V– VENTILÁTOR S DOBĚHEM, OVLÁDÁNÍ PŘES POHYB. ČIDLO
- TR TRANSFORMÁTOR PISOARY
- VÝVOD 400V/16A
- ROZVODNICE
- UZEMNĚNÍ / POSPOJENÍ
- VYPÍNAČ 400V
- NOUZOVÁ SIGNALIZACE

POZNÁMKA :

- NAPÁJECÍ SÍŤ ČEZ: 3+NPE,AC,230/400V/TN–C
- NAPÁJECÍ SÍŤ RH: 3/N/PE,AC,230/400V/TN–S
- OCHRANA PŘED NDN NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000–4–41 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, DOPLŇKOVÁ CHRÁNIČEM
- PROSTUPY MEZI PATRY A POŽÁRNÍMI ÚSEKY UTĚSNĚNY PROTIPOŽÁRNÍM SYSTÉMEM HILTI

ARCHITEKT : Ing. arch Lukáš Blažek Ing. Vítězslav Petr	VYPRACOVAL : Michal Prokeš
KRAJ : Olomouc	MÍSTO : k.ú. Olomouc město
INVESTOR : Univerzita Palackeho v Olomouci, IČ 61989592	
AKCE : rekonstrukce objektu Kateřinska 17 pro CMTF UP v Olomouci	
ČÁST PD : DOKUMENTACE STAVBY	
OBSAH : D1.47. Technika prostředí staveb – zařízení silnoproudé elektrotechniky	
PŮDORYS 1.PP	

PRO M&P Excel s.r.o.
Křížkovského 3
Olomouc
779 00
tel: 602515841
mail: michal.prokes@pro-map.cz

DATUM :	9/2017
STUPEŇ :	DPS
MĚŘÍTKO :	1:50
ČÍSLO ZÁK. :	17-222
VÝKRES Č. :	2