



- SK SVORKA UNIVERZÁLNÍ  
SZ SVORKA ZKUŠEBNÍ  
DJZ IZOLAČNÍ DRŽÁK JÍMAČE  
SJ 1 SVORKA K JÍMACÍ TYČI  
PV 1P-30 DRŽÁK DO ZDIVA  
PS 80-120 DRŽÁK NA OPAOVÝ SVOD  
HOP SVORKOVNICE HLAVNÍHO POSPOJENÍ  
+ + + NADZEMNÍ SYSTÉM AIMgSi 8 vč. PODPĚR  
+ + + NADZEMNÍ SYSTÉM HVI19 vč. PODPĚR  
- - - - - PODZEMNÍ VEDENÍ FeZn 30x4

|   |   |              |        |
|---|---|--------------|--------|
| ARCHITEKT :                                   | VYPRACOVAL :  |              |        |
| Ing. arch Lukáš Blažek<br>Ing. Vítězslav Petr | Michal Prokeš   |              |        |
| KRAJ : Olomouc                                | MÍSTO : k.ú. Olomouc město  |              |        |
| INVESTOR :                                    | Univerzita Palackého v Olomouci, IČ 61989592                            |              |        |
| AKCE :  | rekonstrukce objektu Kateřinska 17<br>pro CMTF UP v Olomouci            | DATUM :      | 9/2017 |
| ČÁST PD :                                     | DOKUMENTACE STAVBY  | STUPEŇ :     | DPS    |
| OBSAH :                                       | D1.47. Technika prostředí staveb – zařízení silnoproudé elektrotechniky | MĚŘÍTKO :    | 1:50   |
| HROMOSVOD                                     |   | ČÍSLO ZÁK. : | 17-222 |
|   |   | VÝKRES Č. :  | 20     |