

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| OZNAČENÍ ROZVÁDĚČE: | R04 |
| PROVEDENÍ, VZOR : | OCELOPLECH. ROZVÁDĚČ |
| ROZMĚR : | š/v/h=600x1000x250mm |
| NÁTER : | RAL 6005 Moosgrun MATNÁ |
| DĚLENÍ MEZI POLI : | — |
| PŘÍVODY : | VRCHEM |
| VÝVODY : | VRCHEM/SPODEM |
| KRYTÍ (ČSN 33 2000-5-51) | IP30/20 |
| PROSTŘEDÍ (ČSN 33 2000-3): | NORMÁLNÍ |
| POŽÁRNÍ OPATŘENÍ: | EI 30 DP1 |

POZNÁMKA :

- NAPÁJECÍ SÍŤ: 3+NPE,AC,230/400V/TN-C
- SÍŤ R04: 3/N/PE,AC,230/400V/TN-S
- OCHRANA PŘED NDN NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE
ČSN 33 2000-4-41ed2 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM
OD ZDROJE, DOPLŇKOVÁ CHRÁNIČEM
- PROSTUPY MEZI PATRY A POŽÁRNÍMI ÚSEKY
UTĚSNĚNY PROTIPOŽÁRNÍM SYSTÉMEM

| | | | |
|---|---|---|--------|
| ARCHITEKT : | VYPRACOVAL : |  Křížkovského 3 Olomouc 779 00 tel: 602515841 mail: michal.prokes@pro-map.cz | |
| Ing. arch Lukáš Blažek Ing. Vítězslav Petr | Michal Prokeš | | |
| KRAJ : Olomouc | MÍSTO : k.ú. Olomouc město | | |
| INVESTOR : Univerzita Palackého v Olomouci, IČ 61989592 | | | |
| AKCE : | rekonstrukce objektu Kateřinska 17 pro CMTF UP v Olomouci | DATUM : | 9/2017 |
| ČÁST PD : | DOKUMENTACE STAVBY | STUPEŇ : | DPS |
| OBSAH : | D1.47. Technika prostředí staveb – zařízení silnoproudé elektrotechniky | MĚŘÍTKO : | |
| ROZVODNICE R04 | | ČÍSLO ZÁK. : | 17-222 |
| | | VÝKRES Č. : | 17 |