

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLMOUC

č.j.: 018/PV/OVZ/2019

dne: 14. 02. 2019

Věc: Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 1

K veřejné zakázce v podlimitním režimu na stavební práce s názvem: „**Rekonstrukce 1.NP výukového objektu pro FTK UP v Olomouci**“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, Vám v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“), sdělujeme následující vysvětlení / změnu / doplnění zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

V dokumentu Priloha c.4.2 ZD_VV v listu 2018-029-2-1-11 – D.1.1-Architektonické a stavebně-technické řešení je pol. č. 233 Sanace betonových podlah prolitím speciální hmotou na bázi epoxidů vč. penetrace-D+M (viz.TZ) – m2 – 719,428.

Dotaz: Žádáme o stanovení tloušťky vrstvy nebo o stanovení řízené ceny stejné pro všechny uchazeče.

Odpověď:

*Tuto položku v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr **nebudou dodavatelé naceňovat.***

Dotaz č. 2:

V dokumentu Priloha c.4.2 ZD_VV v listu 2018-029-2-1-11 – D.1.1-Architektonické a stavebně-technické řešení je pol. č. 263 Celkové náklady na demontáž, odvoz a ekologickou likvidaci stávajícího zařízení interiéru (rozsah viz. popis) – kpl – 1,000.

Dotaz: Žádáme o podrobnější specifikaci (popis prací, hmotnost, materiál) nebo o stanovení řízené ceny stejné pro všechny uchazeče.

Odpověď:

Likvidaci stávajícího zařízení interiéru si zajistí zadavatel ve vlastní režii.

*Tuto položku v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr **nebudou dodavatelé naceňovat.***

Dotaz č. 3:

V dokumentu Priloha c.4.2 ZD_VV v listu 2018-029-2-1-11 – D.1.1-Architektonické a stavebně-technické řešení není nikde položka pro ocenění Montovaných stěn kabin – m. č. 1.03, které jsou popsány v příloze Schémata výplní otvorů na str. 5 .

Dotaz: Prosíme o prověření a případné doplnění položky do výkazu výměr.

Odpověď:

Sanitární stěny včetně dveří zadavatel doplňuje do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v odd.763 (položka č.143 a 144).

Zadavatel proto předkládá doplněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 4:

V dokumentu Priloha c.4.2 ZD_VV v listu 2018-029-2-1-11 – D.1.1-Architektonické a stavebně-technické řešení je pol. č. 159 101-Látkové rolety 5100/2530mm – ks – 2,000. V příloze Půdorys 1. podlaží jsou zakresleny 2 ks rolety 101 v m.č. 1.25 Učebna a 1 ks rolety 101 v m.č. 1.16 Seminární místnost, celkem tedy 3 ks.

Dotaz: Žádáme o prověření a případnou opravu výměry.

Odpověď:

Správný počet je 3 ks rolet – viz opravený výpis zámečnických výrobků str. 2, pol. č. 101, který je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel proto předkládá opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 5:

V dokumentu Priloha c.4.2 ZD_VV v listu 2018-029-2-1-VON – Vedlejší a ostatní náklady je pol. č. 19 Bankovní záruka – kpl – 1,000. V příloze ZD_FTK_Rekonstrukce 1.NP_final ani v dokumentu Priloha c. 3 ZD_SoD-final se o bankovní záruce nehovoří.

Dotaz: Žádáme o prověření a případně o odstranění položky nebo povolení ocenit nulou.

Odpověď:

*Tuto položku v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr **nebudou dodavatelé naceňovat.***

Dotaz č. 6:

Žádáme o doplnění chybějící výkresů. Konkrétně se jedná o oddíl ZTI, ve VV jsou uvedeny odkazy na výkresy č. 2,3,4,5,6 ve Vámi poskytnuté PD tyto výkresy nejsou. PD obsahuje pouze výkresy č. 7,8,9,11,12.

Dále v PD chybí PBR, toto také žádáme doplnit.

Odpověď:

Zadavatel doplňuje přílohy v.č. 2 (základy) a v.č. 3 (půdorys 1np) v pdf, které jsou přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Ve výpise stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr jsou upraveny odkazy na výkresy - viz opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

U této veřejné zakázky PBR není součástí PD.

-
- V návaznosti na výše provedené změny a doplnění zadávací dokumentace, zadavatel předkládá novou přílohu č. 4.2 zadávací dokumentace (*Priloha c. 4.2 ZD_REV1.xlsx*), která v plném rozsahu nahrazuje původní přílohu č. 4.2 zadávací dokumentace a stává se tak nedílnou součástí zadávací dokumentace.

- Na základě výše provedených změn a doplnění zadávací dokumentace zadavatel předkládá soubory s názvem „FTK-Olom-240818-zT -1np.pdf“, „FTK-Olom-240818-zT -zakl.pdf“, „Zámečnické 1.np-list č.2.pdf“ které se stávají součástí přílohy č. 4.1 zadávací dokumentace.
- Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 a 98 odst. 4 Zákona prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 13 odst. 13.1 zadávací dokumentace a v čl. 4 odst. 4.1 výzvy k podání nabídek takto:

*Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne **06. 03. 2019 v 09:00 hodin.***

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Vopálková
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky