Genius loci...

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I
Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 029/PV/OVZ/2019 **dne: 27. 02. 2019**

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

K veřejné zakázce v podlimitním režimu na stavební práce s názvem: **„Rekonstrukce 1.NP výukového objektu pro FTK UP v Olomouci“**, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, Vám v souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“), sdělujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:
V dokumentu Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace č. 2 ze dne 20. 2. 2019 je uvedeno, že zadavatel upravil popis u pol. č. 235 - doplněna tl. prolití cca 10 mm.
V dokumentu Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace č. 1 ze dne 14. 2. 2019 je v odpovědi na dotaz č. 1 uvedeno: Tuto položku v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nebudou dodavatelé naceňovat.
Dotaz:
Žádáme o sdělení, co platí. Zda máme ocenit nebo neocenit pol. č. 235?

Odpověď:
Dodavatelé ocení pol. č. 235 v části 2018-029-2-1-11 – D.1.1-Architektonické a stavebně-technické řešení v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Platí úprava popisu pol. č. 235 v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr provedená změnou zadávací dokumentace č. 2 ze dne 20. 02. 2019.

Dotaz č. 2:
Žádám Vás tímto o informaci, zda položku č. 235 Sanace betonových podlah prolitím speciální hmotou na bázi epoxidů vč. penetrace-D+M v části D.1.1-Architektonické a stavebně-technické řešení v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr opravdu NENACEŇOVAT (dle dodatečných informací č. 1), když dodatečné informace č. 2 tuto položku upřesňují.

Odpověď:
Viz odpověď na Dotaz č. 1 výše.

Dotaz č. 3:
Malby … položka č. 260 a č. 261 VV - je tím myšlena trojnásobná malba stejných ploch?

Odpověď:
Ano, projektová dokumentace počítá s uvedeným rozsahem maleb i s jejich počtem. Důvodem je kombinace omítek původních bez zásahu, upravených a zcela nových. Je třeba,

Genius loci...

aby výsledná malba byla jednolitá jak materiálově, tak barevně a splňovala předpoklady dané projektovou dokumentací.

Dotaz č. 4:
Podlahy lité … položka č. 235 VV - speciální hmota na bázi epoxidů - bude sloužit jako podklad pod PVC nebo dlažbu?

Odpověď:
Speciální hmota na bázi epoxidů slouží pouze pro zpevnění podkladní vrstvy, a to v případě, že po odstranění nášlapné vrstvy, bude narušena a nebude odpovídat požadavkům technologie jednotlivých druhů podlah. Všechny vrstvy podlah zůstávají beze změn (stěrka, lepidlo apod.) dle projektové dokumentace uvedené v zadávací dokumentaci.

Dotaz č. 5:
VV VON řádek č. 19 Bankovní záruka.
Není požadováno v ZD ani v Obchodních podmínkách. Vyplňovat?

Odpověď:
*Tuto položku v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr **nebudou dodavatelé naceňovat**.*

Vzhledem k tomu, že se jedná o vysvětlení zadávací dokumentace a zadávací podmínky nejsou měněny ani doplňovány, nebude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

S pozdravem

Mgr. Petra Vopálková
Digitálně podepsal Mgr. Petra Vopálková
Datum: 2019.02.27 16:36:10 +01'00'

Mgr. Petra Vopálková
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky