



## UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

---

č.j.: 034/PV/OVZ/2019

dne: 07. 03. 2019

**Věc: Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 5**

K veřejné zakázce v podlimitním režimu na stavební práce s názvem: „**Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci**“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení Vám v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“), sdělujeme následující vysvětlení, doplnění, změnu zadávací dokumentace:

**Dotaz č. 1:**

Standard kategorie strukturované kabeláže CAT6E neexistuje. Existují kategorie CAT5E, CAT6 a CAT6A. Prosíme tedy o upřesnění v jaké kategorii mají být instalace provedeny.

**Odpověď:**

*Instalace budou provedeny v kategorii CAT5E.*

**Dotaz č. 2:**

V dokumentace není definována poloha interní jednotky ke dveřním videotelefonům. Ve výkazu výměr tedy nejspíš nebude započítána kabeláž k této jednotce. Prosíme o definování polohy jednotky a doplnění výkazu výměr (kabeláž, trubkování).

**Odpověď:**

*V projektové dokumentaci i soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jsou 2 ks IP barevných kamerových jednotek a ty jsou připojeny kabely Cat.5e - zobrazení je na VoIP telefonech, které jsou v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v počtu 32 ks.*

---



**Dotaz č. 3:**

V blokovém schématu D.1.48 výkres č. 09 schéma projektorů jsou zásuvkové propoje USB kabely - zde je ale normová délka maximálně 5 metrů a to dle půdorysů bude překročeno. Řešením je použití "aktivních" USB prodlužovacích kabelů. Dále není specifikována třída USB rozhraní. Stejně tak není jednoznačně specifikováno rozhraní HDMI. Prosíme o řešení a doplnění.

**Odpověď:**

*Zásuvka HDMI typu A, možnost full HD (1920 x 1080 pixelů) a 3D provozu, zásuvka USB 2.0 typu A - kabel pro tuto délku se rozumí včetně repeteru.*

**Dotaz č. 4:**

Dle výpisu zámečnických konstrukcí má být prvek „Z1.010 - nosníky podhledu chodba 1.02“ instalován v počtu 18 ks. Ve výkazu výměr má ale tento prvek chybnou výměru 792 ks. Prosíme o opravu výkazu výměr.

**Odpověď:**

*V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je uvedeno chybně „ks“ a správně má být „kg“. Ve výpočtu je zjevné, že se jedná o 18 ks - v pol. 304 je výpočet  $18 \text{ ks} \cdot 2 \text{ m} \cdot \text{váha 1 nosníků} = 792 \text{ kg}$ .*

*Zadavatel opravil předmětnou položku ve výkazu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.*

*Revidovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je součástí tohoto vysvětlení zadávací dokumentace jako příloha č. 1.*

---

**Přílohy tohoto vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace:**

- Na základě výše provedených změn a doplnění zadávací dokumentace zadavatel předkládá nové znění přílohy č. 4.2 zadávací dokumentace, který v plném znění nahrazuje předchozí znění přílohy č. 4.2 zadávací dokumentace.



Příloha č. 1 – *Priloha c. 4.2 ZD\_REV3.xlsx*

---

- Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 Zákona prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 13 odst. 13.1 zadávací dokumentace a v čl. 4 odst. 4.1 výzvy k podání nabídek takto:

*Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne **20. 03. 2019 v 09:00 hodin.***

---

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Vopálková  
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky