



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 064/PS/OVZ/2018

dne: 27. 5. 2019

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

K veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem: „**PřF UP – Obnova systému detekce plynů na objektu 17. listopadu 1192/12**“, sdělujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz:

Dobrý den,

Prosím o zodpovězení technických dotazů:

1. Obnova systému by podléhal původnímu projektu a PBŘ ?
2. Technickou prováděcí dokumentací je myšlen oficiální projekt vypracovaný projekční kanceláří nebo stačí technický popis systému vypracovaný dodavatelem ?
3. Pokud je požadováno nové kabelové vedení v uvedených prostorách , je na toto požadavek odolnosti kabelového vedení a uložení při požáru z hlediska PBŘ ? V PBŘ jsem nedohledal odkaz na detekci plynu prosím kde je toto zmíněno ?

Odpověď:

Dotaz č. 1:

Obnova systému by podléhal původnímu projektu a PBŘ ?

Odpověď č. 1:

Systém by měl respektovat PBŘ. Zadavatel nemá k dispozici původní projekt. V zadávací dokumentaci jsou uvedeny požadavky na systém.

Dotaz č. 2:

Technickou prováděcí dokumentací je myšlen oficiální projekt vypracovaný projekční kanceláří nebo stačí technický popis systému vypracovaný dodavatelem ?

Odpověď č. 2:

Pokud bude dodrženo PBŘ a technické podmínky, není nutné zpracovávat projekční kanceláří.



Dotaz č. 3:

Pokud je požadováno nové kabelové vedení v uvedených prostorách, je na toto požadavek odolnosti kabelového vedení a uložení při požáru z hlediska PBŘ? V PBŘ jsem nedohledal odkaz na detekci plynu prosím kde je toto zmíněno?

Odpověď č. 3:

V PBŘ jsou uvedeny požadavky v dodatku č. 11, včetně protokolu o určení vnějších vlivů. Uvedené prostory jsou vyhodnoceny jako zvláště nebezpečné BE3N2 zóna 1 a zóna 2. Zadavatel má požadavek, aby kabeláž byla řešena zvýšeným krytím odpovídajícím prostředí dle protokolu o určení vnějších vlivů (chemické sklady – chemicky odolná kabeláž, která je určena i pro výbušné prostředí).

S pozdravem

Mgr. Pavel Šohaj
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky